

CLIMATIZZAZIONE

Unità Esterne Multisplit R32

SPECIFICHE E TABELLE PRESTAZIONALI



R32

for a greener tomorrow





R32

 A+++
 A++

Efficienza

Grazie ad un'attenta progettazione e all'introduzione del refrigerante R32 l'efficienza delle nuove unità esterne multisplit risulta notevolmente aumentata, raggiungendo la classe **A+++ in raffreddamento** (taglie 2F42,2F53,3F54) e **A++** (taglie 2F42,2F53,3F54) **in riscaldamento**.



Connettività

La straordinaria connettività disponibile con le nuove unità esterne permette di soddisfare ogni esigenza. L'unità MXZ-F dimostra una **versatilità** a tutto tondo, essendo connettibile a gran parte della gamma unità interne della Linea Residenziale e Commerciale, siano esse unità a **parete, cassette a soffitto o canalizzate**.

Connettività MXZ-F • R32

MSZ-LN	MSZ-EF	MSZ-AP	MLZ-KP	SLZ-M	SEZ-M	PEAD-M JA	PCA-M KA
•	•	•	•	•	•	•	•

Connettività MXZ-D/E • R410A

MSZ-LN	MSZ-EF	MSZ-SF	MSZ-AP	MSZ-GF	MFZ-KJ	MLZ-KA(P)	SLZ-KF(M)	PLA-RP EA	SEZ-KD(M)	PEAD-M JA	PCA-M KA
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Silenziosità


Le nuove unità esterne multisplit MXZ-F raggiungono un nuovo livello di silenziosità operativa, **riducendo l'emissione sonora** fino a 4dB rispetto al modello precedente in modalità raffreddamento e fino a 3dB in modalità riscaldamento.


¹Modelli MXZ-2F24/2F53/ 3F54.




R32: impatto ambientale ridotto

Grazie all'utilizzo del refrigerante R32 e ad una **precarica delle unità ridotta** rispetto al precedente modello le unità MXZ-F introducono in ambiente una **quantità significativamente inferiore di tonnellate equivalenti di CO₂**.



Energy monitoring


Il nuovo modello MXZ-F supporta la funzione di **monitoraggio dei consumi energetici** grazie sistema di controllo remoto MELCloud, anche in configurazione Multisplit R32.



Correzione automatica collegamenti

È sufficiente premere un pulsante (da MXZ-3E/F a MXZ-6D) o attivare una sola unità interna (MXZ-2E/F) per assicurare il corretto collegamento fra unità interne ed unità esterna.

Nel caso di errore nel collegamento, il sistema provvederà automaticamente a correggerlo.



Come leggere il nome del modello

Legenda

M	Serie M
X	Multisplit a pompa di calore
Z	Inverter a pompa di calore
-	
4	Numero massimo di unità interne collegabili
F	Generazione
72	Capacità di raffreddamento nominale (kW)
V	50Hz / 230V / 1 fase
F	R32 con controllo A

Modelli

MXZ-2F33VF
MXZ-2F42VF
MXZ-2F53VF
MXZ-3F54VF
MXZ-3F68VF
MXZ-4F72VF

Condizioni nominali di misurazione

RAFFREDDAMENTO: Interno 27°C BS/19°C BU / Esterno 35°C BS
RISCALDAMENTO: Interno 20°C BS / Esterno 7°C BS/6°C BU

Legenda tabelle multisplit inverter

Le prestazioni indicate in tabella si riferiscono a tutte le possibili combinazioni di unità interne.

COME LEGGERE LA TABELLA:

Capacità effettiva delle singole unità interne in funzione alle condizioni nominali

Capacità totale, nom., min. e max. di tutte le unità interne in funzione alle condizioni nominali

Potenza assorbita totale, nom., min. e max. dall'unità esterna e dalle unità interne per singola combinazione alle condizioni nominali

Classe di efficienza energetica stagionale

Carico teorico

MXZ-4F72VF

Combinazione unità interne A+B+C+D	RAFFREDDAMENTO															
	Capacità [kW]				Potenza Ass. [kW]			EER	Dati stagionali secondo EN 14825							
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Min	Nom	Max		Min	Nom	Max	Classe	SEER	Pdesign	Cons. annuo [kWh]	
20+22+60	1,41	1,55	4,24	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,639	2,485	4,39	A++	7,31	7,20	345	
20+25+25	2,00	2,50	2,50	-	2,9	7	8,30	0,71	1,759	2,650	3,98	A++	6,56	7,00	373	
20+25+35	1,80	2,25	3,15	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,840	2,535	3,91	A++	6,90	7,20	365	

Grandezza delle unità interne in funzione

Coefficiente di efficienza energetica nominale del sistema (unità interne+unità esterna)

Coefficiente di efficienza energetica stagionale

Consumo energetico annuo

1) Calcolato secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 206/2012 per i climatizzatori ad uso domestico con capacità di raffreddamento fino a 12kW

	RAFFREDDAMENTO												
	Capacità [kW]			Potenza Ass. [kW]			EER	Dati stagionali secondo EN 14825					
	Unità A	Unità B	Min	Nom	Max	Min		Nom	Max	Classe	SEER	Pdesign	Cons. annuo [kWh]
15+15	1,20	1,20	1,10	2,40	3,80	0,296	0,520	1,106	4,62	A+	5,74	2,40	153
15+18	1,50	1,80	1,10	3,30	3,80	0,279	0,813	1,029	4,06	A+	5,95	3,30	194
15+20	1,41	1,89	1,10	3,30	3,80	0,304	0,867	1,104	3,81	A+	5,90	3,30	196
15+22	1,34	1,96	1,10	3,30	3,80	0,279	0,843	1,029	3,91	A+	5,95	3,30	194
15+25	1,24	2,06	1,10	3,30	3,80	0,302	0,865	1,102	3,81	A	5,37	3,30	215
18+18	1,65	1,65	1,10	3,30	3,80	0,252	0,729	0,962	4,52	A+	5,98	3,30	193
18+20	1,56	1,74	1,10	3,30	3,80	0,277	0,841	1,027	3,92	A+	5,96	3,30	194
18+22	1,49	1,82	1,10	3,30	3,80	0,302	0,865	1,102	3,81	A+	5,98	3,30	193
18+25	1,38	1,92	1,10	3,30	3,90	0,252	0,729	1,002	4,52	A	5,47	3,30	211
20+20	1,65	1,65	1,10	3,30	3,80	0,302	0,865	1,102	3,81	A+	5,90	3,30	196
20+22	1,57	1,73	1,10	3,30	3,80	0,277	0,841	1,027	3,92	A+	5,96	3,30	194
20+25	1,47	1,83	1,10	3,30	3,80	0,277	0,841	1,027	3,92	A	5,39	3,30	214
22+22	1,65	1,65	1,10	3,30	3,80	0,252	0,729	0,962	4,52	A+	5,98	3,30	193
22+25	1,54	1,76	1,10	3,30	3,90	0,252	0,729	1,002	4,52	A	5,47	3,30	211
25+25	1,65	1,65	1,10	3,30	4,00	0,252	0,729	1,042	4,52	B	4,93	3,30	234

	RISCALDAMENTO												
	Capacità [kW]			Potenza Ass. [kW]			COP	Dati stagionali secondo EN 14825					
	Unità A	Unità B	Min	Nom	Max	Min		Nom	Max	Classe	SCOP	Pdesign	Cons. annuo [kWh]
1,50	1,50	1,00	3,00	3,90	0,246	0,623	0,936	4,81	A+	4,11	2,70	920	
1,36	2,64	1,00	4,00	4,10	0,226	0,864	0,956	4,63	A+	4,13	2,70	916	
1,70	2,20	1,00	3,90	4,00	0,254	0,915	0,974	4,26	A+	4,09	2,70	925	
1,36	2,64	1,00	4,00	4,10	0,226	0,898	0,956	4,46	A+	4,13	2,70	916	
1,28	2,72	1,00	4,00	4,00	0,252	0,953	0,972	4,20	A	3,83	2,70	986	
2,00	2,00	1,00	4,00	4,30	0,196	0,819	0,956	4,88	A+	4,14	2,70	914	
2,40	1,60	1,00	4,00	4,10	0,234	0,896	0,954	4,47	A+	4,12	2,70	918	
2,00	2,00	1,00	4,00	4,00	0,252	0,953	0,972	4,20	A+	4,14	2,70	914	
1,91	2,09	1,00	4,00	4,30	0,196	0,819	0,956	4,88	A	3,87	2,70	976	
2,00	2,00	1,00	4,00	4,00	0,252	0,953	0,972	4,20	A+	4,09	2,70	924	
1,60	2,40	1,00	4,00	4,10	0,234	0,896	0,954	4,47	A+	4,12	2,70	918	
1,52	2,48	1,00	4,00	4,10	0,234	0,896	0,954	4,47	A	3,83	2,70	986	
2,00	2,00	1,00	4,00	4,30	0,196	0,819	0,956	4,88	A+	4,14	2,70	914	
1,91	2,09	1,00	4,00	4,30	0,196	0,819	0,956	4,88	A	3,87	2,70	976	
2,00	2,00	1,00	4,00	4,40	0,196	0,819	0,996	4,88	A	3,60	2,70	1051	

MXZ-2F42VF

Combinazione unità interne A+B	RAFFREDDAMENTO												
	Capacità [kW]			Potenza Ass. [kW]			EER	Dati stagionali secondo EN 14825					
	Unità A	Unità B	Min	Nom	Max	Min		Nom	Max	Classe	SEER	Pdesign	Cons. annuo [kWh]
15+15	1,40	1,40	1,10	2,80	4,30	0,446	0,607	1,286	4,61	A+++	8,56	2,80	114
15+18	1,50	1,80	1,10	3,30	4,30	0,289	1,037	1,539	3,18	A+++	8,52	3,30	136
15+20	1,41	1,89	1,10	3,30	4,30	0,334	1,275	1,944	2,59	A+++	8,53	3,30	135
15+22	1,34	1,96	1,10	3,30	4,30	0,289	1,037	1,539	3,18	A+++	8,52	3,30	136
15+25	1,50	2,50	1,10	4,00	4,30	0,292	1,127	1,472	3,55	A++	7,39	4,00	189
15+35	1,20	2,80	1,10	4,00	4,40	0,292	1,127	1,512	3,55	A++	8,21	4,00	170
18+18	1,65	1,65	1,10	3,30	4,30	0,252	0,710	1,142	4,65	A++	8,44	3,30	137
18+20	1,66	1,84	1,10	3,50	4,30	0,287	1,103	1,537	3,17	A+++	8,51	3,50	144
18+22	1,80	2,20	1,10	4,00	4,30	0,252	0,914	1,142	4,38	A++	8,49	4,00	165
18+25	1,76	2,44	1,10	4,20	4,40	0,252	0,940	1,182	4,47	A++	7,42	4,20	198
18+35	1,43	2,77	1,10	4,20	4,40	0,252	0,943	1,182	4,45	A++	8,17	4,20	180
20+20	2,00	2,00	1,10	4,00	4,30	0,442	1,185	1,282	3,37	A++	8,40	4,00	167
20+25	1,87	2,33	1,10	4,20	4,30	0,287	1,389	1,537	3,02	A++	7,32	4,20	201
20+35	1,53	2,67	1,10	4,20	4,40	0,287	1,389	1,577	3,02	A++	8,10	4,20	182
22+22	2,10	2,10	1,10	4,20	4,40	0,252	0,943	1,182	4,45	A++	8,38	4,20	175
22+25	1,97	2,23	1,10	4,20	4,40	0,252	0,943	1,182	4,45	A++	7,42	4,20	198
22+35	1,62	2,58	1,10	4,20	4,40	0,252	0,943	1,182	4,45	A++	8,17	4,20	180
25+25	2,10	2,10	1,10	4,20	4,40	0,252	0,943	1,182	4,45	A++	6,55	4,20	224
25+35	1,75	2,45	1,10	4,20	4,50	0,252	0,943	1,212	4,45	A++	7,20	4,20	204

	RISCALDAMENTO												
	Capacità [kW]			Potenza Ass. [kW]			COP	Dati stagionali secondo EN 14825					
	Unità A	Unità B	Min	Nom	Max	Min		Nom	Max	Classe	SCOP	Pdesign	Cons. annuo [kWh]
1,60	1,60	1,00	3,20	4,80	0,356	0,653	1,724	4,90	A+	4,57	3,20	981	
1,36	2,64	1,00	4,00	4,80	0,276	1,035	1,366	3,87	A++	4,62	3,20	969	
1,70	2,20	1,00	3,90	4,80	0,364	1,288	1,724	3,03	A+	4,56	3,20	982	
1,36	2,64	1,00	4,00	4,80	0,276	1,035	1,366	3,87	A++	4,62	3,20	969	
1,44	3,06	1,00	4,50	4,80	0,276	1,094	1,366	4,11	A+	4,22	3,20	1063	
1,34	3,16	1,00	4,50	4,90	0,276	1,094	1,390	4,11	A+	4,51	3,20	993	
2,00	2,00	1,00	4,00	4,80	0,196	0,770	0,996	5,19	A+	4,56	3,20	982	
2,40	1,60	1,00	4,00	4,80	0,284	1,033	1,366	3,87	A++	4,61	3,20	971	
2,25	2,25	1,00	4,50	4,80	0,196	0,858	0,996	5,24	A+	4,56	3,20	982	
2,15	2,35	1,00	4,50	4,80	0,196	0,822	0,996	5,47	A+	4,23	3,20	1059	
2,03	2,47	1,00	4,50	4,90	0,202	0,858	1,022	5,24	A+	4,52	3,20	991	
2,20	2,20	1,00	4,40	4,80	0,362	1,031	1,724	4,27	A+	4,55	3,20	984	
1,71	2,79	1,00	4,50	4,80	0,284	1,160	1,366	3,88	A+	4,16	3,20	1077	
1,60	2,90	1,00	4,50	4,90	0,280	1,156	1,390	3,89	A+	4,50	3,20	996	
2,25	2,25	1,00	4,50	4,80	0,196	0,858	0,996	5,24	A+	4,53	3,20	990	
2,15	2,35	1,00	4,50	4,80	0,196	0,858	0,996	5,24	A+	4,23	3,20	1059	
2,03	2,47	1,00	4,50	4,90	0,202	0,855	1,022	5,27	A+	4,52	3,20	991	
2,25	2,25	1,00	4,50	4,90	0,196	0,858	1,026	5,24	A	3,89	3,20	1151	
2,13	2,37	1,10	4,50	5,00	0,202	0,855	1,052	5,27	A+	4,18	3,20	1073	

	RAFFREDDAMENTO														RISCALDAMENTO											
	Capacità [kW]			Potenza Ass. [kW]					EER	Dati stagionali secondo EN 14825				Capacità [kW]					Potenza Ass. [kW]			COP	Dati stagionali secondo EN 14825			
	Unità A	Unità B	mm	Nom	Max	Min	Nom	Max		Classe	SEER	Pdesign	Cons. annuo [kWh]	Unità A	Unità B	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max		Classe	SCOP	Pdesign	Cons. annuo [kWh]
15+15	1,50	1,50	1,1	3,00	4,80	0,326	0,685	1,326	4,38	A++	8,34	3,00	126	1,70	1,70	1	3,40	5,00	0,356	0,692	1,176	4,91	A+	4,33	3,20	1034
15+18	1,50	1,80	1,1	3,30	5,00	0,289	0,756	1,299	4,37	A++	8,29	3,30	139	1,46	2,84	1	4,30	5,30	0,356	0,907	1,246	4,74	A+	4,37	3,20	1025
15+20	1,50	2,00	1,1	3,50	4,80	0,334	0,887	1,324	3,95	A++	8,26	3,50	148	1,70	2,20	1	3,90	5,20	0,364	0,857	1,314	4,55	A+	4,31	3,20	1039
15+22	1,50	2,20	1,1	3,70	5,00	0,289	0,930	1,299	3,98	A++	8,31	3,70	160	1,46	2,84	1	4,30	5,30	0,356	0,907	1,246	4,74	A+	4,37	3,20	1025
15+25	1,50	2,50	1,1	4,00	4,80	0,372	1,292	1,652	3,10	A++	7,33	4,00	191	1,44	3,06	1	4,50	5,40	0,442	1,207	1,752	3,73	A+	4,03	3,20	1113
15+35	1,50	3,50	1,1	5,00	5,60	0,292	1,408	1,882	3,55	A++	7,79	5,00	225	1,70	4,00	1	5,70	7,00	0,276	1,721	2,126	3,31	A+	4,33	3,20	1035
15+42	1,39	3,91	1,1	5,30	5,60	0,292	1,680	1,882	3,15	A++	7,58	5,30	249	1,67	4,73	1	6,40	7,00	0,282	1,805	2,122	3,55	A+	4,32	3,20	1038
15+50	1,22	4,08	1,1	5,30	5,80	0,295	1,799	2,035	2,95	A++	7,65	5,30	247	1,62	4,78	1	6,40	7,00	0,279	1,910	2,249	3,35	A+	4,32	3,20	1038
18+18	1,80	1,80	1,1	3,60	5,30	0,252	0,885	1,512	4,07	A++	8,26	3,60	153	3,05	3,05	1	6,10	6,70	0,196	1,348	1,736	4,52	A+	4,37	3,20	1026
18+20	1,80	2,00	1,1	3,80	5,00	0,287	0,957	1,297	3,97	A++	8,26	3,80	161	3,12	2,08	1	5,20	6,10	0,364	1,190	1,484	4,37	A+	4,36	3,20	1028
18+22	1,80	2,20	1,1	4,00	4,80	0,332	1,079	1,322	3,71	A++	8,26	4,00	169	2,25	2,25	1	4,50	5,40	0,362	1,011	1,452	4,45	A+	4,37	3,20	1026
18+25	1,80	2,50	1,1	4,30	5,40	0,252	1,040	1,532	4,14	A++	7,46	4,30	207	2,97	3,23	1	6,20	6,80	0,196	1,437	1,766	4,32	A+	4,07	3,20	1102
18+35	1,80	3,50	1,1	5,30	5,60	0,252	1,356	1,552	3,91	A++	7,78	5,30	243	2,89	3,51	1	6,40	7,00	0,202	1,502	1,822	4,26	A+	4,36	3,20	1027
18+42	1,59	3,71	1,1	5,30	5,80	0,252	1,467	1,582	3,61	A++	7,69	5,30	246	2,61	3,79	1	6,40	7,00	0,202	1,609	1,822	3,98	A+	4,29	3,20	1043
18+50	1,40	3,90	1,1	5,30	6,00	0,248	1,463	1,618	3,62	A++	7,75	5,30	244	2,54	3,86	1	6,40	7,00	0,199	1,606	1,819	3,98	A+	4,29	3,20	1043
20+20	2,00	2,00	1,1	4,00	4,80	0,332	1,079	1,322	3,71	A++	8,23	4,00	170	2,20	2,20	1	4,40	5,40	0,362	1,011	1,452	4,35	A+	4,31	3,20	1040
20+22	2,00	2,20	1,1	4,20	5,00	0,287	1,074	1,297	3,91	A++	8,25	4,20	178	2,08	3,12	1	5,20	6,10	0,364	1,190	1,484	4,37	A+	4,36	3,20	1028
20+25	2,00	2,50	1,1	4,50	5,20	0,287	1,142	1,617	3,94	A++	7,33	4,50	215	2,05	3,35	1	5,40	6,20	0,364	1,317	1,574	4,10	A+	4,03	3,20	1112
20+35	1,93	3,37	1,1	5,30	5,60	0,287	1,801	2,007	2,94	A++	7,67	5,30	246	2,20	4,00	1	6,20	7,00	0,28	1,911	2,250	3,24	A+	4,33	3,20	1034
20+42	1,71	3,59	1,1	5,30	5,80	0,287	1,801	2,037	2,94	A++	7,59	5,30	249	2,01	4,39	1	6,40	7,00	0,28	1,911	2,250	3,35	A+	4,30	3,20	1041
20+50	1,51	3,79	1,1	5,30	6,00	0,292	1,680	1,952	3,15	A++	7,66	5,30	247	1,96	4,44	1	6,40	7,00	0,278	1,801	2,118	3,55	A+	4,30	3,20	1041
22+22	2,20	2,20	1,1	4,40	5,30	0,252	1,069	1,512	4,12	A++	8,31	4,40	189	3,05	3,05	1	6,10	6,70	0,196	1,348	1,736	4,52	A+	4,37	3,20	1026
22+25	2,20	2,50	1,1	4,70	5,40	0,252	1,127	1,532	4,17	A++	7,37	4,70	223	2,97	3,23	1	6,20	6,80	0,196	1,437	1,766	4,32	A+	4,07	3,20	1102
22+35	2,05	3,25	1,1	5,30	5,60	0,252	1,467	1,552	3,61	A++	7,78	5,30	243	2,89	3,51	1	6,40	7,00	0,202	1,609	1,822	3,98	A+	4,36	3,20	1027
22+42	1,44	2,76	1,1	4,20	5,80	0,252	1,467	1,582	2,86	A++	7,96	4,20	185	2,61	3,79	1	6,40	7,00	0,202	1,609	1,822	3,98	A+	4,29	3,20	1043
22+50	1,62	3,68	1,1	5,30	6,00	0,248	1,463	1,618	3,62	A++	7,75	5,30	244	2,54	3,86	1	6,40	7,00	0,199	1,606	1,819	3,98	A+	4,29	3,20	1043
25+25	2,50	2,50	1,1	5,00	5,60	0,252	1,195	1,552	4,18	A++	6,43	5,00	272	3,15	3,15	1	6,30	7,00	0,196	1,525	1,826	4,13	A	3,77	3,20	1190
25+35	2,21	3,09	1,1	5,30	5,80	0,252	1,467	1,582	3,61	A++	6,96	5,30	272	3,03	3,37	1	6,40	7,00	0,202	1,609	1,822	3,98	A+	4,04	3,20	1109
25+42	1,98	3,32	1,1	5,30	5,80	0,252	1,467	1,582	3,61	A++	6,89	5,30	274	2,74	3,66	1	6,40	7,00	0,202	1,609	1,822	3,98	A+	4,02	3,20	1113
25+50	1,77	3,53	1,1	5,30	6,00	0,248	1,463	1,618	3,62	A++	6,97	5,30	271	2,68	3,72	1	6,40	7,00	0,199	1,606	1,819	3,98	A+	4,02	3,20	1113
35+35	2,65	2,65	1,1	5,30	6,00	0,252	1,467	1,622	3,61	A++	7,58	5,30	249	3,20	3,20	1	6,40	7,00	0,198	1,605	1,818	3,99	A+	4,34	3,20	1031

	RAFFREDDAMENTO													
	Capacità [kW]			Potenza Ass. [kW]			EER	Dati stagionali secondo EN 14825						
	Unità A	Unità B	Unità C	Min	Nom	Max		Min	Nom	Max	Classe	SEER	Pdesign	Cons. annuo [kWh]
15+15	1,50	1,50	-	2	3	5,40	0,54	0,766	1,800	3,91	A++	8,21	3,00	128
15+18	1,50	1,80	-	2	3,3	5,40	0,62	0,816	1,890	4,05	A++	8,23	3,30	140
15+20	1,50	2,00	-	2	3,5	5,40	0,7	0,858	2,005	4,08	A++	8,08	3,50	152
15+22	1,50	2,20	-	2	3,7	5,40	0,66	0,901	1,850	4,11	A++	8,17	3,70	163
15+25	1,50	2,50	-	2	4	5,40	0,78	1,096	1,970	3,65	A++	7,13	4,00	196
15+35	1,50	3,50	-	2	5	6,00	0,62	1,426	2,150	3,51	A++	7,58	5,00	231
15+42	1,42	3,98	-	2	5,4	6,80	0,62	1,565	2,790	3,45	A++	7,27	5,40	265
15+50	1,25	4,15	-	2	5,4	6,80	0,63	1,565	2,780	3,45	A++	7,36	5,40	262
18+18	1,80	1,80	-	2	3,6	5,40	0,54	0,807	1,640	4,46	A++	8,21	3,60	153
18+20	1,80	2,00	-	2	3,8	5,40	0,7	0,966	1,890	3,93	A++	8,12	3,80	164
18+22	1,80	2,20	-	2	4	5,40	0,7	1,067	1,800	3,75	A++	8,14	4,00	172
18+25	1,80	2,50	-	2	4,3	5,40	0,58	1,142	1,680	3,77	A++	7,31	4,30	211
18+35	1,80	3,50	-	2	5,3	6,60	0,54	1,501	2,460	3,53	A++	7,56	5,30	250
18+42	1,62	3,78	-	2	5,4	6,80	0,54	1,536	2,620	3,52	A++	7,43	5,40	259
18+50	1,43	3,97	-	2	5,4	6,80	0,55	1,536	2,610	3,52	A++	7,50	5,40	257
20+20	2,00	2,00	-	2	4	5,40	0,7	1,067	1,800	3,75	A++	7,96	4,00	176
20+22	2,00	2,20	-	2	4,2	5,40	0,7	1,146	1,890	3,67	A++	8,04	4,20	183
20+25	2,00	2,50	-	2	4,5	5,50	0,62	1,234	1,865	3,65	A++	7,14	4,50	221
20+35	1,96	3,44	-	2	5,4	6,80	0,62	1,565	2,790	3,45	A++	7,35	5,40	262
20+42	1,74	3,66	-	2	5,4	6,80	0,62	1,565	2,790	3,45	A++	7,29	5,40	264
20+50	1,54	3,86	-	2	5,4	6,80	0,63	1,565	2,780	3,45	A++	7,38	5,40	261
22+22	2,20	2,20	-	2	4,4	5,40	0,54	1,166	1,640	3,77	A++	8,10	4,40	195
22+25	2,20	2,50	-	2	4,7	5,70	0,54	1,281	1,810	3,67	A++	7,23	4,70	228
22+35	2,08	3,32	-	2	5,4	6,80	0,54	1,536	2,620	3,52	A++	7,50	5,40	257
22+42	1,86	3,54	-	2	5,4	6,80	0,54	1,536	2,620	3,52	A++	7,43	5,40	259
22+50	1,65	3,75	-	2	5,4	6,80	0,55	1,536	2,610	3,52	A++	7,50	5,40	257
25+25	2,50	2,50	-	2	5	6,00	0,54	1,397	1,980	3,58	A++	6,26	5,00	279
25+35	2,25	3,15	-	2	5,4	6,80	0,54	1,536	2,620	3,52	A++	6,68	5,40	288
25+42	2,01	3,39	-	2	5,4	6,80	0,54	1,536	2,620	3,52	A++	6,65	5,40	290
25+50	1,80	3,60	-	2	5,4	6,80	0,55	1,536	2,610	3,52	A++	6,73	5,40	286
35+35	2,70	2,70	-	2	5,4	6,80	0,54	1,536	2,620	3,52	A++	7,28	5,40	264
35+42	2,45	2,95	-	2	5,4	6,80	0,55	1,536	2,620	3,52	A++	7,23	5,40	266
35+50	2,22	3,18	-	2	5,4	6,80	0,56	1,533	2,595	3,52	A++	7,30	5,40	264
42+42	2,70	2,70	-	2	5,4	6,80	0,55	1,536	2,620	3,52	A++	7,17	5,40	269
42+50	2,47	2,93	-	2,1	5,4	6,80	0,57	1,510	2,470	3,58	A++	7,24	5,40	266
50+50	2,70	2,70	-	2,1	5,4	6,80	0,56	1,484	2,340	3,64	A++	7,31	5,40	263
15+15+15	1,50	1,50	1,50	2,9	4,5	6,80	0,67	0,931	1,770	4,83	A++	8,49	4,50	185
15+15+18	1,50	1,50	1,80	2,9	4,8	6,80	0,73	1,141	2,130	4,21	A++	8,49	4,80	202
15+15+20	1,50	1,50	2,00	2,9	5	6,80	0,76	1,264	2,310	3,96	A++	8,41	5,00	208
15+15+22	1,50	1,50	2,20	2,9	5,2	6,80	0,73	1,291	2,130	4,03	A++	8,34	5,20	218
15+15+25	1,47	1,47	2,45	2,9	5,4	6,80	0,73	1,366	2,130	3,95	A++	7,44	5,40	259
15+15+35	1,25	1,25	2,91	2,9	5,4	6,80	0,73	1,366	2,130	3,95	A++	8,06	5,40	239
15+15+42	1,13	1,13	3,15	2,9	5,4	6,80	0,73	1,346	2,120	4,01	A++	7,96	5,40	242
15+15+50	1,01	1,01	3,38	2,9	5,4	6,80	0,73	1,337	2,110	4,04	A++	8,03	5,40	240

	RISCALDAMENTO													
	Capacità [kW]			Potenza Ass. [kW]			COP	Dati stagionali secondo EN 14825						
	Unità A	Unità B	Unità C	Min	Nom	Max		Min	Nom	Max	Classe	SCOP	Pdesign	Cons. annuo [kWh]
1,70	1,70	-	1,8	3,4	5,00	0,67	0,780	1,300	4,36	A++	4,61	3,40	1032	
1,70	3,30	-	1,8	5	6,10	0,54	1,123	1,530	4,45	A+	4,48	5,00	1561	
1,70	2,20	-	1,8	3,9	5,80	0,65	0,947	1,625	4,12	A+	4,54	3,90	1202	
1,70	3,30	-	1,8	5	6,10	0,54	1,123	1,530	4,45	A+	4,48	5,00	1561	
1,60	3,40	-	1,8	5	6,10	0,54	1,123	1,530	4,45	A+	4,10	5,00	1706	
1,55	3,65	-	1,8	5,2	7,90	0,54	1,205	2,090	4,31	A+	4,37	5,00	1602	
1,25	3,95	-	1,8	5,2	7,90	0,54	1,205	2,090	4,31	A+	4,41	5,00	1588	
1,04	4,16	-	1,8	5,2	7,90	0,54	1,196	2,080	4,35	A+	4,41	5,00	1588	
3,30	3,30	-	1,8	6,6	7,20	0,41	1,466	1,760	4,50	A+	4,56	5,00	1535	
3,30	2,20	-	1,8	5,5	6,90	0,52	1,290	1,855	4,26	A+	4,49	5,00	1558	
3,30	3,30	-	1,8	6,6	7,20	0,41	1,466	1,760	4,50	A+	4,56	5,00	1535	
3,16	3,44	-	1,8	6,6	7,20	0,41	1,466	1,760	4,50	A+	4,26	5,00	1644	
3,07	3,73	-	1,8	6,8	9,00	0,41	1,548	2,320	4,39	A+	4,51	5,00	1551	
2,58	4,22	-	1,8	6,8	9,00	0,41	1,548	2,320	4,39	A+	4,50	5,00	1554	
2,22	4,58	-	1,8	6,8	9,00	0,41	1,539	2,310	4,42	A+	4,50	5,00	1554	
2,20	2,20	-	1,8	4,4	6,60	0,63	1,113	1,950	3,95	A+	4,45	4,40	1384	
2,20	3,30	-	1,8	5,5	6,90	0,52	1,290	1,855	4,26	A+	4,49	5,00	1558	
2,09	3,41	-	1,8	5,5	7,20	0,52	1,303	1,950	4,22	A+	4,13	5,00	1696	
2,02	3,68	-	1,8	5,7	8,70	0,52	1,372	2,415	4,15	A+	4,36	5,00	1606	
1,65	4,05	-	1,8	5,7	8,70	0,52	1,372	2,415	4,15	A+	4,40	5,00	1591	
1,39	4,31	-	1,8	5,7	8,70	0,52	1,362	2,405	4,18	A+	4,40	5,00	1591	
3,30	3,30	-	1,8	6,6	7,20	0,41	1,466	1,760	4,50	A+	4,56	5,00	1535	
3,20	3,50	-	1,8	6,7	8,10	0,41	1,507	2,040	4,45	A+	4,26	5,00	1644	
3,07	3,73	-	1,8	6,8	9,00	0,41	1,548	2,320	4,39	A+	4,49	5,00	1560	
2,58	4,22	-	1,8	6,8	9,00	0,41	1,548	2,320	4,39	A+	4,50	5,00	1554	
2,22	4,58	-	1,8	6,8	9,00	0,41	1,519	2,300	4,48	A+	4,50	5,00	1554	
3,40	3,40	-	1,8	6,8	9,00	0,41	1,548	2,320	4,39	A	3,91	5,00	1790	
3,22	3,58	-	1,8	6,8	9,00	0,41	1,548	2,320	4,39	A+	4,13	5,00	1694	
2,72	4,08	-	1,8	6,8	9,00	0,41	1,548	2,320	4,39	A+	4,20	5,00	1667	
2,35	4,45	-	1,8	6,8	9,00	0,41	1,490	2,290	4,56	A+	4,20	5,00	1667	
3,40	3,40	-	1,8	6,8	9,00	0,41	1,548	2,320	4,39	A+	4,38	5,00	1597	
2,89	3,91	-	1,8	6,8	9,00	0,41	1,480	2,290	4,60	A+	4,43	5,00	1580	
2,52	4,28	-	1,8	6,8	9,00	0,41	1,398	2,240	4,86	A+	4,43	5,00	1580	
3,40	3,40	-	1,8	6,8	9,00	0,41	1,411	2,260	4,82	A+	4,44	5,00	1575	
3,01	3,79	-	1,9	6,8	9,00	0,39	1,377	2,170	4,94	A+	4,44	5,00	1575	
3,40	3,40	-	1,9	6,8	9,00	0,36	1,343	2,080	5,06	A+	4,44	5,00	1575	
1,70	1,70	1,70	2,6	5,1	7,90	0,71	1,126	2,410	4,53	A+	4,58	5,00	1530	
1,47	1,47	2,86	2,6	5,8	8,40	0,64	1,244	2,300	4,66	A+	4,60	5,00	1522	
1,70	1,70	2,20	2,6	5,6	8,10	0,6	1,293	2,380	4,33	A+	4,55	5,00	1537	
1,47	1,47	2,86	2,6	5,8	8,40	0,56	1,244	2,300	4,66	A+	4,60	5,00	1522	
1,41	1,41	2,98	2,6	5,8	8,40	0,55	1,244	2,300	4,66	A+	4,33	5,00	1616	
1,33	1,33	3,14	2,6	5,8	8,40	0,55	1,244	2,300	4,66	A+	4,55	5,00	1540	
1,12	1,12	3,56	2,6	5,8	8,40	0,52	1,244	2,300	4,66	A+	4,54	5,00	1542	
0,97	0,97	3,87	2,6	5,8	8,40	0,52	1,244	2,300	4,66	A+	4,54	5,00	1542	

	RAFFREDDAMENTO													
	Capacità [kW]			Potenza Ass. [kW]			EER	Dati stagionali secondo EN 14825						
	Unità A	Unità B	Unità C	Min	Nom	Max		Min	Nom	Max	Classe	SEER	Pdesign	Cons. annuo [kWh]
15+18+18	1,50	1,80	1,80	2,9	5,1	6,80	0,7	1,205	1,950	4,23	A++	8,34	5,10	214
15+18+20	1,50	1,80	2,00	2,9	5,3	6,80	0,73	1,328	2,130	3,99	A++	8,28	5,30	228
15+18+22	1,47	1,77	2,16	2,9	5,4	6,80	0,7	1,317	1,950	4,10	A++	8,22	5,40	234
15+18+25	1,40	1,68	2,33	2,9	5,4	6,80	0,7	1,317	1,950	4,10	A++	7,52	5,40	256
15+18+35	1,19	1,43	2,78	2,9	5,4	6,80	0,7	1,317	1,950	4,10	A++	8,08	5,40	238
15+18+42	1,08	1,30	3,02	2,9	5,4	6,80	0,7	1,298	1,940	4,16	A++	7,98	5,40	241
15+18+50	0,98	1,17	3,25	2,9	5,4	6,80	0,7	1,288	1,930	4,19	A++	8,03	5,40	240
15+20+20	1,47	1,96	1,96	2,9	5,4	6,80	0,76	1,414	2,310	3,82	A++	8,19	5,40	235
15+20+22	1,42	1,89	2,08	2,9	5,4	6,80	0,73	1,366	2,130	3,95	A++	8,22	5,40	234
15+20+25	1,35	1,80	2,25	2,9	5,4	6,80	0,73	1,366	2,130	3,95	A++	7,46	5,40	258
15+20+35	1,16	1,54	2,70	2,9	5,4	6,80	0,73	1,366	2,130	3,95	A++	8,06	5,40	239
15+20+42	1,05	1,40	2,95	2,9	5,4	6,80	0,73	1,346	2,120	4,01	A++	7,96	5,40	242
15+20+50	0,95	1,27	3,18	2,9	5,4	6,80	0,73	1,337	2,110	4,04	A++	8,02	5,40	240
15+22+22	1,37	2,01	2,01	2,9	5,4	6,80	0,7	1,317	1,950	4,10	A++	8,22	5,40	234
15+22+25	1,31	1,92	2,18	2,9	5,4	6,80	0,7	1,317	1,950	4,10	A++	7,52	5,40	256
15+22+35	1,13	1,65	2,63	2,9	5,4	6,80	0,7	1,317	1,950	4,10	A++	8,08	5,40	238
15+22+42	1,03	1,50	2,87	2,9	5,4	6,80	0,7	1,298	1,940	4,16	A++	7,98	5,40	241
15+22+50	0,93	1,37	3,10	2,9	5,4	6,80	0,7	1,288	1,930	4,19	A++	8,03	5,40	240
15+25+25	1,25	2,08	2,08	2,9	5,4	6,80	0,7	1,317	1,950	4,10	A++	6,84	5,40	282
15+25+35	1,08	1,80	2,52	2,9	5,4	6,80	0,7	1,317	1,950	4,10	A++	7,35	5,40	262
15+25+42	0,99	1,65	2,77	2,9	5,4	6,80	0,7	1,298	1,940	4,16	A++	7,28	5,40	264
15+25+50	0,90	1,50	3,00	2,9	5,4	6,80	0,7	1,288	1,930	4,19	A++	7,35	5,40	262
15+35+35	0,95	2,22	2,22	2,9	5,4	6,80	0,7	1,317	1,950	4,10	A++	7,92	5,40	243
15+35+42	0,88	2,05	2,47	2,9	5,4	6,80	0,7	1,298	1,940	4,16	A++	7,83	5,40	246
15+35+50	0,81	1,89	2,70	2,9	5,4	6,80	0,7	1,288	1,930	4,19	A++	7,89	5,40	244
15+42+42	0,82	2,29	2,29	2,9	5,4	6,80	0,7	1,278	1,930	4,22	A++	7,75	5,40	249
18+18+18	1,80	1,80	1,80	2,9	5,4	6,80	0,67	1,260	1,770	4,29	A++	8,19	5,40	235
18+18+20	1,74	1,74	1,93	2,9	5,4	6,80	0,7	1,317	1,950	4,10	A++	8,21	5,40	235
18+18+22	1,68	1,68	2,05	2,9	5,4	6,80	0,67	1,269	1,770	4,26	A++	8,19	5,40	235
18+18+25	1,59	1,59	2,21	2,9	5,4	6,80	0,67	1,269	1,770	4,26	A++	7,54	5,40	255
18+18+35	1,37	1,37	2,66	2,9	5,4	6,80	0,67	1,269	1,770	4,26	A++	8,07	5,40	239
18+18+42	1,25	1,25	2,91	2,9	5,4	6,80	0,67	1,249	1,760	4,32	A++	7,96	5,40	242
18+18+50	1,13	1,13	3,14	2,9	5,4	6,80	0,67	1,240	1,750	4,36	A++	8,00	5,40	240
18+20+20	1,68	1,86	1,86	2,9	5,4	6,80	0,73	1,366	2,130	3,95	A++	8,21	5,40	235
18+20+22	1,62	1,80	1,98	2,9	5,4	6,80	0,7	1,317	1,950	4,10	A++	8,21	5,40	235
18+20+25	1,54	1,71	2,14	2,9	5,4	6,80	0,7	1,317	1,950	4,10	A++	7,52	5,40	256
18+20+35	1,33	1,48	2,59	2,9	5,4	6,80	0,7	1,317	1,950	4,10	A++	8,07	5,40	238
18+20+42	1,22	1,35	2,84	2,9	5,4	6,80	0,7	1,298	1,940	4,16	A++	7,97	5,40	242
18+20+50	1,10	1,23	3,07	2,9	5,4	6,80	0,7	1,288	1,930	4,19	A++	8,02	5,40	240
18+22+22	1,57	1,92	1,92	2,9	5,4	6,80	0,67	1,269	1,770	4,26	A++	8,19	5,40	235
18+22+25	1,50	1,83	2,08	2,9	5,4	6,80	0,67	1,269	1,770	4,26	A++	7,54	5,40	255
18+22+35	1,30	1,58	2,52	2,9	5,4	6,80	0,67	1,269	1,770	4,26	A++	8,07	5,40	239
18+22+42	1,19	1,45	2,77	2,9	5,4	6,80	0,67	1,249	1,760	4,32	A++	7,96	5,40	242
18+22+50	1,08	1,32	3,00	2,9	5,4	6,80	0,67	1,240	1,750	4,36	A++	8,00	5,40	240

	RISCALDAMENTO													
	Capacità [kW]			Potenza Ass. [kW]			COP	Dati stagionali secondo EN 14825						
	Unità A	Unità B	Unità C	Min	Nom	Max		Min	Nom	Max	Classe	SCOP	Pdesign	Cons. annuo [kWh]
1,31	2,54	2,54	2,6	6,4	8,70	0,57	1,361	2,190	4,70	A+	4,60	5,00	1523	
1,49	2,89	1,93	2,6	6,3	8,40	0,53	1,410	2,270	4,47	A+	4,59	5,00	1524	
1,31	2,54	2,54	2,6	6,4	8,70	0,54	1,361	2,190	4,70	A+	4,60	5,00	1522	
1,27	2,46	2,68	2,6	6,4	8,70	0,63	1,361	2,190	4,70	A+	4,38	5,00	1599	
1,21	2,35	2,84	2,6	6,4	8,70	0,51	1,361	2,190	4,70	A+	4,58	5,00	1530	
1,05	2,03	3,32	2,6	6,4	8,70	0,51	1,361	2,190	4,70	A+	4,55	5,00	1539	
0,92	1,79	3,69	2,6	6,4	8,70	0,51	1,361	2,190	4,70	A+	4,55	5,00	1539	
1,70	2,20	2,20	2,6	6,1	8,10	0,54	1,459	2,350	4,18	A+	4,53	5,00	1544	
1,49	1,93	2,89	2,6	6,3	8,40	0,6	1,410	2,270	4,47	A+	4,58	5,00	1529	
1,43	1,85	3,02	2,6	6,3	8,40	0,69	1,410	2,270	4,47	A+	4,33	5,00	1617	
1,36	1,75	3,19	2,6	6,3	8,40	0,51	1,410	2,270	4,47	A+	4,55	5,00	1539	
1,15	1,49	3,66	2,6	6,3	8,40	0,51	1,410	2,270	4,47	A+	4,53	5,00	1547	
1,00	1,30	4,00	2,6	6,3	8,40	0,51	1,410	2,270	4,47	A+	4,53	5,00	1547	
1,31	2,54	2,54	2,6	6,4	8,70	0,66	1,361	2,190	4,70	A+	4,60	5,00	1522	
1,27	2,46	2,68	2,6	6,4	8,70	0,63	1,361	2,190	4,70	A+	4,38	5,00	1599	
1,21	2,35	2,84	2,6	6,4	8,70	0,51	1,361	2,190	4,70	A+	4,58	5,00	1530	
1,05	2,03	3,32	2,6	6,4	8,70	0,51	1,361	2,190	4,70	A+	4,55	5,00	1539	
0,92	1,79	3,69	2,6	6,4	8,70	0,51	1,361	2,190	4,70	A+	4,55	5,00	1539	
1,22	2,59	2,59	2,6	6,4	8,70	0,54	1,361	2,190	4,70	A+	4,13	5,00	1695	
1,17	2,48	2,75	2,6	6,4	8,70	0,51	1,361	2,190	4,70	A+	4,33	5,00	1616	
1,02	2,15	3,23	2,6	6,4	8,70	0,51	1,361	2,190	4,70	A+	4,33	5,00	1617	
0,90	1,90	3,60	2,6	6,4	8,70	0,51	1,361	2,190	4,70	A+	4,33	5,00	1617	
1,12	2,64	2,64	2,6	6,4	8,70	0,51	1,361	2,190	4,70	A+	4,56	5,00	1536	
0,98	2,31	3,11	2,6	6,4	8,70	0,51	1,361	2,190	4,70	A+	4,53	5,00	1546	
0,87	2,05	3,48	2,6	6,4	8,70	0,51	1,361	2,190	4,70	A+	4,53	5,00	1546	
0,87	2,76	2,76	2,6	6,4	8,70	0,51	1,361	2,190	4,70	A+	4,50	5,00	1555	
2,33	2,33	2,33	2,6	7	9,00	0,5	1,313	2,080	5,33	A+	4,57	5,00	1531	
2,59	2,59	1,73	2,6	6,9	8,70	0,56	1,528	2,160	4,52	A+	4,59	5,00	1526	
2,33	2,33	2,33	2,6	7	9,00	0,62	1,479	2,080	4,73	A+	4,57	5,00	1531	
2,26	2,26	2,47	2,6	7	9,00	0,65	1,479	2,080	4,73	A+	4,38	5,00	1598	
2,18	2,18	2,64	2,6	7	9,00	0,5	1,479	2,080	4,73	A+	4,58	5,00	1529	
1,93	1,93	3,15	2,6	7	9,00	0,5	1,479	2,080	4,73	A+	4,52	5,00	1547	
1,72	1,72	3,55	2,6	7	9,00	0,5	1,479	2,080	4,73	A+	4,52	5,00	1547	
2,91	1,94	1,94	2,6	6,8	8,40	0,62	1,577	2,240	4,31	A+	4,57	5,00	1531	
2,59	1,73	2,59	2,6	6,9	8,70	0,68	1,528	2,160	4,52	A+	4,59	5,00	1526	
2,50	1,67	2,73	2,6	6,9	8,70	0,59	1,528	2,160	4,52	A+	4,36	5,00	1605	
2,40	1,60	2,91	2,6	6,9	8,70	0,5	1,528	2,160	4,52	A+	4,57	5,00	1531	
2,09	1,39	3,42	2,6	6,9	8,70	0,5	1,528	2,160	4,52	A+	4,54	5,00	1543	
1,85	1,23	3,81	2,6	6,9	8,70	0,5	1,528	2,160	4,52	A+	4,54	5,00	1543	
2,33	2,33	2,33	2,6	7	9,00	0,62	1,479	2,080	4,73	A+	4,57	5,00	1531	
2,26	2,26	2,47	2,6	7	9,00	0,53	1,479	2,080	4,73	A+	4,38	5,00	1598	
2,18	2,18	2,64	2,6	7	9,00	0,5	1,479	2,080	4,73	A+	4,58	5,00	1529	
1,93	1,93	3,15	2,6	7	9,00	0,5	1,479	2,080	4,73	A+	4,52	5,00	1547	
1,72	1,72	3,55	2,6	7	9,00	0,5	1,479	2,080	4,73	A+	4,52	5,00	1547	

	RAFFREDDAMENTO													
	Capacità [kW]			Potenza Ass. [kW]			EER	Dati stagionali secondo EN 14825						
	Unità A	Unità B	Unità C	Min	Nom	Max		Min	Nom	Max	Classe	SEER	Pdesign	Cons. annuo [kWh]
18+25+25	1,43	1,99	1,99	2,9	5,4	6,80	0,67	1,269	1,770	4,26	A++	6,91	5,40	279
18+25+35	1,25	1,73	2,42	2,9	5,4	6,80	0,67	1,269	1,770	4,26	A++	7,41	5,40	260
18+25+42	1,14	1,59	2,67	2,9	5,4	6,80	0,67	1,249	1,760	4,32	A++	7,33	5,40	263
18+25+50	1,05	1,45	2,90	2,9	5,4	6,80	0,67	1,240	1,750	4,36	A++	7,38	5,40	261
18+35+35	1,10	2,15	2,15	2,9	5,4	6,80	0,67	1,269	1,770	4,26	A++	7,93	5,40	243
18+35+42	1,02	1,99	2,39	2,9	5,4	6,80	0,67	1,249	1,760	4,32	A++	7,84	5,40	246
20+20+20	1,80	1,80	1,80	2,9	5,4	6,80	0,76	1,414	2,310	3,82	A++	8,18	5,40	235
20+20+22	1,74	1,74	1,92	2,9	5,4	6,80	0,73	1,366	2,130	3,95	A++	8,21	5,40	235
20+20+25	1,66	1,66	2,08	2,9	5,4	6,80	0,73	1,366	2,130	3,95	A++	7,46	5,40	258
20+20+35	1,44	1,44	2,52	2,9	5,4	6,80	0,73	1,366	2,130	3,95	A++	8,05	5,40	239
20+20+42	1,32	1,32	2,77	2,9	5,4	6,80	0,73	1,346	2,120	4,01	A++	7,96	5,40	242
20+20+50	1,20	1,20	3,00	2,9	5,4	6,80	0,73	1,337	2,110	4,04	A++	8,02	5,40	240
20+22+22	1,69	1,86	1,86	2,9	5,4	6,80	0,7	1,317	1,950	4,10	A++	8,21	5,40	235
20+22+25	1,61	1,77	2,01	2,9	5,4	6,80	0,7	1,317	1,950	4,10	A++	7,52	5,40	256
20+22+35	1,40	1,54	2,45	2,9	5,4	6,80	0,7	1,317	1,950	4,10	A++	8,07	5,40	238
20+22+42	1,29	1,41	2,70	2,9	5,4	6,80	0,7	1,298	1,940	4,16	A++	7,97	5,40	242
20+22+50	1,17	1,29	2,93	2,9	5,4	6,80	0,7	1,288	1,930	4,19	A++	8,02	5,40	240
20+25+25	1,54	1,93	1,93	2,9	5,4	6,80	0,7	1,317	1,950	4,10	A++	6,84	5,40	281
20+25+35	1,35	1,69	2,36	2,9	5,4	6,80	0,7	1,317	1,950	4,10	A++	7,35	5,40	262
20+25+42	1,24	1,55	2,61	2,9	5,4	6,80	0,7	1,298	1,940	4,16	A++	7,29	5,40	264
20+25+50	1,14	1,42	2,84	2,9	5,4	6,80	0,7	1,288	1,930	4,19	A++	7,35	5,40	262
20+35+35	1,20	2,10	2,10	2,9	5,4	6,80	0,7	1,317	1,950	4,10	A++	7,92	5,40	243
20+35+42	1,11	1,95	2,34	2,9	5,4	6,80	0,7	1,298	1,940	4,16	A++	7,83	5,40	246
22+22+22	1,80	1,80	1,80	2,9	5,4	6,80	0,67	1,269	1,770	4,26	A++	8,19	5,40	235
22+22+25	1,72	1,72	1,96	2,9	5,4	6,80	0,67	1,269	1,770	4,26	A++	7,54	5,40	255
22+22+35	1,50	1,50	2,39	2,9	5,4	6,80	0,67	1,269	1,770	4,26	A++	8,07	5,40	239
22+22+42	1,38	1,38	2,64	2,9	5,4	6,80	0,67	1,249	1,760	4,32	A++	7,96	5,40	242
22+22+50	1,26	1,26	2,87	2,9	5,4	6,80	0,67	1,240	1,750	4,36	A++	8,00	5,40	240
22+25+25	1,65	1,88	1,88	2,9	5,4	6,80	0,67	1,269	1,770	4,26	A++	6,91	5,40	279
22+25+35	1,45	1,65	2,30	2,9	5,4	6,80	0,67	1,269	1,770	4,26	A++	7,41	5,40	260
22+25+42	1,33	1,52	2,55	2,9	5,4	6,80	0,67	1,249	1,760	4,32	A++	7,33	5,40	263
22+25+50	1,22	1,39	2,78	2,9	5,4	6,80	0,67	1,240	1,750	4,36	A++	7,38	5,40	261
22+35+35	1,29	2,05	2,05	2,9	5,4	6,80	0,67	1,269	1,770	4,26	A++	7,93	5,40	243
22+35+42	1,20	1,91	2,29	2,9	5,4	6,80	0,67	1,249	1,760	4,32	A++	7,84	5,40	246
25+25+25	1,80	1,80	1,80	2,9	5,4	6,80	0,67	1,269	1,770	4,26	A++	6,33	5,40	304
25+25+35	1,59	1,59	2,22	2,9	5,4	6,80	0,67	1,269	1,770	4,26	A++	6,76	5,40	285
25+25+42	1,47	1,47	2,47	2,9	5,4	6,80	0,67	1,249	1,760	4,32	A++	6,70	5,40	287
25+25+50	1,35	1,35	2,70	2,9	5,4	6,80	0,67	1,240	1,750	4,36	A++	6,76	5,40	285
25+35+35	1,42	1,99	1,99	2,9	5,4	6,80	0,67	1,269	1,770	4,26	A++	7,26	5,40	265

	RISCALDAMENTO													
	Capacità [kW]			Potenza Ass. [kW]			COP	Dati stagionali secondo EN 14825						
	Unità A	Unità B	Unità C	Min	Nom	Max		Min	Nom	Max	Classe	SCOP	Pdesign	Cons. annuo [kWh]
2,20	2,40	2,40	2,6	7	9,00	0,5	1,479	2,080	4,73	A+	4,17	5,00	1677	
2,12	2,31	2,57	2,6	7	9,00	0,5	1,479	2,080	4,73	A+	4,36	5,00	1605	
1,88	2,05	3,07	2,6	7	9,00	0,5	1,479	2,080	4,73	A+	4,34	5,00	1613	
1,69	1,84	3,47	2,6	7	9,00	0,5	1,479	2,080	4,73	A+	4,34	5,00	1613	
2,04	2,48	2,48	2,6	7	9,00	0,5	1,479	2,080	4,73	A+	4,57	5,00	1531	
1,82	2,20	2,98	2,6	7	9,00	0,5	1,479	2,080	4,73	A+	4,53	5,00	1546	
2,20	2,20	2,20	2,6	6,6	8,00	0,68	1,626	2,320	4,06	A+	4,53	5,00	1544	
1,94	1,94	2,91	2,6	6,8	8,40	0,62	1,577	2,240	4,31	A+	4,57	5,00	1531	
1,87	1,87	3,06	2,6	6,8	8,40	0,53	1,577	2,240	4,31	A+	4,32	5,00	1621	
1,78	1,78	3,24	2,6	6,8	8,40	0,5	1,577	2,240	4,31	A+	4,54	5,00	1541	
1,53	1,53	3,75	2,6	6,8	8,40	0,5	1,577	2,240	4,31	A+	4,52	5,00	1547	
1,34	1,34	4,13	2,6	6,8	8,40	0,5	1,577	2,240	4,31	A+	4,52	5,00	1547	
1,73	2,59	2,59	2,6	6,9	8,70	0,56	1,528	2,160	4,52	A+	4,59	5,00	1526	
1,67	2,50	2,73	2,6	6,9	8,70	0,5	1,528	2,160	4,52	A+	4,36	5,00	1605	
1,60	2,40	2,91	2,6	6,9	8,70	0,5	1,528	2,160	4,52	A+	4,57	5,00	1531	
1,39	2,09	3,42	2,6	6,9	8,70	0,5	1,528	2,160	4,52	A+	4,54	5,00	1543	
1,23	1,85	3,81	2,6	6,9	8,70	0,5	1,528	2,160	4,52	A+	4,54	5,00	1543	
1,61	2,64	2,64	2,6	6,9	8,70	0,5	1,528	2,160	4,52	A+	4,13	5,00	1694	
1,55	2,53	2,82	2,6	6,9	8,70	0,5	1,528	2,160	4,52	A+	4,33	5,00	1618	
1,36	2,22	3,33	2,6	6,9	8,70	0,5	1,528	2,160	4,52	A+	4,31	5,00	1625	
1,20	1,97	3,72	2,6	6,9	8,70	0,5	1,528	2,160	4,52	A+	4,31	5,00	1625	
1,49	2,71	2,71	2,6	6,9	8,70	0,5	1,528	2,160	4,52	A+	4,55	5,00	1539	
1,31	2,38	3,21	2,6	6,9	8,70	0,5	1,528	2,160	4,52	A+	4,52	5,00	1549	
2,33	2,33	2,33	2,6	7	9,00	0,5	1,479	2,080	4,73	A+	4,57	5,00	1531	
2,26	2,26	2,47	2,6	7	9,00	0,5	1,479	2,080	4,73	A+	4,38	5,00	1598	
2,18	2,18	2,64	2,6	7	9,00	0,5	1,479	2,080	4,73	A+	4,58	5,00	1529	
1,93	1,93	3,15	2,6	7	9,00	0,5	1,479	2,080	4,73	A+	4,52	5,00	1547	
1,72	1,72	3,55	2,6	7	9,00	0,5	1,479	2,080	4,73	A+	4,52	5,00	1547	
2,20	2,40	2,40	2,6	7	9,00	0,5	1,479	2,080	4,73	A+	4,17	5,00	1677	
2,12	2,31	2,57	2,6	7	9,00	0,5	1,479	2,080	4,73	A+	4,36	5,00	1605	
1,88	2,05	3,07	2,6	7	9,00	0,5	1,479	2,080	4,73	A+	4,34	5,00	1613	
1,69	1,84	3,47	2,6	7	9,00	0,5	1,479	2,080	4,73	A+	4,34	5,00	1613	
2,04	2,48	2,48	2,6	7	9,00	0,5	1,479	2,080	4,73	A+	4,57	5,00	1531	
1,82	2,20	2,98	2,6	7	9,00	0,5	1,479	2,080	4,73	A+	4,53	5,00	1546	
2,33	2,33	2,33	2,6	7	9,00	0,5	1,479	2,080	4,73	A	3,94	5,00	1775	
2,25	2,25	2,50	2,6	7	9,00	0,5	1,479	2,080	4,73	A+	4,13	5,00	1696	
2,00	2,00	3,00	2,6	7	9,00	0,5	1,479	2,080	4,73	A+	4,13	5,00	1696	
1,80	1,80	3,40	2,6	7	9,00	0,5	1,479	2,080	4,73	A+	4,13	5,00	1696	
2,17	2,41	2,41	2,6	7	9,00	0,5	1,479	2,080	4,73	A+	4,34	5,00	1615	

	RAFFREDDAMENTO														RISCALDAMENTO													
	Capacità [kW]			Potenza Ass. [kW]			EER	Dati stagionali secondo EN 14825				Capacità [kW]			Potenza Ass. [kW]			COP	Dati stagionali secondo EN 14825									
	Unità A	Unità B	Unità C	Min	Nom	Max		Min	Nom	Max	Classe	SEER	Pdesign	Cons. annuo [kWh]	Unità A	Unità B	Unità C		Min	Nom	Max	Classe	SCOP	Pdesign	Cons. annuo [kWh]			
15+15	1,50	1,50	-	2	3	5,40	0,54	0,766	1,800	3,91	A++	7,82	3,00	134	1,70	1,70	-	1,8	3,4	5,00	0,67	0,780	1,300	4,36	A+	4,08	3,40	1167
15+18	1,50	1,80	-	2	3,3	5,40	0,62	0,816	1,890	4,05	A++	7,91	3,30	146	1,70	3,30	-	1,8	5	6,10	0,54	1,123	1,530	4,45	A+	4,05	5,00	1727
15+20	1,50	2,00	-	2	3,5	5,40	0,7	0,858	2,005	4,08	A++	7,78	3,50	158	1,70	2,20	-	1,8	3,9	5,80	0,65	0,947	1,625	4,12	A+	4,05	3,90	1350
15+22	1,50	2,20	-	2	3,7	5,40	0,66	0,901	1,850	4,11	A++	7,91	3,70	168	1,70	3,30	-	1,8	5	6,10	0,54	1,123	1,530	4,45	A+	4,05	5,00	1727
15+25	1,50	2,50	-	2	4	5,40	0,78	1,096	1,970	3,65	A++	6,95	4,00	201	1,60	3,40	-	1,8	5	6,10	0,54	1,123	1,530	4,45	A	3,70	5,00	1891
15+35	1,50	3,50	-	2	5	6,00	0,62	1,426	2,150	3,51	A++	7,55	5,00	232	1,67	3,93	-	1,8	5,6	7,90	0,54	1,294	2,190	4,33	A	3,86	5,60	1995
15+42	1,50	4,20	-	2	5,7	6,40	0,62	1,640	2,500	3,48	A++	7,13	5,70	280	1,46	4,64	-	1,8	6,1	7,90	0,54	1,417	2,190	4,30	A	3,86	6,10	2174
15+50	1,50	5,00	-	2	6,5	6,90	0,63	2,002	2,860	3,25	A++	6,82	6,50	333	1,28	5,42	-	1,8	6,7	7,90	0,54	1,544	2,180	4,34	A	3,77	6,70	2449
15+60	1,36	5,44	-	2	6,8	7,10	0,64	2,165	2,980	3,14	A++	6,91	6,80	349	1,24	5,76	-	1,8	7	7,90	0,54	1,638	2,150	4,27	A	3,76	6,80	2529
18+18	1,80	1,80	-	2	3,6	5,40	0,54	0,807	1,640	4,46	A++	7,95	3,60	159	3,30	3,30	-	1,8	6,6	7,20	0,41	1,466	1,760	4,50	A	3,96	6,60	2299
18+20	1,80	2,00	-	2	3,8	5,40	0,7	0,966	1,890	3,93	A++	7,87	3,80	169	3,30	2,20	-	1,8	5,5	6,90	0,52	1,290	1,855	4,26	A+	4,01	5,50	1920
18+22	1,80	2,20	-	2	4	5,40	0,7	1,067	1,800	3,75	A++	7,91	4,00	177	3,30	3,30	-	1,8	6,6	7,20	0,41	1,466	1,760	4,50	A	3,96	6,60	2299
18+25	1,80	2,50	-	2	4,3	5,40	0,58	1,142	1,680	3,77	A++	7,11	4,30	217	3,16	3,44	-	1,8	6,6	7,20	0,41	1,466	1,760	4,50	A	3,68	6,60	2472
18+35	1,80	3,50	-	2	5,3	6,20	0,54	1,489	2,130	3,56	A++	7,57	5,30	250	3,30	4,00	-	1,8	7,3	9,00	0,41	1,690	2,420	4,32	A	3,84	6,80	2476
18+42	1,80	4,20	-	2	6	6,60	0,54	1,702	2,480	3,52	A++	7,17	6,00	293	3,00	4,90	-	1,8	7,9	9,00	0,41	1,813	2,420	4,36	A	3,90	6,80	2441
18+60	1,57	5,23	-	2	6,8	7,10	0,56	2,136	2,810	3,18	A++	6,97	6,80	346	2,53	6,07	-	1,8	8,6	9,00	0,4	1,993	2,365	4,31	A	3,84	6,80	2481
20+20	2,00	2,00	-	2	4	5,40	0,7	1,067	1,800	3,75	A++	7,71	4,00	182	2,20	2,20	-	1,8	4,4	6,60	0,63	1,113	1,950	3,95	A	3,99	4,40	1545
20+22	2,00	2,20	-	2	4,2	5,40	0,7	1,146	1,890	3,67	A++	7,82	4,20	188	2,20	3,30	-	1,8	5,5	6,90	0,52	1,290	1,855	4,26	A+	4,01	5,50	1920
20+25	2,00	2,50	-	2	4,5	5,50	0,62	1,234	1,865	3,65	A++	7,03	4,50	224	2,12	3,48	-	1,8	5,6	7,20	0,52	1,320	1,965	4,24	A	3,65	5,60	2108
20+35	2,00	3,50	-	2	5,5	6,30	0,62	1,579	2,400	3,48	A++	7,30	5,50	264	2,20	4,00	-	1,8	6,2	8,70	0,52	1,548	2,515	4,00	A	3,78	6,20	2261
20+42	2,00	4,20	-	2	6,2	6,70	0,62	1,840	2,740	3,37	A++	6,91	6,20	314	2,00	4,90	-	1,8	6,9	8,70	0,52	1,670	2,515	4,13	A	3,77	6,80	2526
20+50	1,94	4,86	-	2	6,8	7,10	0,63	2,165	2,990	3,14	A++	6,72	6,80	359	1,76	5,74	-	1,8	7,5	8,70	0,52	1,793	2,505	4,18	A	3,75	6,80	2539
20+60	1,70	5,10	-	2	6,8	7,10	0,64	2,165	2,980	3,14	A++	6,91	6,80	349	1,63	5,87	-	1,8	7,5	8,70	0,51	1,826	2,450	4,11	A	3,78	6,80	2522
22+22	2,20	2,20	-	2	4,4	5,40	0,54	1,166	1,640	3,77	A++	7,90	4,40	199	3,30	3,30	-	1,8	6,6	7,20	0,41	1,466	1,760	4,50	A	3,96	6,60	2299
22+25	2,20	2,50	-	2	4,7	5,70	0,54	1,281	1,810	3,67	A++	7,14	4,70	231	3,30	3,60	-	1,8	6,9	8,10	0,41	1,556	2,095	4,43	A	3,67	6,80	2596
22+35	2,20	3,50	-	2	5,7	6,40	0,54	1,611	2,330	3,54	A++	7,37	5,70	271	3,30	4,00	-	1,8	7,3	9,00	0,41	1,760	2,420	4,15	A	3,84	6,80	2476
22+42	2,20	4,20	-	2	6,4	6,90	0,54	1,920	2,655	3,33	A++	7,01	6,40	324	3,11	5,09	-	1,8	8,2	9,00	0,41	1,880	2,420	4,36	A	3,90	6,80	2441
22+50	2,08	4,72	-	2	6,8	7,10	0,55	2,136	2,820	3,18	A++	6,92	6,80	349	2,70	5,90	-	1,8	8,6	9,00	0,41	1,979	2,400	4,35	A	3,88	6,80	2456
22+60	1,82	4,98	-	2	6,8	7,10	0,56	2,136	2,810	3,18	A++	6,97	6,80	346	2,53	6,07	-	1,8	8,6	9,00	0,4	2,010	2,350	4,28	A	3,84	6,80	2481
25+25	2,50	2,50	-	2	5	6,00	0,54	1,397	1,980	3,58	A++	6,28	5,00	279	3,60	3,60	-	1,8	7,2	9,00	0,41	1,646	2,430	4,37	B	3,33	6,80	2855
25+35	2,50	3,50	-	2	6	6,60	0,54	1,702	2,480	3,52	A++	6,46	6,00	325	3,60	4,00	-	1,8	7,6	9,00	0,41	1,813	2,420	4,19	A	3,53	6,80	2694
25+42	2,50	4,20	-	2	6,7	7,00	0,54	2,082	2,785	3,22	A++	6,23	6,70	376	3,36	5,04	-	1,8	8,4	9,00	0,41	1,930	2,420	4,35	A	3,62	6,80	2628
25+50	2,27	4,53	-	2	6,8	7,10	0,55	2,136	2,820	3,18	A++	6,27	6,80	385	2,87	5,73	-	1,8	8,6	9,00	0,41	1,990	2,390	4,32	A	3,60	6,80	2642
25+60	2,00	4,80	-	2	6,8	7,10	0,56	2,128	2,810	3,20	A++	6,48	6,80	373	2,69	5,91	-	1,8	8,6	9,00	0,4	2,002	2,335	4,30	A	3,64	6,80	2616
35+35	3,40	3,40	-	2	6,8	7,10	0,54	2,136	2,830	3,18	A++	6,66	6,80	363	4,00	4,00	-	1,8	8	9,00	0,41	1,970	2,410	4,06	A	3,70	6,80	2571
35+42	3,09	3,71	-	2	6,8	7,10	0,54	2,136	2,830	3,18	A++	6,63	6,80	364	3,66	4,94	-	1,8	8,6	9,00	0,41	1,999	2,380	4,30	A	3,78	6,80	2518
35+50	2,80	4,00	-	2	6,8	7,10	0,55	2,128	2,820	3,20	A++	6,70	6,80	360	3,07	5,53	-	1,8	8,6	9,00	0,4	2,002	2,335	4,30	A	3,78	6,80	2518
35+60	2,51	4,29	-	2,1	6,8	7,10	0,57	2,055	2,830	3,31	A++	6,86	6,80	352	2,89	5,71	-	1,9	8,6	9,00	0,37	1,827	2,275	4,71	A	3,79	6,80	2512
42+42	3,40	3,40	-	2	6,8	7,10	0,54	2,136	2,830	3,18	A++	6,61	6,80	365	4,30	4,30	-	1,8	8,6	9,00	0,4	2,029	2,350	4,24	A	3,84	6,80	2481
42+50	3,10	3,70	-	2,1	6,8	7,10	0,56	2,078	2,835	3,27	A++	6,68	6,80	362	3,69	4,91	-	1,9	8,6	9,00	0,38	1,887	2,300	4,56	A	3,84	6,80	2481
42+60	2,80	4,00	-	2,1	6,8	7,10	0,58	2,002	2,845	3,40	A++	6,81	6,80	355	3,49	5,11	-	1,9	8,6	9,00	0,36	1,742	2,235	4,94	A	3,80	6,80	2503
50+50	3,40	3,40	-	2,1	6,8	7,10	0,56	2,019	2,860	3,37	A++	6,75	6,80	358	4,30	4,30	-	1,9	8,6	9,00	0,36	1,744	2,250	4,93	A	3,84	6,80	2481
50+60	3,09	3,71	-	2,1	6,8	7,10	0,6	1,937	2,860	3,51	A++	6,85	6,80	353	4,10	4,50	-	1,9	8,6	9,00	0,36	1,725	2,160	4,99	A	3,80	6,80	2503
60+60	3,40	3,40	-	2,1	6,8	7,10	0,58	1,855	2,920	3,67	A++	6,79	6,80	355	4,30	4,30	-	1,9	8,6	9,00	0,36	1,705	2,070	5,04	A	3,72	6,80	2560

	RAFFREDDAMENTO														RISCALDAMENTO													
	Capacità [kW]			Potenza Ass. [kW]			EER	Dati stagionali secondo EN 14825				Capacità [kW]			Potenza Ass. [kW]			COP	Dati stagionali secondo EN 14825									
	Unità A	Unità B	Unità C	Min	Nom	Max		Min	Nom	Max	Classe	SEER	Pdesign	Cons. annuo [kWh]	Unità A	Unità B	Unità C		Min	Nom	Max	Classe	SCOP	Pdesign	Cons. annuo [kWh]			
15+15+15	1,50	1,50	1,50	2,9	4,5	6,80	0,67	0,786	1,770	5,73	A++	8,30	4,50	190	1,70	1,70	1,70	2,6	5,1	8,50	0,89	1,106	2,425	4,61	A+	4,13	5,10	1693
15+15+18	1,50	1,50	1,80	2,9	4,8	6,80	0,75	1,064	2,130	4,51	A++	8,29	4,80	207	1,62	1,62	3,15	2,6	6,4	9,20	0,76	1,489	2,775	4,30	A+	4,06	6,40	2206
15+15+20	1,50	1,50	2,00	2,9	5	6,60	0,79	1,229	2,160	4,07	A++	8,31	5,00	211	1,70	1,70	2,20	2,6	5,6	9,00	0,89	1,244	2,645	4,50	A+	4,08	5,60	1885
15+15+22	1,50	1,50	2,20	2,9	5,2	6,80	0,75	1,296	2,130	4,01	A++	8,27	5,20	220	1,62	1,62	3,15	2,6	6,4	9,20	0,76	1,489	2,775	4,30	A+	4,06	6,40	2206
15+15+25	1,50	1,50	2,50	2,9	5,5	7,00	0,75	1,454	2,305	3,78	A++	7,45	5,50	258	1,55	1,55	3,29	2,6	6,4	9,20	0,76	1,489	2,775	4,30	A	3,83	6,40	2341
15+15+35	1,50	1,50	3,50	2,9	6,5	8,10	0,75	1,870	3,235	3,48	A++	7,48	6,50	304	1,47	1,47	3,46	2,6	6,4	9,20	0,76	1,479	2,765	4,33	A+	4,00	6,40	2239
15+15+42	1,42	1,42	3,97	2,9	6,8	8,40	0,75	2,169	3,280	3,14	A++	7,32	6,80	330	1,24	1,24	3,93	2,6	6,4	9,20	0,76	1,479	2,765	4,33	A+	4,01	6,40	2236
15+15+50	1,28	1,28	4,25	2,9	6,8	8,40	0,75	2,100	3,270	3,24	A++	7,37	6,80	328	1,03	1,03	4,35	2,6	6,4	9,20	1,51	1,469	2,755	4,36	A+	4,01	6,40	2236
15+15+60	1,13	1,13	4,53	2,9	6,8	8,40	0,75	1,952	3,255	3,48	A++	7,32	6,80	330	0,96	0,96	4,47	2,6	6,4	9,20	3,01	1,459	2,745	4,39	A	3,90	6,40	2295
15+18+18	1,50	1,80	1,80	2,9	5,1	6,80	0,71	1,186	1,950	4,30	A++	8,28	5,10	215	1,54	2,98	2,98	2,6	7,5	9,90	0,63	1,871	3,125	4,01	A+	4,06	6,80	2342
15+18+20	1,50	1,80	2,00	2,9	5,3	6,60	0,75	1,350	1,980	3,93	A++	8,26	5,30	229	1,63	3,16	2,11	2,6	6,9	9,70	0,76	1,626	2,995	4,24	A+	4,01	6,80	2373
15+18+22	1,50	1,80	2,20	2,9	5,5	7,00	0,71	1,402	2,125	3,92	A++	8,19	5,50	235	1,54	2,98	2,98	2,6	7,5	9,90	0,63	1,871	3,125	4,01	A+	4,06	6,80	2342
15+18+25	1,50	1,80	2,50	2,9	5,8	7,70	0,71	1,527	2,645	3,80	A++	7,41	5,80	279	1,48	2,88	3,14	2,6	7,5	9,90	0,63	1,871	3,125	4,01	A	3,87	6,80	2460
15+18+42	1,36	1,63	3,81	2,9	6,8	8,40	0,71	2,117	3,100	3,21	A++	7,39	6,80	327	1,23	2,38	3,89	2,6	7,5	9,90	0,63	1,861	3,115	4,03	A+	4,01	6,80	2373
15+18+50	1,23	1,47	4,10	2,9	6,8	8,40	0,71	2,012	3,085	3,38	A++	7,45	6,80	324	1,05	2,03	4,43	2,6	7,5	9,90	1,83	1,851	3,105	4,05	A+	4,01	6,80	2373
15+18+60	1,10	1,32	4,39	2,9	6,8	8,40	0,71	1,863	3,075	3,65	A++	7,33	6,80	329	0,99	1,92	4,59	2,6	7,5	9,90	3,33	1,841	3,095	4,07	A	3,89	6,80	2446
15+20+20	1,50	2,00	2,00	2,9	5,5	6,60	0,79	1,499	2,185	3,67	A++	8,15	5,50	236	1,70	2,20	2,20	2,6	6,1	9,50	0,89	1,381	2,865	4,42	A+	4,03	6,10	2085
15+20+22	1,50	2,00	2,20	2,9	5,7	7,30	0,75	1,534	2,500	3,72	A++	8,07	5,70	247	1,63	2,11	3,16	2,6	6,9	9,70	0,76	1,626	2,995	4,24	A+	4,01	6,80	2373
15+20+25	1,50	2,00	2,50	2,9	6	7,90	0,75	1,659	3,020	3,62	A++	7,22	6,00	291	1,56	2,02	3,31	2,6	6,9	9,70	0,76	1,626	2,995	4,24	A	3,80	6,80	2508
15+20+35	1,46	1,94	3,40	2,9	6,8	8,20	0,75	2,184	3,140	3,11	A++	7,38	6,80	327	1,48	1,92	3,49	2,6	6,9	9,70	0,76	1,616	2,985	4,27	A	3,94	6,80	2419
15+20+42	1,32	1,77	3,71	2,9	6,8	8,20	0,75	2,141	3,130	3,18	A++	7,32	6,80	330	1,26	1,63	4,01	2,6	6,9	9,70	1,06	1,616	2,985	4,27	A	3,96	6,80	2404
15+20+50	1,20	1,60	4,00	2,9	6,8	8,20	0,75	2,036	3,115	3,34	A++	7,37	6,80	328	1,06	1,37	4,48	2,6	6,9	9,70	2,26	1,606	2,975	4,30	A	3,96	6,80	2404
15+20+60	1,07	1,43	4,29	2,9	6,8	8,20	0,75	1,888	3,105	3,60	A++	7,32	6,80	330	0,99	1,29	4,62	2,6	6,9	9,70	3,76	1,596	2,965	4,32	A	3,88	6,80	2455
15+22+22	1,50	2,20	2,20	2,9	5,9	7,90	0,71	1,568	2,815	3,76	A++	8,01	5,90	262	1,54	2,98	2,98	2,6	7,5	9,90	0,63	1,871	3,125	4,01	A+	4,06	6,80	2342
15+22+25	1,50	2,20	2,50	2,9	6,2	8,10	0,71	1,694	3,015	3,66	A++	7,22	6,20	300	1,48	2,88	3,14	2,6	7,5	9,90	0,63	1,871	3,125	4,01	A	3,87	6,80	2460
15+22+35	1,42	2,08	3,31	2,9	6,8	8,40	0,71	2,136	3,110	3,18	A++	7,44	6,80	324	1,42	2,75	3,33	2,6	7,5	9,90	0,63	1,861	3,115	4,03	A+	4,00	6,80	2377
15+22+42	1,29	1,89	3,62	2,9	6,8	8,40	0,71	2,069	3,100	3,29	A++	7,39	6,80	327	1,23	2,38	3,89	2,6	7,5	9,90	1,23	1,861	3,115	4,03	A+	4,01	6,80	2373
15+22+50	1,17	1,72	3,91	2,9	6,8	8,40	0,71	1,963	3,085	3,46	A++	7,45	6,80	324	1,05	2,03	4,43	2,6	7,5	9,90	2,43	1,851	3,105	4,05	A+	4,01	6,80	2373
15+22+60	1,05	1,54	4,21	2,9	6,8	8,40	0,71	1,815	3,075	3,75	A++	7,33	6,80	329	0,99	1,92	4,59	2,6	7,5	9,90	3,93	1,841	3,095	4,07	A	3,89	6,80	2446
15+25+25	1,50	2,50	2,50	2,9	6,5	8,10	0,71	1,818	3,055	3,58	A++	6,56	6,50	347	1,43	3,03	3,03	2,6	7,5	9,90	0,63	1,871	3,125	4,01	A	3,65	6,80	2609
15+25+35	1,36	2,27	3,17	2,9	6,8	8,40	0,71	2,136	3,110	3,18	A++	6,90	6,80	350	1,37	2,90	3,23	2,6	7,5	9,90	0,63	1,861	3,115	4,03	A	3,79	6,80	2509
15+25+42	1,24	2,07	3,48	2,9	6,8	8,40	0,71	2,033	3,100	3,34	A++	6,85	6,80	352	1,19	2,52	3,79	2,6	7,5	9,90	1,68	1,861	3,115	4,03	A	3,81	6,80	2496
15+25+50	1,13	1,89	3,78	2,9	6,8	8,40	0,71	1,928	3,085	3,53	A++	6,89	6,80	350	1,02	2,16	4,32	2,6	7,5	9,90	2,88	1,851	3,105	4,05	A	3,81	6,80	2496
15+25+60	1,02	1,70	4,08	2,9	6,8	8,40	0,71	1,780	3,070	3,82	A++	6,87	6,80	352	0,97	2,05	4,49	2,6	7,5	9,90	4,38	1,841	3,095	4,07	A	3,75	6,80	2539
15+35+35	1,20	2,80	2,80	2,9	6,8	8,40	0,71	2,017	3,105	3,37	A++	7,31	6,80	330	1,31	3,09	3,09	2,6	7,5	9,90	2,13	1,851	3,105	4,05	A	3,96	6,80	2407
15+35+42	1,11	2,59	3,10	2,9	6,8	8,40	0,71	1,914	3,095	3,55	A++	7,25	6,80	333	1,15	2,70	3,65	2,6	7,5	9,90	3,18	1,851	3,105	4,05	A	3,97	6,80	2399
15+35+50	1,02	2,38	3,40	2,9	6,8	8,40	0,71	1,809	3,080	3,76	A++	7,30	6,80	331	0,99	2,33	4,19	2,6	7,5	9,90	4,38	1,841	3,095	4,07	A	3,97	6,80	2399
15+35+60	0,93	2,16	3,71	2,9	6,8	8,40	0,71	1,720	3,070	3,95	A++	7,23	6,80	334	0,94	2,21	4,36	2,6	7,5	9,90	4,06	1,832	3,085	4,09	A	3,87	6,80	2459
15+42+42	1,03	2,88	2,88	2,9	6,8	8,40	0,71	1,811	3,080	3,75	A++	7,20	6,80	336	1,02	3,24	3,24	2,6	7,5	9,90	4,23	1,851	3,105	4,05	A	3,97	6,80	2397
15+42+50	0,95	2,67	3,18	2,9	6,8	8,40	0,71	1,730	3,070	3,93	A++	7,24	6,80	333	0,89	2,83	3,78	2,6	7,5	9,90	4,7	1,841	3,095	4,07	A	3,97	6,80	2397
15+42+60	0,87	2,44	3,49	2,9	6,8	8,40	0,71	1,700	3,060	4,00	A++	7,18	6,80	336	0,85	2,70	3,95	2,6	7,5	9,90	2,56	1,832	3,085	4,09	A	3,86	6,80	2467
15+50+50	0,89	2,96	2,96	2,9	6,8	8,40	0,71	1,720	3,060	3,95	A++	7,29	6,80	331	0,79	3,35	3,35	2,6	7,5	9,90	2,99	1,832	3,085	4,09	A	3,97	6,80	2397
18+18+18	1,80	1,80	1,80	2,9	5,4	6,80	0,67	1,308	1,770	4,13	A++	8,18	5,40	235	2,87	2,87	2,87	2,6	8,6	10,60	0,5	2,253	3,475	3,82	A+	4,09	6,80	2327
18+18+20	1,80	1,80	2,00	2,9	5,6	7,00	0,71	1,439	2,145	3,89	A++	8,14	5,60	241	3,00	3,00	2,00	2,6	8	10,40	0,63	2,008	3,345	3,98	A+	4,06	6,80	2344

	RAFFREDDAMENTO														RISCALDAMENTO													
	Capacità [kW]			Potenza Ass. [kW]			EER	Dati stagionali secondo EN 14825				Capacità [kW]			Potenza Ass. [kW]			COP	Dati stagionali secondo EN 14825									
	Unità A	Unità B	Unità C	Min	Nom	Max		Min	Nom	Max	Classe	SEER	Pdesign	Cons. annuo [kWh]	Unità A	Unità B	Unità C		Min	Nom	Max	Classe	SCOP	Pdesign	Cons. annuo [kWh]			
18+18+22	1,80	1,80	2,20	2,9	5,8	7,70	0,67	1,474	2,465	3,93	A++	8,05	5,80	257	2,87	2,87	2,87	2,6	8,6	10,60	0,5	2,253	3,475	3,82	A+	4,09	6,80	2327
18+18+25	1,80	1,80	2,50	2,9	6,1	8,10	0,67	1,600	2,825	3,81	A++	7,32	6,10	292	2,78	2,78	3,04	2,6	8,6	10,60	0,5	2,253	3,475	3,82	A	3,92	6,80	2430
18+18+35	1,72	1,72	3,35	2,9	6,8	8,40	0,67	2,084	2,930	3,26	A++	7,51	6,80	322	2,68	2,68	3,25	2,6	8,6	10,60	0,5	2,243	3,465	3,83	A+	4,05	6,80	2351
18+18+42	1,57	1,57	3,66	2,9	6,8	8,40	0,67	2,028	2,920	3,35	A++	7,45	6,80	324	2,37	2,37	3,87	2,6	8,6	10,60	0,95	2,243	3,465	3,83	A+	4,04	6,80	2356
18+18+50	1,42	1,42	3,95	2,9	6,8	8,40	0,67	1,924	2,905	3,54	A++	7,50	6,80	322	2,06	2,06	4,49	2,6	8,6	10,60	2,15	2,233	3,455	3,85	A+	4,04	6,80	2356
18+18+60	1,28	1,28	4,25	2,9	6,8	8,40	0,67	1,775	2,895	3,83	A++	7,31	6,80	330	1,96	1,96	4,69	2,6	8,6	10,60	3,65	2,224	3,445	3,87	A	3,90	6,80	2442
18+20+20	1,80	2,00	2,00	2,9	5,8	7,30	0,75	1,571	2,525	3,69	A++	8,02	5,80	257	3,17	2,11	2,11	2,6	7,4	10,20	0,76	1,763	3,215	4,20	A+	4,02	6,80	2371
18+20+22	1,80	2,00	2,20	2,9	6	7,90	0,71	1,606	2,840	3,74	A++	7,95	6,00	264	3,00	2,00	3,00	2,6	8	10,40	0,63	2,008	3,345	3,98	A+	4,06	6,80	2344
18+20+25	1,80	2,00	2,50	2,9	6,3	7,90	0,71	1,731	2,880	3,64	A++	7,19	6,30	311	2,90	1,93	3,16	2,6	8	10,40	0,63	2,008	3,345	3,98	A	3,86	6,80	2464
18+20+35	1,68	1,86	3,26	2,9	6,8	8,20	0,71	2,132	2,960	3,19	A++	7,45	6,80	324	2,78	1,85	3,37	2,6	8	10,40	0,63	1,998	3,335	4,00	A+	4,00	6,80	2379
18+20+42	1,53	1,70	3,57	2,9	6,8	8,20	0,71	2,053	2,950	3,31	A++	7,40	6,80	326	2,42	1,61	3,96	2,6	8	10,40	1,38	1,998	3,335	4,00	A+	4,01	6,80	2376
18+20+50	1,39	1,55	3,86	2,9	6,8	8,20	0,71	1,948	2,935	3,49	A++	7,45	6,80	324	2,08	1,39	4,54	2,6	8	10,40	2,58	1,988	3,325	4,02	A+	4,01	6,80	2376
18+20+60	1,25	1,39	4,16	2,9	6,8	8,20	0,71	1,799	2,920	3,78	A++	7,32	6,80	330	1,97	1,31	4,72	2,6	8	10,40	4,08	1,979	3,315	4,04	A	3,89	6,80	2448
18+22+22	1,80	2,20	2,20	2,9	6,2	8,10	0,67	1,641	2,835	3,78	A++	7,87	6,20	276	2,87	2,87	2,87	2,6	8,6	10,60	0,5	2,253	3,475	3,82	A+	4,09	6,80	2327
18+22+25	1,80	2,20	2,50	2,9	6,5	8,10	0,67	1,765	2,875	3,68	A++	7,18	6,50	317	2,78	2,78	3,04	2,6	8,6	10,60	0,5	2,253	3,475	3,82	A	3,92	6,80	2430
18+22+35	1,63	1,99	3,17	2,9	6,8	8,40	0,67	2,084	2,930	3,26	A++	7,51	6,80	322	2,68	2,68	3,25	2,6	8,6	10,60	0,5	2,243	3,465	3,83	A+	4,05	6,80	2351
18+22+42	1,49	1,82	3,48	2,9	6,8	8,40	0,67	1,981	2,920	3,43	A++	7,45	6,80	324	2,37	2,37	3,87	2,6	8,6	10,60	1,55	2,243	3,465	3,83	A+	4,04	6,80	2356
18+22+50	1,36	1,66	3,78	2,9	6,8	8,40	0,67	1,876	2,905	3,62	A++	7,50	6,80	322	2,06	2,06	4,49	2,6	8,6	10,60	2,75	2,233	3,455	3,85	A+	4,04	6,80	2356
18+22+60	1,22	1,50	4,08	2,9	6,8	8,40	0,67	1,728	2,890	3,94	A++	7,31	6,80	330	1,96	1,96	4,69	2,6	8,6	10,60	4,25	2,224	3,445	3,87	A	3,90	6,80	2442
18+25+25	1,80	2,50	2,50	2,9	6,8	8,40	0,67	1,780	2,930	3,82	A++	6,59	6,80	366	2,70	2,95	2,95	2,6	8,6	10,60	0,5	1,823	3,475	4,72	A	3,72	6,80	2561
18+25+35	1,57	2,18	3,05	2,9	6,8	8,40	0,67	2,048	2,930	3,32	A++	6,96	6,80	347	2,60	2,84	3,16	2,6	8,6	10,60	0,95	2,243	3,465	3,83	A	3,86	6,80	2467
18+25+42	1,44	2,00	3,36	2,9	6,8	8,40	0,67	1,945	2,915	3,50	A++	6,91	6,80	349	2,31	2,52	3,78	2,6	8,6	10,60	2	2,243	3,465	3,83	A	3,86	6,80	2464
18+25+50	1,32	1,83	3,66	2,9	6,8	8,40	0,67	1,840	2,905	3,70	A++	6,95	6,80	347	2,01	2,20	4,39	2,6	8,6	10,60	3,2	2,233	3,455	3,85	A	3,86	6,80	2464
18+25+60	1,19	1,65	3,96	2,9	6,8	8,40	0,67	1,692	2,890	4,02	A++	6,89	6,80	350	1,92	2,09	4,59	2,6	8,6	10,60	4,7	2,224	3,445	3,87	A	3,76	6,80	2532
18+35+35	1,39	2,70	2,70	2,9	6,8	8,40	0,67	1,928	2,925	3,53	A++	7,38	6,80	327	2,51	3,04	3,04	2,6	8,6	10,60	2,45	2,233	3,455	3,85	A+	4,01	6,80	2371
18+35+42	1,29	2,51	3,01	2,9	6,8	8,40	0,67	1,826	2,915	3,72	A++	7,32	6,80	330	2,23	2,71	3,66	2,6	8,6	10,60	3,5	2,233	3,455	3,85	A+	4,02	6,80	2370
18+35+50	1,19	2,31	3,30	2,9	6,8	8,40	0,67	1,721	2,900	3,95	A++	7,37	6,80	328	1,96	2,37	4,27	2,6	8,6	10,60	4,7	2,224	3,445	3,87	A+	4,02	6,80	2370
18+35+60	1,08	2,11	3,61	2,9	6,8	8,40	0,67	1,667	2,890	4,08	A++	7,23	6,80	334	1,87	2,26	4,47	2,6	8,6	10,60	3,29	2,214	3,435	3,88	A	3,88	6,80	2451
18+42+42	1,20	2,80	2,80	2,9	6,8	8,40	0,67	1,723	2,900	3,95	A++	7,26	6,80	332	2,01	3,29	3,29	2,6	8,6	10,60	4,55	2,233	3,455	3,85	A+	4,01	6,80	2376
18+42+50	1,11	2,60	3,09	2,9	6,8	8,40	0,67	1,677	2,890	4,05	A++	7,31	6,80	330	1,78	2,92	3,89	2,6	8,6	10,60	3,93	2,224	3,445	3,87	A+	4,01	6,80	2376
18+42+60	1,02	2,38	3,40	2,9	6,8	8,40	0,67	1,648	2,880	4,13	A++	7,17	6,80	337	1,71	2,80	4,09	2,6	8,6	10,60	1,79	2,214	3,435	3,88	A	3,87	6,80	2460
18+50+50	1,04	2,88	2,88	2,9	6,8	8,40	0,67	1,667	2,880	4,08	A++	7,36	6,80	328	1,60	3,50	3,50	2,6	8,6	10,60	2,21	2,214	3,435	3,88	A+	4,01	6,80	2376
20+20+20	2,00	2,00	2,00	2,9	6	7,50	0,79	1,703	2,900	3,52	A++	7,84	6,00	268	2,20	2,20	2,20	2,6	6,6	10,00	0,89	1,518	3,085	4,35	A	3,97	6,60	2291
20+20+22	2,00	2,00	2,20	2,9	6,2	7,70	0,75	1,738	2,895	3,57	A++	7,81	6,20	278	2,11	2,11	3,17	2,6	7,4	10,20	0,76	1,763	3,215	4,20	A+	4,02	6,80	2371
20+20+25	2,00	2,00	2,50	2,9	6,5	7,70	0,75	1,862	2,935	3,49	A++	7,05	6,50	323	2,04	2,04	3,33	2,6	7,4	10,20	0,76	1,763	3,215	4,20	A	3,79	6,80	2510
20+20+35	1,81	1,81	3,17	2,9	6,8	8,00	0,75	2,181	2,990	3,12	A++	7,38	6,80	327	1,94	1,94	3,52	2,6	7,4	10,20	0,76	1,753	3,205	4,22	A	3,94	6,80	2416
20+20+42	1,66	1,66	3,48	2,9	6,8	8,00	0,75	2,078	2,980	3,27	A++	7,33	6,80	330	1,66	1,66	4,08	2,6	7,4	10,20	1,81	1,753	3,205	4,22	A	3,96	6,80	2401
20+20+50	1,51	1,51	3,78	2,9	6,8	8,00	0,75	1,973	2,965	3,45	A++	7,38	6,80	327	1,40	1,40	4,59	2,6	7,4	10,20	3,01	1,743	3,195	4,24	A	3,96	6,80	2401
20+20+60	1,36	1,36	4,08	2,9	6,8	8,00	0,75	1,825	2,950	3,73	A++	7,32	6,80	330	1,32	1,32	4,75	2,6	7,4	10,20	4,51	1,734	3,185	4,27	A	3,87	6,80	2463
20+22+22	2,00	2,20	2,20	2,9	6,4	7,90	0,71	1,772	2,895	3,61	A++	7,77	6,40	293	2,00	3,00	3,00	2,6	8	10,40	0,63	2,008	3,345	3,98	A+	4,06	6,80	2344
20+22+25	2,00	2,20	2,50	2,9	6,7	8,10	0,71	1,994	2,940	3,36	A++	7,05	6,70	332	1,93	2,90	3,16	2,6	8	10,40	0,63	2,008	3,345	3,98	A	3,86	6,80	2464
20+22+35	1,77	1,94	3,09	2,9	6,8	8,20	0,71	2,108	2,960	3,23	A++	7,45	6,80	324	1,85	2,78	3,37	2,6	8	10,40	0,93	1,998	3,335	4,00	A+	4,00	6,80	2379
20+22+42	1,62	1,78	3,40	2,9	6,8	8,20	0,71	2,005	2,945	3,39	A++	7,40	6,80	326	1,61	2,42	3,96	2,6	8	10,40	1,98	1,998	3,335	4,00	A+	4,01	6,80	2376
20+22+50	1,48	1,63	3,70	2,9	6,8	8,20	0,71	1,900	2,935	3,58	A++	7,45	6,80	324	1,39	2,08	4,54	2,6	8	10,40	3,18	1,988	3,325	4,02	A+	4,01	6,80	2376

	RAFFREDDAMENTO														RISCALDAMENTO													
	Capacità [kW]			Potenza Ass. [kW]			EER	Dati stagionali secondo EN 14825				Capacità [kW]			Potenza Ass. [kW]			COP	Dati stagionali secondo EN 14825									
	Unità A	Unità B	Unità C	Min	Nom	Max		Min	Nom	Max	Classe	SEER	Pdesign	Cons. annuo [kWh]	Unità A	Unità B	Unità C		Min	Nom	Max	Classe	SCOP	Pdesign	Cons. annuo [kWh]			
20+22+60	1,33	1,47	4,00	2,9	6,8	8,20	0,71	1,752	2,920	3,88	A++	7,32	6,80	330	1,31	1,97	4,72	2,6	8	10,40	4,68	1,979	3,315	4,04	A	3,89	6,80	2448
20+25+25	1,94	2,43	2,43	2,9	6,8	8,20	0,71	2,132	2,960	3,19	A++	6,50	6,80	372	1,87	3,06	3,06	2,6	8	10,40	0,63	2,008	3,345	3,98	A	3,64	6,80	2618
20+25+35	1,70	2,13	2,98	2,9	6,8	8,20	0,71	2,073	2,960	3,28	A++	6,91	6,80	350	1,80	2,94	3,27	2,6	8	10,40	1,38	1,998	3,335	4,00	A	3,79	6,80	2509
20+25+42	1,56	1,95	3,28	2,9	6,8	8,20	0,71	1,969	2,945	3,45	A++	6,85	6,80	352	1,57	2,57	3,86	2,6	8	10,40	2,43	1,998	3,335	4,00	A	3,82	6,80	2493
20+25+50	1,43	1,79	3,58	2,9	6,8	8,20	0,71	1,864	2,935	3,65	A++	6,90	6,80	350	1,35	2,22	4,43	2,6	8	10,40	3,63	1,988	3,325	4,02	A	3,82	6,80	2493
20+25+60	1,30	1,62	3,89	2,9	6,8	8,20	0,71	1,716	2,920	3,96	A++	6,86	6,80	352	1,28	2,10	4,61	2,6	8	10,40	5,13	1,979	3,315	4,04	A	3,75	6,80	2542
20+35+35	1,51	2,64	2,64	2,9	6,8	8,20	0,71	1,954	2,955	3,48	A++	7,31	6,80	330	1,73	3,14	3,14	2,6	8	10,40	2,88	1,988	3,325	4,02	A	3,95	6,80	2409
20+35+42	1,40	2,45	2,94	2,9	6,8	8,20	0,71	1,850	2,945	3,68	A++	7,25	6,80	333	1,52	2,76	3,72	2,6	8	10,40	3,93	1,988	3,325	4,02	A	3,97	6,80	2400
20+35+50	1,30	2,27	3,24	2,9	6,8	8,20	0,71	1,745	2,930	3,90	A++	7,30	6,80	331	1,31	2,39	4,30	2,6	8	10,40	5,13	1,979	3,315	4,04	A	3,97	6,80	2400
20+35+60	1,18	2,07	3,55	2,9	6,8	8,20	0,71	1,716	2,920	3,96	A++	7,23	6,80	334	1,25	2,27	4,48	2,6	8	10,40	2,99	1,969	3,305	4,06	A	3,87	6,80	2460
20+42+42	1,31	2,75	2,75	2,9	6,8	8,20	0,71	1,747	2,930	3,89	A++	7,20	6,80	335	1,35	3,32	3,32	2,6	8	10,40	4,98	1,988	3,325	4,02	A	3,97	6,80	2397
20+42+50	1,21	2,55	3,04	2,9	6,8	8,20	0,71	1,726	2,920	3,94	A++	7,25	6,80	333	1,19	2,92	3,89	2,6	8	10,40	3,63	1,979	3,315	4,04	A	3,97	6,80	2397
20+50+50	1,13	2,83	2,83	2,9	6,8	8,20	0,71	1,716	2,910	3,96	A++	7,31	6,80	331	1,06	3,47	3,47	2,6	8	10,40	1,92	1,969	3,305	4,06	A	3,97	6,80	2397
22+22+22	2,20	2,20	2,20	2,9	6,6	8,10	0,67	1,807	2,890	3,65	A++	7,71	6,60	300	2,87	2,87	2,87	2,6	8,6	10,60	0,5	2,253	3,475	3,82	A+	4,09	6,80	2327
22+22+25	2,17	2,17	2,46	2,9	6,8	8,40	0,67	2,084	2,930	3,26	A++	7,08	6,80	341	2,78	2,78	3,04	2,6	8,6	10,60	0,5	2,253	3,475	3,82	A	3,90	6,80	2440
22+22+35	1,89	1,89	3,01	2,9	6,8	8,40	0,67	2,036	2,930	3,34	A++	7,51	6,80	322	2,68	2,68	3,25	2,6	8,6	10,60	1,1	2,243	3,465	3,83	A+	4,05	6,80	2351
22+22+42	1,74	1,74	3,32	2,9	6,8	8,40	0,67	1,933	2,915	3,52	A++	7,45	6,80	324	2,37	2,37	3,87	2,6	8,6	10,60	2,15	2,243	3,465	3,83	A+	4,04	6,80	2356
22+22+50	1,59	1,59	3,62	2,9	6,8	8,40	0,67	1,827	2,905	3,72	A++	7,50	6,80	322	2,06	2,06	4,49	2,6	8,6	10,60	3,35	2,233	3,455	3,85	A+	4,04	6,80	2356
22+22+60	1,44	1,44	3,92	2,9	6,8	8,40	0,67	1,679	2,890	4,05	A++	7,31	6,80	330	1,96	1,96	4,69	2,6	8,6	10,60	4,85	2,224	3,445	3,87	A	3,90	6,80	2442
22+25+25	2,08	2,36	2,36	2,9	6,8	8,40	0,67	2,084	2,930	3,26	A++	6,59	6,80	366	2,70	2,95	2,95	2,6	8,6	10,60	0,5	2,253	3,475	3,82	A	3,72	6,80	2561
22+25+35	1,82	2,07	2,90	2,9	6,8	8,40	0,67	2,000	2,930	3,40	A++	6,96	6,80	347	2,60	2,84	3,16	2,6	8,6	10,60	1,55	2,243	3,465	3,83	A	3,86	6,80	2467
22+25+42	1,68	1,91	3,21	2,9	6,8	8,40	0,67	1,897	2,915	3,58	A++	6,91	6,80	349	2,31	2,52	3,78	2,6	8,6	10,60	2,6	2,243	3,465	3,83	A	3,86	6,80	2464
22+25+50	1,54	1,75	3,51	2,9	6,8	8,40	0,67	1,792	2,905	3,80	A++	6,95	6,80	347	2,01	2,20	4,39	2,6	8,6	10,60	3,8	2,233	3,455	3,85	A	3,86	6,80	2464
22+25+60	1,40	1,59	3,81	2,9	6,8	8,40	0,67	1,667	2,890	4,08	A++	6,89	6,80	350	1,92	2,09	4,59	2,6	8,6	10,60	4,57	2,224	3,445	3,87	A	3,76	6,80	2532
22+35+35	1,63	2,59	2,59	2,9	6,8	8,40	0,67	1,881	2,925	3,62	A++	7,38	6,80	327	2,51	3,04	3,04	2,6	8,6	10,60	3,05	2,233	3,455	3,85	A+	4,01	6,80	2371
22+35+42	1,51	2,40	2,88	2,9	6,8	8,40	0,67	1,778	2,910	3,82	A++	7,32	6,80	330	2,23	2,71	3,66	2,6	8,6	10,60	4,1	2,233	3,455	3,85	A+	4,02	6,80	2370
22+35+50	1,40	2,22	3,18	2,9	6,8	8,40	0,67	1,697	2,900	4,01	A++	7,37	6,80	328	1,96	2,37	4,27	2,6	8,6	10,60	4,57	2,224	3,445	3,87	A+	4,02	6,80	2370
22+35+60	1,28	2,03	3,49	2,9	6,8	8,40	0,67	1,667	2,890	4,08	A++	7,23	6,80	334	1,87	2,26	4,47	2,6	8,6	10,60	2,43	2,214	3,435	3,88	A	3,88	6,80	2451
22+42+42	1,41	2,69	2,69	2,9	6,8	8,40	0,67	1,687	2,900	4,03	A++	7,26	6,80	332	2,01	3,29	3,29	2,6	8,6	10,60	4,79	2,233	3,455	3,85	A+	4,01	6,80	2376
22+42+50	1,31	2,51	2,98	2,9	6,8	8,40	0,67	1,677	2,890	4,05	A++	7,31	6,80	330	1,78	2,92	3,89	2,6	8,6	10,60	3,07	2,224	3,445	3,87	A+	4,01	6,80	2376
25+25+25	2,27	2,27	2,27	2,9	6,8	8,40	0,67	2,084	2,930	3,26	A+	6,08	6,80	397	2,87	2,87	2,87	2,6	8,6	10,60	0,5	2,253	3,475	3,82	A	3,52	6,80	2708
25+25+35	2,00	2,00	2,80	2,9	6,8	8,40	0,67	1,964	2,925	3,46	A++	6,45	6,80	374	2,76	2,76	3,07	2,6	8,6	10,60	2	2,243	3,465	3,83	A	3,66	6,80	2600
25+25+42	1,85	1,85	3,10	2,9	6,8	8,40	0,67	1,861	2,915	3,65	A++	6,42	6,80	376	2,46	2,46	3,69	2,6	8,6	10,60	3,05	2,243	3,465	3,83	A	3,68	6,80	2585
25+25+50	1,70	1,70	3,40	2,9	6,8	8,40	0,67	1,757	2,900	3,87	A++	6,46	6,80	374	2,15	2,15	4,30	2,6	8,6	10,60	4,25	2,233	3,455	3,85	A	3,68	6,80	2585
25+25+60	1,55	1,55	3,71	2,9	6,8	8,40	0,67	1,667	2,890	4,08	A++	6,46	6,80	374	2,05	2,05	4,50	2,6	8,6	10,60	3,93	2,224	3,445	3,87	A	3,62	6,80	2629
25+35+35	1,79	2,51	2,51	2,9	6,8	8,40	0,67	1,845	2,925	3,69	A++	6,84	6,80	353	2,67	2,97	2,97	2,6	8,6	10,60	3,5	2,233	3,455	3,85	A	3,81	6,80	2499
25+35+42	1,67	2,33	2,80	2,9	6,8	8,40	0,67	1,742	2,910	3,90	A++	6,79	6,80	356	2,38	2,65	3,57	2,6	8,6	10,60	4,55	2,233	3,455	3,85	A	3,82	6,80	2489
25+35+50	1,55	2,16	3,09	2,9	6,8	8,40	0,67	1,697	2,900	4,01	A++	6,83	6,80	353	2,09	2,32	4,18	2,6	8,6	10,60	3,93	2,224	3,445	3,87	A	3,82	6,80	2489
25+35+60	1,42	1,98	3,40	2,9	6,8	8,40	0,67	1,667	2,890	4,08	A++	6,79	6,80	356	2,00	2,22	4,38	2,6	8,6	10,60	1,79	2,214	3,435	3,88	A	3,74	6,80	2545
25+42+42	1,56	2,62	2,62	2,9	6,8	8,40	0,67	1,687	2,900	4,03	A++	6,74	6,80	358	2,15	3,23	3,23	2,6	8,6	10,60	4,14	2,233	3,455	3,85	A	3,84	6,80	2479
25+42+50	1,45	2,44	2,91	2,9	6,8	8,40	0,67	1,677	2,890	4,05	A++	6,79	6,80	356	1,91	2,87	3,82	2,6	8,6	10,60	2,43	2,224	3,445	3,87	A	3,84	6,80	2479
35+35+35	2,27	2,27	2,27	2,9	6,8	8,40	0,67	1,726	2,920	3,94	A++	7,23	6,80	334	2,87	2,87	2,87	2,6	8,6	10,60	5	2,224	3,445	3,87	A	3,97	6,80	2398
35+35+42	2,13	2,13	2,55	2,9	6,8	8,40	0,67	1,706	2,910	3,99	A++	7,18	6,80	336	2,57	2,57	3,47	2,6	8,6	10,60	3,5	2,224	3,445	3,87	A	3,98	6,80	2394
35+35+50	1,98	1,98	2,83	2,9	6,8	8,40	0,67	1,697	2,900	4,01	A++	7,22	6,80	334	2,26	2,26	4,07	2,6	8,6	10,60	1,79	2,214	3,435	3,88	A	3,98	6,80	2394
35+42+42	2,00	2,40	2,40	2,9	6,8	8,40	0,67	1,687	2,900	4,03	A++	7,13	6,80	339	2,32	3,14	3,14	2,6	8,6	10,60	2	2,224	3,445	3,87	A	3,98	6,80	2391

	RAFFREDDAMENTO															RISCALDAMENTO														
	Capacità [kW]				Potenza Ass. [kW]			EER	Dati stagionali secondo EN 14825				Capacità [kW]					Potenza Ass. [kW]			COP	Dati stagionali secondo EN 14825								
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Min	Nom	Max		Min	Nom	Max	Classe	SEER	Pdesign	Cons. annuo [kWh]	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Min		Nom	Max	Min	Nom	Max	Classe	SCOP	Pdesign	Cons. annuo [kWh]
15+15	1,50	1,50	-	-	2	3	5,40	0,54	0,766	1,800	3,91	A++	8,42	3,00	125	1,70	1,70	-	-	1,8	3,4	5,00	0,67	0,780	1,300	4,36	A+	4,08	3,40	1166
15+18	1,50	1,80	-	-	2	3,3	5,40	0,62	0,816	1,890	4,05	A++	8,48	3,30	136	1,70	3,30	-	-	1,8	5	6,10	0,54	1,123	1,530	4,45	A+	4,09	5,00	1713
15+20	1,50	2,00	-	-	2	3,5	5,40	0,7	0,858	2,005	4,08	A++	8,39	3,50	146	1,70	2,20	-	-	1,8	3,9	5,80	0,65	0,947	1,625	4,12	A+	4,05	3,90	1349
15+22	1,50	2,20	-	-	2	3,7	5,40	0,66	0,901	1,850	4,11	A++	8,49	3,70	157	1,70	3,30	-	-	1,8	5	6,10	0,54	1,123	1,530	4,45	A+	4,09	5,00	1713
15+25	1,50	2,50	-	-	2	4	5,40	0,78	1,096	1,970	3,65	A++	7,42	4,00	189	1,60	3,40	-	-	1,8	5	6,10	0,54	1,123	1,530	4,45	A	3,75	5,00	1868
15+35	1,50	3,50	-	-	2	5	6,00	0,62	1,426	2,150	3,51	A++	7,83	5,00	223	1,67	3,93	-	-	1,8	5,6	7,90	0,54	1,294	2,190	4,33	A	3,87	5,60	1988
15+42	1,50	4,20	-	-	2	5,7	6,40	0,62	1,640	2,500	3,48	A++	7,39	5,70	270	1,46	4,64	-	-	1,8	6,1	7,90	0,54	1,417	2,190	4,30	A	3,87	6,10	2171
15+50	1,50	5,00	-	-	2	6,5	6,90	0,63	2,002	2,860	3,25	A++	7,03	6,50	324	1,28	5,42	-	-	1,8	6,7	7,90	0,54	1,544	2,180	4,34	A	3,78	6,70	2443
15+60	1,36	5,44	-	-	2	6,8	7,10	0,64	2,165	2,980	3,14	A++	7,06	6,80	342	1,24	5,76	-	-	1,8	7	7,90	0,54	1,638	2,150	4,27	A	3,79	7,00	2588
18+18	1,80	1,80	-	-	2	3,6	5,40	0,54	0,807	1,640	4,46	A++	8,49	3,60	148	3,30	3,30	-	-	1,8	6,6	7,20	0,41	1,466	1,760	4,50	A	3,97	6,60	2293
18+20	1,80	2,00	-	-	2	3,8	5,40	0,7	0,966	1,890	3,93	A++	8,44	3,80	158	3,30	2,20	-	-	1,8	5,5	6,90	0,52	1,290	1,855	4,26	A+	4,03	5,50	1909
18+22	1,80	2,20	-	-	2	4	5,40	0,7	1,067	1,800	3,75	A++	8,44	4,00	166	3,30	3,30	-	-	1,8	6,6	7,20	0,41	1,466	1,760	4,50	A	3,97	6,60	2293
18+25	1,80	2,50	-	-	2	4,3	5,40	0,58	1,142	1,680	3,77	A++	7,60	4,30	203	3,16	3,44	-	-	1,8	6,6	7,20	0,41	1,466	1,760	4,50	A	3,69	6,60	2464
18+35	1,80	3,50	-	-	2	5,3	6,20	0,54	1,489	2,130	3,56	A++	7,84	5,30	241	3,30	4,00	-	-	1,8	7,3	9,00	0,41	1,690	2,420	4,32	A	3,84	7,00	2553
18+42	1,80	4,20	-	-	2	6	6,60	0,54	1,702	2,480	3,52	A++	7,42	6,00	283	3,00	4,90	-	-	1,8	7,9	9,00	0,41	1,813	2,420	4,36	A	3,90	7,00	2515
18+50	1,80	5,00	-	-	2	6,8	7,10	0,55	2,136	2,820	3,18	A++	7,10	6,80	340	2,67	5,83	-	-	1,8	8,5	9,00	0,41	1,936	2,410	4,39	A	3,90	7,00	2515
18+60	1,57	5,23	-	-	2	6,8	7,10	0,56	2,136	2,810	3,18	A++	7,13	6,80	339	2,53	6,07	-	-	1,8	8,6	9,00	0,4	1,993	2,365	4,31	A	3,85	7,00	2543
20+20	2,00	2,00	-	-	2	4	5,40	0,7	1,067	1,800	3,75	A++	8,30	4,00	169	2,20	2,20	-	-	1,8	4,4	6,60	0,63	1,113	1,950	3,95	A+	4,01	4,40	1538
20+22	2,00	2,20	-	-	2	4,2	5,40	0,7	1,146	1,890	3,67	A++	8,37	4,20	176	2,20	3,30	-	-	1,8	5,5	6,90	0,52	1,290	1,855	4,26	A+	4,03	5,50	1909
20+25	2,00	2,50	-	-	2	4,5	5,50	0,62	1,234	1,865	3,65	A++	7,39	4,50	213	2,12	3,48	-	-	1,8	5,6	7,20	0,52	1,320	1,965	4,24	A	3,66	5,60	2104
20+35	2,00	3,50	-	-	2	5,5	6,30	0,62	1,579	2,400	3,48	A++	7,58	5,50	254	2,20	4,00	-	-	1,8	6,2	8,70	0,52	1,548	2,515	4,00	A	3,79	6,20	2254
20+42	2,00	4,20	-	-	2	6,2	6,70	0,62	1,840	2,740	3,37	A++	7,14	6,20	304	2,00	4,90	-	-	1,8	6,9	8,70	0,52	1,670	2,515	4,13	A	3,78	6,90	2553
20+50	1,94	4,86	-	-	2	6,8	7,10	0,63	2,165	2,990	3,14	A++	6,91	6,80	349	1,76	5,74	-	-	1,8	7,5	8,70	0,52	1,793	2,505	4,18	A	3,77	7,00	2601
20+60	1,70	5,10	-	-	2	6,8	7,10	0,64	2,165	2,980	3,14	A++	7,07	6,80	342	1,63	5,87	-	-	1,8	7,5	8,70	0,51	1,826	2,450	4,11	A	3,78	7,00	2590
22+22	2,20	2,20	-	-	2	4,4	5,40	0,54	1,166	1,640	3,77	A++	8,49	4,40	186	3,30	3,30	-	-	1,8	6,6	7,20	0,41	1,466	1,760	4,50	A	3,97	6,60	2293
22+25	2,20	2,50	-	-	2	4,7	5,70	0,54	1,281	1,810	3,67	A++	7,46	4,70	220	3,30	3,60	-	-	1,8	6,9	8,10	0,41	1,556	2,095	4,43	A	3,68	6,90	2624
22+35	2,20	3,50	-	-	2	5,7	6,40	0,54	1,611	2,330	3,54	A++	7,63	5,70	261	3,30	4,00	-	-	1,8	7,3	9,00	0,41	1,760	2,420	4,15	A	3,84	7,00	2553
22+42	2,20	4,20	-	-	2	6,4	6,90	0,54	1,920	2,655	3,33	A++	7,22	6,40	315	3,11	5,09	-	-	1,8	8,2	9,00	0,41	1,880	2,420	4,36	A	3,90	7,00	2515
22+60	1,82	4,98	-	-	2	6,8	7,10	0,56	2,136	2,810	3,18	A++	7,13	6,80	339	2,53	6,07	-	-	1,8	8,6	9,00	0,4	2,010	2,350	4,28	A	3,85	7,00	2543
25+25	2,50	2,50	-	-	2	5	6,00	0,54	1,397	1,980	3,58	A++	6,50	5,00	269	3,60	3,60	-	-	1,8	7,2	9,00	0,41	1,646	2,430	4,37	B	3,33	7,00	2940
25+35	2,50	3,50	-	-	2	6	6,60	0,54	1,702	2,480	3,52	A++	6,68	6,00	315	3,60	4,00	-	-	1,8	7,6	9,00	0,41	1,813	2,420	4,19	A	3,53	7,00	2779
25+42	2,50	4,20	-	-	2	6,7	7,00	0,54	2,082	2,785	3,22	A++	6,40	6,70	367	3,36	5,04	-	-	1,8	8,4	9,00	0,41	1,930	2,420	4,35	A	3,63	7,00	2703
25+50	2,27	4,53	-	-	2	6,8	7,10	0,55	2,136	2,820	3,18	A++	6,44	6,80	375	2,87	5,73	-	-	1,8	8,6	9,00	0,41	1,990	2,390	4,32	A	3,61	7,00	2718
25+60	2,00	4,80	-	-	2	6,8	7,10	0,56	2,128	2,810	3,20	A++	6,60	6,80	366	2,69	5,91	-	-	1,8	8,6	9,00	0,4	2,002	2,335	4,30	A	3,66	7,00	2678
35+35	3,40	3,40	-	-	2	6,8	7,10	0,54	2,136	2,830	3,18	A++	6,86	6,80	352	4,00	4,00	-	-	1,8	8	9,00	0,41	1,970	2,410	4,06	A	3,72	7,00	2636
35+42	3,09	3,71	-	-	2	6,8	7,10	0,54	2,136	2,830	3,18	A++	6,82	6,80	354	3,66	4,94	-	-	1,8	8,6	9,00	0,41	1,999	2,380	4,30	A	3,79	7,00	2588
35+50	2,80	4,00	-	-	2	6,8	7,10	0,55	2,128	2,820	3,20	A++	6,89	6,80	350	3,07	5,53	-	-	1,8	8,6	9,00	0,4	2,002	2,335	4,30	A	3,79	7,00	2588
35+60	2,51	4,29	-	-	2,1	6,8	7,10	0,57	2,055	2,830	3,31	A++	7,00	6,80	345	2,89	5,71	-	-	1,9	8,6	9,00	0,37	1,827	2,275	4,71	A	3,81	7,00	2575
42+42	3,40	3,40	-	-	2	6,8	7,10	0,54	2,136	2,830	3,18	A++	6,78	6,80	356	4,30	4,30	-	-	1,8	8,6	9,00	0,4	2,029	2,350	4,24	A	3,85	7,00	2548
42+50	3,10	3,70	-	-	2,1	6,8	7,10	0,56	2,078	2,835	3,27	A++	6,86	6,80	352	3,69	4,91	-	-	1,9	8,6	9,00	0,38	1,887	2,300	4,56	A	3,85	7,00	2548
42+60	2,80	4,00	-	-	2,1	6,8	7,10	0,58	2,002	2,845	3,40	A++	6,95	6,80	348	3,49	5,11	-	-	1,9	8,6	9,00	0,36	1,742	2,235	4,94	A	3,82	7,00	2562
50+50	3,40	3,40	-	-	2,1	6,8	7,10	0,56	2,019	2,860	3,37	A++	6,94	6,80	348	4,30	4,30	-	-	1,9	8,6	9,00	0,36	1,744	2,250	4,93	A	3,85	7,00	2548
50+60	3,09	3,71	-	-	2,1	6,8	7,10	0,6	1,937	2,860	3,51	A++	6,99	6,80	345	4,10	4,50	-	-	1,9	8,6	9,00	0,36	1,725	2,160	4,99	A	3,82	7,00	2562
60+60	3,40	3,40	-	-	2,1	6,8	7,10	0,58	1,855	2,920	3,67	A++	6,90	6,80	350	4,30	4,30	-	-	1,9	8,6	9,00	0,36	1,705	2,070	5,04	A	3,75	7,00	2610

	RAFFREDDAMENTO															RISCALDAMENTO														
	Capacità [kW]				Potenza Ass. [kW]			EER	Dati stagionali secondo EN 14825				Capacità [kW]					Potenza Ass. [kW]			COP	Dati stagionali secondo EN 14825								
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Min	Nom	Max		Min	Nom	Max	Classe	SEER	Pdesign	Cons. annuo [kWh]	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Min		Nom	Max	Min	Nom	Max	Classe	SCOP	Pdesign	Cons. annuo [kWh]
15+15+15	1,50	1,50	1,50	-	2,9	4,5	7,30	0,78	0,941	2,310	4,78	A+++	8,85	4,50	178	1,70	1,70	1,70	-	2,6	5,1	8,50	0,89	1,106	2,425	4,61	A+	4,14	5,10	1690
15+15+18	1,50	1,50	1,80	-	2,9	4,8	7,60	0,8	1,141	2,210	4,21	A+++	8,82	4,80	194	1,62	1,62	3,15	-	2,6	6,4	9,20	0,77	1,489	2,775	4,30	A+	4,09	6,40	2191
15+15+20	1,50	1,50	2,00	-	2,9	5	7,70	0,81	1,261	2,130	3,97	A+++	8,70	5,00	201	1,70	1,70	2,20	-	2,6	5,6	9,00	0,91	1,244	2,645	4,50	A+	4,09	5,60	1880
15+15+22	1,50	1,50	2,20	-	2,9	5,2	7,90	0,75	1,304	1,970	3,99	A+++	8,60	5,20	212	1,62	1,62	3,15	-	2,6	6,4	9,20	0,78	1,489	2,775	4,30	A+	4,09	6,40	2191
15+15+25	1,50	1,50	2,50	-	2,9	5,5	8,10	0,75	1,431	2,205	3,84	A++	7,66	5,50	251	1,55	1,55	3,29	-	2,6	6,4	9,20	0,79	1,489	2,775	4,30	A	3,86	6,40	2321
15+15+35	1,50	1,50	3,50	-	2,9	6,5	8,10	0,75	1,586	3,140	4,10	A++	7,68	6,50	296	1,47	1,47	3,46	-	2,6	6,4	9,20	0,79	1,479	2,765	4,33	A+	4,03	6,40	2222
15+15+50	1,35	1,35	4,50	-	2,9	7,2	8,50	0,73	1,850	2,555	3,89	A++	7,38	7,20	342	1,03	1,03	4,35	-	2,6	6,4	9,20	0,79	1,469	2,755	4,36	A+	4,04	6,40	2219
15+15+60	1,20	1,20	4,80	-	2,9	7,2	8,50	0,73	1,756	2,535	4,10	A++	7,29	7,20	345	0,96	0,96	4,47	-	2,6	6,4	9,20	0,79	1,459	2,745	4,39	A	3,94	6,40	2271
15+18+18	1,50	1,80	1,80	-	2,9	5,1	7,80	0,74	1,224	1,990	4,17	A+++	8,63	5,10	207	1,54	2,98	2,98	-	2,6	7,5	9,90	0,65	1,871	3,125	4,01	A+	4,07	7,00	2407
15+18+20	1,50	1,80	2,00	-	2,9	5,3	8,00	0,74	1,344	1,910	3,94	A+++	8,55	5,30	221	1,63	3,16	2,11	-	2,6	6,9	9,70	0,79	1,626	2,995	4,24	A+	4,03	6,90	2395
15+18+22	1,50	1,80	2,20	-	2,9	5,5	8,10	0,72	1,392	2,165	3,95	A++	8,44	5,50	228	1,54	2,98	2,98	-	2,6	7,5	9,90	0,66	1,871	3,125	4,01	A+	4,07	7,00	2407
15+18+25	1,50	1,80	2,50	-	2,9	5,8	8,10	0,77	1,529	3,230	3,79	A++	7,61	5,80	272	1,48	2,88	3,14	-	2,6	7,5	9,90	0,64	1,871	3,125	4,01	A	3,87	7,00	2531
15+18+35	1,50	1,80	3,50	-	2,9	6,8	8,20	0,7	1,646	2,790	4,13	A++	7,62	6,80	317	1,42	2,75	3,33	-	2,6	7,5	9,90	0,66	1,861	3,115	4,03	A+	4,04	7,00	2428
15+18+42	1,44	1,73	4,03	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,853	2,530	3,89	A++	7,39	7,20	341	1,23	2,38	3,89	-	2,6	7,5	9,90	0,66	1,861	3,115	4,03	A+	4,03	7,00	2434
15+18+50	1,30	1,56	4,34	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,792	2,510	4,02	A++	7,43	7,20	339	1,05	2,03	4,43	-	2,6	7,5	9,90	0,66	1,851	3,105	4,05	A+	4,03	7,00	2434
15+18+60	1,16	1,39	4,65	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,698	2,490	4,24	A++	7,31	7,20	345	0,99	1,92	4,59	-	2,6	7,5	9,90	0,66	1,841	3,095	4,07	A	3,92	7,00	2503
15+20+20	1,50	2,00	2,00	-	2,9	5,5	8,10	0,78	1,470	2,245	3,74	A++	8,39	5,50	230	1,70	2,20	2,20	-	2,6	6,1	9,50	0,92	1,381	2,865	4,42	A+	4,03	6,10	2083
15+20+22	1,50	2,00	2,20	-	2,9	5,7	8,10	0,78	1,522	2,915	3,75	A++	8,31	5,70	240	1,63	2,11	3,16	-	2,6	6,9	9,70	0,78	1,626	2,995	4,24	A+	4,03	6,90	2395
15+20+25	1,50	2,00	2,50	-	2,9	6	8,10	0,83	1,659	3,980	3,62	A++	7,43	6,00	283	1,56	2,02	3,31	-	2,6	6,9	9,70	0,76	1,626	2,995	4,24	A	3,81	6,90	2535
15+20+35	1,50	2,00	3,50	-	2,9	7	8,30	0,74	1,797	2,690	3,89	A++	7,47	7,00	328	1,48	1,92	3,49	-	2,6	6,9	9,70	0,79	1,616	2,985	4,27	A	3,98	6,90	2429
15+20+42	1,40	1,87	3,93	-	2,9	7,2	8,50	0,73	1,879	2,570	3,83	A++	7,33	7,20	344	1,26	1,63	4,01	-	2,6	6,9	9,70	0,79	1,616	2,985	4,27	A	3,98	6,90	2426
15+20+50	1,27	1,69	4,24	-	2,9	7,2	8,50	0,73	1,817	2,550	3,96	A++	7,38	7,20	341	1,06	1,37	4,48	-	2,6	6,9	9,70	0,79	1,606	2,975	4,30	A	3,98	6,90	2426
15+20+60	1,14	1,52	4,55	-	2,9	7,2	8,50	0,73	1,724	2,530	4,18	A++	7,30	7,20	345	0,99	1,29	4,62	-	2,6	6,9	9,70	0,79	1,596	2,965	4,32	A	3,90	6,90	2475
15+22+22	1,50	2,20	2,20	-	2,9	5,9	8,10	0,78	1,574	3,585	3,75	A++	8,25	5,90	255	1,54	2,98	2,98	-	2,6	7,5	9,90	0,64	1,871	3,125	4,01	A+	4,07	7,00	2407
15+22+25	1,50	2,20	2,50	-	2,9	6,2	8,10	0,77	1,591	3,605	3,90	A++	7,41	6,20	293	1,48	2,88	3,14	-	2,6	7,5	9,90	0,64	1,871	3,125	4,01	A	3,87	7,00	2531
15+22+42	1,37	2,01	3,83	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,827	2,525	3,94	A++	7,39	7,20	341	1,23	2,38	3,89	-	2,6	7,5	9,90	0,66	1,861	3,115	4,03	A+	4,03	7,00	2434
15+22+50	1,24	1,82	4,14	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,765	2,510	4,08	A++	7,43	7,20	339	1,05	2,03	4,43	-	2,6	7,5	9,90	0,66	1,851	3,105	4,05	A+	4,03	7,00	2434
15+22+60	1,11	1,63	4,45	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,671	2,490	4,31	A++	7,31	7,20	345	0,99	1,92	4,59	-	2,6	7,5	9,90	0,66	1,841	3,095	4,07	A	3,92	7,00	2503
15+25+25	1,50	2,50	2,50	-	2,9	6,5	8,10	0,72	1,547	3,100	4,20	A++	6,71	6,50	339	1,43	3,03	3,03	-	2,6	7,5	9,90	0,66	1,871	3,125	4,01	A	3,67	7,00	2672
15+25+35	1,44	2,40	3,36	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,872	2,540	3,85	A++	6,89	7,20	366	1,37	2,90	3,23	-	2,6	7,5	9,90	0,66	1,861	3,115	4,03	A	3,80	7,00	2579
15+25+42	1,32	2,20	3,69	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,807	2,525	3,98	A++	6,85	7,20	368	1,19	2,52	3,79	-	2,6	7,5	9,90	0,66	1,861	3,115	4,03	A	3,83	7,00	2561
15+25+50	1,20	2,00	4,00	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,746	2,505	4,12	A++	6,90	7,20	365	1,02	2,16	4,32	-	2,6	7,5	9,90	0,66	1,851	3,105	4,05	A	3,83	7,00	2561
15+25+60	1,08	1,80	4,32	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,652	2,485	4,36	A++	6,84	7,20	368	0,97	2,05	4,49	-	2,6	7,5	9,90	0,66	1,841	3,095	4,07	A	3,77	7,00	2601
15+35+35	1,27	2,96	2,96	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,807	2,530	3,98	A++	7,32	7,20	344	1,31	3,09	3,09	-	2,6	7,5	9,90	0,66	1,851	3,105	4,05	A	3,96	7,00	2474
15+35+42	1,17	2,74	3,29	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,743	2,515	4,13	A++	7,26	7,20	347	1,15	2,70	3,65	-	2,6	7,5	9,90	0,66	1,851	3,105	4,05	A	3,99	7,00	2459
15+35+50	1,08	2,52	3,60	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,681	2,495	4,28	A++	7,31	7,20	345	0,99	2,33	4,19	-	2,6	7,5	9,90	0,66	1,841	3,095	4,07	A	3,99	7,00	2459
15+35+60	0,98	2,29	3,93	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,620	2,480	4,44	A++	7,21	7,20	349	0,94	2,21	4,36	-	2,6	7,5	9,90	0,66	1,832	3,085	4,09	A	3,90	7,00	2512
15+42+42	1,09	3,05	3,05	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,678	2,495	4,29	A++	7,21	7,20	350	1,02	3,24	3,24	-	2,6	7,5	9,90	0,66	1,851	3,105	4,05	A	4,00	7,00	2453
15+42+50	1,01	2,83	3,36	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,630	2,480	4,42	A++	7,25	7,20	348	0,89	2,83	3,78	-	2,6	7,5	9,90	0,66	1,841	3,095	4,07	A	4,00	7,00	2453
15+42+60	0,92	2,58	3,69	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,601	2,470	4,50	A++	7,15	7,20	352	0,85	2,70	3,95	-	2,6	7,5	9,90	0,65	1,832	3,085	4,09	A	3,89	7,00	2520
15+50+50	0,94	3,13	3,13	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,620	2,470	4,44	A++	7,30	7,20	345	0,79	3,35	3,35	-	2,6	7,5	9,90	0,65	1,832	3,085	4,09	A	4,00	7,00	2453
15+50+60	0,86	2,88	3,46	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,591	2,460	4,53	A++	7,19	7,20	350	0,76	3,21	3,53	-	2,6	7,5	9,90	0,64	1,822	3,075	4,12	A	3,89	7,00	2520
18+18+18	1,80	1,80	1,80	-	2,9	5,4	8,10	0,67	1,308	1,770	4,13	A++	8,46	5,40	228	2,87	2,87	2,87	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,253	3,475	3,82	A+	4,10	7,00	2392
18+18+20	1,80	1,80	2,00	-	2,9	5,6	8,10	0,73	1,438	2,520	3,90	A++	8,38	5,60	234	3,00	3,00	2,00	-	2,6										

	RAFFREDDAMENTO														
	Capacità [kW]			Potenza Ass. [kW]			EER	Dati stagionali secondo EN 14825							
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Min	Nom		Max	Min	Nom	Max	Classe	SEER	Pdesign	Cons. annuo [kWh]
18+18+22	1,80	1,80	2,20	-	2,9	5,8	8,10	0,74	1,490	3,190	3,89	A++	8,28	5,80	249
18+18+25	1,80	1,80	2,50	-	2,9	6,1	8,10	0,75	1,567	3,730	3,89	A++	7,51	6,10	284
18+18+35	1,80	1,80	3,50	-	2,9	7,1	8,40	0,68	1,777	2,540	4,00	A++	7,53	7,10	330
18+18+42	1,66	1,66	3,88	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,795	2,485	4,01	A++	7,43	7,20	339
18+18+50	1,51	1,51	4,19	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,733	2,470	4,15	A++	7,47	7,20	337
18+18+60	1,35	1,35	4,50	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,639	2,450	4,39	A++	7,32	7,20	344
18+20+20	1,80	2,00	2,00	-	2,9	5,8	8,10	0,8	1,568	3,270	3,70	A++	8,26	5,80	250
18+20+22	1,80	2,00	2,20	-	2,9	6	8,10	0,8	1,620	3,940	3,70	A++	8,18	6,00	257
18+20+25	1,80	2,00	2,50	-	2,9	6,3	8,10	0,75	1,576	3,435	4,00	A++	7,37	6,30	304
18+20+35	1,78	1,97	3,45	-	2,9	7,2	8,40	0,71	1,872	2,520	3,85	A++	7,45	7,20	338
18+20+42	1,62	1,80	3,78	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,821	2,525	3,95	A++	7,39	7,20	341
18+20+50	1,47	1,64	4,09	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,759	2,505	4,09	A++	7,43	7,20	339
18+20+60	1,32	1,47	4,41	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,665	2,485	4,32	A++	7,31	7,20	345
18+22+22	1,80	2,20	2,20	-	2,9	6,2	8,10	0,74	1,552	3,565	3,99	A++	8,08	6,20	269
18+22+25	1,80	2,20	2,50	-	2,9	6,5	8,10	0,69	1,508	3,060	4,31	A++	7,33	6,50	311
18+22+35	1,73	2,11	3,36	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,833	2,500	3,93	A++	7,49	7,20	336
18+22+42	1,58	1,93	3,69	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,768	2,485	4,07	A++	7,43	7,20	339
18+22+50	1,44	1,76	4,00	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,707	2,465	4,22	A++	7,47	7,20	337
18+22+60	1,30	1,58	4,32	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,613	2,445	4,46	A++	7,32	7,20	344
18+25+25	1,80	2,50	2,50	-	2,9	6,8	8,20	0,67	1,607	2,750	4,23	A++	6,72	6,80	359
18+25+35	1,66	2,31	3,23	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,814	2,495	3,97	A++	6,97	7,20	361
18+25+42	1,52	2,12	3,56	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,749	2,480	4,12	A++	6,92	7,20	364
18+25+50	1,39	1,94	3,87	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,688	2,460	4,27	A++	6,96	7,20	362
18+25+60	1,26	1,75	4,19	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,594	2,440	4,52	A++	6,87	7,20	367
18+35+35	1,47	2,86	2,86	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,749	2,485	4,12	A++	7,37	7,20	342
18+35+42	1,36	2,65	3,18	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,685	2,470	4,27	A++	7,31	7,20	345
18+35+50	1,26	2,45	3,50	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,623	2,450	4,44	A++	7,36	7,20	343
18+35+60	1,15	2,23	3,82	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,581	2,440	4,55	A++	7,22	7,20	349
18+42+42	1,27	2,96	2,96	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,620	2,455	4,44	A++	7,25	7,20	348
18+42+50	1,18	2,75	3,27	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,591	2,440	4,53	A++	7,29	7,20	346
18+42+60	1,08	2,52	3,60	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,562	2,430	4,61	A++	7,16	7,20	352
18+50+50	1,10	3,05	3,05	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,581	2,430	4,55	A++	7,33	7,20	344
20+20+20	2,00	2,00	2,00	-	2,9	6	8,10	0,77	1,581	3,900	3,79	A++	8,08	6,00	260
20+20+22	2,00	2,00	2,20	-	2,9	6,2	8,10	0,8	1,630	3,645	3,80	A++	8,03	6,20	270
20+20+25	2,00	2,00	2,50	-	2,9	6,5	8,10	0,75	1,586	3,140	4,10	A++	7,22	6,50	315
20+20+35	1,92	1,92	3,36	-	2,9	7,2	8,50	0,73	1,911	2,580	3,77	A++	7,39	7,20	341
20+20+42	1,76	1,76	3,69	-	2,9	7,2	8,50	0,73	1,846	2,565	3,90	A++	7,33	7,20	344
20+20+50	1,60	1,60	4,00	-	2,9	7,2	8,50	0,73	1,785	2,545	4,03	A++	7,39	7,20	341
20+20+60	1,44	1,44	4,32	-	2,9	7,2	8,50	0,73	1,691	2,525	4,26	A++	7,30	7,20	345
20+22+22	2,00	2,20	2,20	-	2,9	6,4	8,10	0,73	1,562	3,265	4,10	A++	7,96	6,40	286
20+22+25	2,00	2,20	2,50	-	2,9	6,7	8,20	0,7	1,589	2,860	4,22	A++	7,21	6,70	325
20+22+35	1,87	2,06	3,27	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,859	2,540	3,87	A++	7,45	7,20	338
20+22+42	1,71	1,89	3,60	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,795	2,520	4,01	A++	7,39	7,20	341
20+22+50	1,57	1,72	3,91	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,733	2,505	4,15	A++	7,43	7,20	339

	RISCALDAMENTO														
	Capacità [kW]			Potenza Ass. [kW]			COP	Dati stagionali secondo EN 14825							
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Min	Nom		Max	Min	Nom	Max	Classe	SCOP	Pdesign	Cons. annuo [kWh]
2,87	2,87	2,87	-	2,6	8,6	10,60	0,51	2,253	3,475	3,82	A+	4,10	7,00	2392	
2,78	2,78	3,04	-	2,6	8,6	10,60	0,51	2,253	3,475	3,82	A	3,93	7,00	2491	
2,68	2,68	3,25	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,243	3,465	3,83	A+	4,07	7,00	2407	
2,37	2,37	3,87	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,243	3,465	3,83	A+	4,06	7,00	2413	
2,06	2,06	4,49	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,233	3,455	3,85	A+	4,06	7,00	2413	
1,96	1,96	4,69	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,224	3,445	3,87	A	3,93	7,00	2491	
3,17	2,11	2,11	-	2,6	7,4	10,20	0,77	1,763	3,215	4,20	A+	4,02	7,00	2437	
3,00	2,00	3,00	-	2,6	8	10,40	0,63	2,008	3,345	3,98	A+	4,07	7,00	2409	
2,90	1,93	3,16	-	2,6	8	10,40	0,65	2,008	3,345	3,98	A	3,88	7,00	2527	
2,78	1,85	3,37	-	2,6	8	10,40	0,66	1,998	3,335	4,00	A+	4,02	7,00	2440	
2,42	1,61	3,96	-	2,6	8	10,40	0,66	1,998	3,335	4,00	A+	4,03	7,00	2433	
2,08	1,39	4,54	-	2,6	8	10,40	0,66	1,988	3,325	4,02	A+	4,03	7,00	2433	
1,97	1,31	4,72	-	2,6	8	10,40	0,66	1,979	3,315	4,04	A	3,91	7,00	2503	
2,87	2,87	2,87	-	2,6	8,6	10,60	0,51	2,253	3,475	3,82	A+	4,10	7,00	2392	
2,78	2,78	3,04	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,253	3,475	3,82	A	3,93	7,00	2491	
2,68	2,68	3,25	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,243	3,465	3,83	A+	4,06	7,00	2413	
2,37	2,37	3,87	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,243	3,465	3,83	A+	4,06	7,00	2413	
2,06	2,06	4,49	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,233	3,455	3,85	A+	4,06	7,00	2413	
1,96	1,96	4,69	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,224	3,445	3,87	A	3,93	7,00	2491	
2,70	2,95	2,95	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,253	3,475	3,82	A	3,74	7,00	2619	
2,60	2,84	3,16	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,243	3,465	3,83	A	3,88	7,00	2525	
2,31	2,52	3,78	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,243	3,465	3,83	A	3,89	7,00	2519	
2,01	2,20	4,39	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,233	3,455	3,85	A	3,89	7,00	2519	
1,92	2,09	4,59	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,224	3,445	3,87	A	3,79	7,00	2585	
2,51	3,04	3,04	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,233	3,455	3,85	A+	4,03	7,00	2434	
2,23	2,71	3,66	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,233	3,455	3,85	A+	4,02	7,00	2435	
1,96	2,37	4,27	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,224	3,445	3,87	A+	4,02	7,00	2435	
1,87	2,26	4,47	-	2,6	8,6	10,60	0,52	2,214	3,435	3,88	A	3,92	7,00	2501	
2,01	3,29	3,29	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,233	3,455	3,85	A+	4,03	7,00	2430	
1,78	2,92	3,89	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,224	3,445	3,87	A+	4,03	7,00	2430	
1,71	2,80	4,09	-	2,6	8,6	10,60	0,52	2,214	3,435	3,88	A	3,90	7,00	2510	
1,60	3,50	3,50	-	2,6	8,6	10,60	0,52	2,214	3,435	3,88	A+	4,03	7,00	2430	
2,20	2,20	2,20	-	2,6	6,6	10,00	0,89	1,518	3,085	4,35	A	3,98	6,60	2288	
2,11	2,11	3,17	-	2,6	7,4	10,20	0,77	1,763	3,215	4,20	A+	4,02	7,00	2437	
2,04	2,04	3,33	-	2,6	7,4	10,20	0,79	1,763	3,215	4,20	A	3,80	7,00	2577	
1,94	1,94	3,52	-	2,6	7,4	10,20	0,79	1,753	3,205	4,22	A	3,94	7,00	2485	
1,66	1,66	4,08	-	2,6	7,4	10,20	0,79	1,753	3,205	4,22	A	3,97	7,00	2467	
1,40	1,40	4,59	-	2,6	7,4	10,20	0,79	1,743	3,195	4,24	A	3,97	7,00	2467	
1,32	1,32	4,75	-	2,6	7,4	10,20	0,79	1,734	3,185	4,27	A	3,89	7,00	2517	
2,00	3,00	3,00	-	2,6	8	10,40	0,65	2,008	3,345	3,98	A+	4,07	7,00	2409	
1,93	2,90	3,16	-	2,6	8	10,40	0,66	2,008	3,345	3,98					

	RAFFREDDAMENTO														
	Capacità [kW]				Potenza Ass. [kW]			EER	Dati stagionali secondo EN 14825						
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Min	Nom	Max		Min	Nom	Max	Classe	SEER	Pdesign	Cons. annuo [kWh]
20+22+60	1,41	1,55	4,24	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,639	2,485	4,39	A++	7,31	7,20	345
20+25+25	2,00	2,50	2,50	-	2,9	7	8,30	0,71	1,759	2,650	3,98	A++	6,56	7,00	373
20+25+35	1,80	2,25	3,15	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,840	2,535	3,91	A++	6,90	7,20	365
20+25+42	1,66	2,07	3,48	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,775	2,520	4,06	A++	6,86	7,20	367
20+25+50	1,52	1,89	3,79	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,714	2,500	4,20	A++	6,91	7,20	365
20+25+60	1,37	1,71	4,11	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,620	2,480	4,44	A++	6,85	7,20	368
20+35+35	1,60	2,80	2,80	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,775	2,525	4,06	A++	7,32	7,20	344
20+35+42	1,48	2,60	3,12	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,710	2,510	4,21	A++	7,26	7,20	347
20+35+50	1,37	2,40	3,43	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,649	2,490	4,37	A++	7,31	7,20	345
20+35+60	1,25	2,19	3,76	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,620	2,480	4,44	A++	7,21	7,20	350
20+42+42	1,38	2,91	2,91	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,646	2,490	4,37	A++	7,21	7,20	349
20+42+50	1,29	2,70	3,21	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,630	2,480	4,42	A++	7,25	7,20	348
20+42+60	1,18	2,48	3,54	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,601	2,470	4,50	A++	7,15	7,20	353
20+50+50	1,20	3,00	3,00	-	2,9	7,2	8,50	0,7	1,620	2,470	4,44	A++	7,30	7,20	345
22+22+22	2,20	2,20	2,20	-	2,9	6,6	8,10	0,67	1,494	2,890	4,42	A++	7,87	6,60	294
22+22+25	2,20	2,20	2,50	-	2,9	6,9	8,30	0,68	1,664	2,680	4,15	A++	7,20	6,90	340
22+22+35	2,01	2,01	3,19	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,807	2,495	3,98	A++	7,49	7,20	336
22+22+42	1,84	1,84	3,52	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,743	2,480	4,13	A++	7,43	7,20	339
22+22+50	1,69	1,69	3,83	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,681	2,460	4,28	A++	7,47	7,20	337
22+22+60	1,52	1,52	4,15	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,588	2,440	4,53	A++	7,32	7,20	344
22+25+35	1,93	2,20	3,07	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,788	2,495	4,03	A++	6,97	7,20	361
22+25+42	1,78	2,02	3,40	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,724	2,475	4,18	A++	6,92	7,20	364
22+25+50	1,63	1,86	3,71	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,662	2,460	4,33	A++	6,96	7,20	362
22+25+60	1,48	1,68	4,04	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,581	2,440	4,55	A++	6,87	7,20	367
22+35+35	1,72	2,74	2,74	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,724	2,485	4,18	A++	7,37	7,20	342
22+35+42	1,60	2,55	3,05	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,659	2,465	4,34	A++	7,31	7,20	345
22+35+50	1,48	2,36	3,36	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,610	2,450	4,47	A++	7,36	7,20	343
22+35+60	1,35	2,15	3,69	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,581	2,440	4,55	A++	7,22	7,20	349
22+42+42	1,49	2,85	2,85	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,601	2,450	4,50	A++	7,25	7,20	348
22+42+50	1,39	2,65	3,16	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,591	2,440	4,53	A++	7,29	7,20	346
22+42+60	1,28	2,44	3,48	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,562	2,430	4,61	A++	7,16	7,20	352
22+50+50	1,30	2,95	2,95	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,581	2,430	4,55	A++	7,33	7,20	344
25+25+25	2,40	2,40	2,40	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,833	2,500	3,93	A+	6,08	7,20	414
25+25+35	2,12	2,12	2,96	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,768	2,490	4,07	A++	6,46	7,20	390
25+25+42	1,96	1,96	3,29	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,704	2,475	4,22	A++	6,42	7,20	392
25+25+50	1,80	1,80	3,60	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,642	2,455	4,38	A++	6,47	7,20	389
25+25+60	1,64	1,64	3,93	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,581	2,440	4,55	A++	6,44	7,20	391
25+35+35	1,89	2,65	2,65	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,704	2,480	4,22	A++	6,85	7,20	368
25+35+42	1,76	2,47	2,96	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,639	2,465	4,39	A++	6,80	7,20	370
25+35+50	1,64	2,29	3,27	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,610	2,450	4,47	A++	6,85	7,20	368
25+35+60	1,50	2,10	3,60	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,581	2,440	4,55	A++	6,78	7,20	372
25+42+42	1,65	2,77	2,77	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,601	2,450	4,50	A++	6,76	7,20	373
25+42+50	1,54	2,58	3,08	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,591	2,440	4,53	A++	6,80	7,20	371
25+50+50	1,44	2,88	2,88	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,581	2,430	4,55	A++	6,84	7,20	368

	RISCALDAMENTO														
	Capacità [kW]				Potenza Ass. [kW]			COP	Dati stagionali secondo EN 14825						
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Min	Nom	Max		Min	Nom	Max	Classe	SCOP	Pdesign	Cons. annuo [kWh]
1,31	1,97	4,72	-	2,6	8	10,40	0,66	1,979	3,315	4,04	A	3,91	7,00	2503	
1,87	3,06	3,06	-	2,6	8	10,40	0,66	2,008	3,345	3,98	A	3,67	7,00	2667	
1,80	2,94	3,27	-	2,6	8	10,40	0,66	1,998	3,335	4,00	A	3,81	7,00	2573	
1,57	2,57	3,86	-	2,6	8	10,40	0,66	1,998	3,335	4,00	A	3,83	7,00	2557	
1,35	2,22	4,43	-	2,6	8	10,40	0,66	1,988	3,325	4,02	A	3,83	7,00	2557	
1,28	2,10	4,61	-	2,6	8	10,40	0,66	1,979	3,315	4,04	A	3,77	7,00	2603	
1,73	3,14	3,14	-	2,6	8	10,40	0,66	1,988	3,325	4,02	A	3,97	7,00	2470	
1,52	2,76	3,72	-	2,6	8	10,40	0,66	1,988	3,325	4,02	A	3,98	7,00	2459	
1,31	2,39	4,30	-	2,6	8	10,40	0,66	1,979	3,315	4,04	A	3,98	7,00	2459	
1,25	2,27	4,48	-	2,6	8	10,40	0,65	1,969	3,305	4,06	A	3,90	7,00	2514	
1,35	3,32	3,32	-	2,6	8	10,40	0,66	1,988	3,325	4,02	A	3,99	7,00	2456	
1,19	2,92	3,89	-	2,6	8	10,40	0,65	1,979	3,315	4,04	A	3,99	7,00	2456	
1,14	2,79	4,08	-	2,6	8	10,40	0,64	1,969	3,305	4,06	A	3,89	7,00	2522	
1,06	3,47	3,47	-	2,6	8	10,40	0,65	1,969	3,305	4,06	A	3,99	7,00	2456	
2,87	2,87	2,87	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,253	3,475	3,82	A+	4,10	7,00	2392	
2,78	2,78	3,04	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,253	3,475	3,82	A	3,93	7,00	2491	
2,68	2,68	3,25	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,243	3,465	3,83	A+	4,06	7,00	2413	
2,37	2,37	3,87	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,243	3,465	3,83	A+	4,06	7,00	2413	
2,06	2,06	4,49	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,233	3,455	3,85	A+	4,06	7,00	2413	
1,96	1,96	4,69	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,224	3,445	3,87	A	3,93	7,00	2491	
2,60	2,84	3,16	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,243	3,465	3,83	A	3,88	7,00	2525	
2,31	2,52	3,78	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,243	3,465	3,83	A	3,89	7,00	2519	
2,01	2,20	4,39	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,233	3,455	3,85	A	3,89	7,00	2519	
1,92	2,09	4,59	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,224	3,445	3,87	A	3,79	7,00	2585	
2,51	3,04	3,04	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,233	3,455	3,85	A+	4,03	7,00	2434	
2,23	2,71	3,66	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,233	3,455	3,85	A+	4,02	7,00	2435	
1,96	2,37	4,27	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,224	3,445	3,87	A+	4,02	7,00	2435	
1,87	2,26	4,47	-	2,6	8,6	10,60	0,52	2,214	3,435	3,88	A	3,92	7,00	2501	
2,01	3,29	3,29	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,233	3,455	3,85	A+	4,03	7,00	2430	
1,78	2,92	3,89	-	2,6	8,6	10,60	0,52	2,224	3,445	3,87	A+	4,03	7,00	2430	
1,71	2,80	4,09	-	2,6	8,6	10,60	0,51	2,214	3,435	3,88	A	3,90	7,00	2510	
1,60	3,50	3,50	-	2,6	8,6	10,60	0,51	2,214	3,435	3,88	A+	4,03	7,00	2430	
2,87	2,87	2,87	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,253	3,475	3,82	A	3,53	7,00	2775	
2,76	2,76	3,07	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,243	3,465	3,83	A	3,67	7,00	2668	
2,46	2,46	3,69	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,243	3,465	3,83	A	3,70	7,00	2646	
2,15	2,15	4,30	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,233	3,455	3,85	A	3,70	7,00	2646	
2,05	2,05	4,50	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,224	3,445	3,87	A	3,65	7,00	2683	
2,67	2,97	2,97	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,233	3,455	3,85	A	3,83	7,00	2562	
2,38	2,65	3,57	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,233	3,455	3,85	A	3,84	7,00	2549	
2,09	2,32	4,18	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,224	3,445	3,87	A	3,84	7,00	2549	
2,00	2,22	4,38	-	2,6	8,6	10,60	0,52	2,214	3,435	3,88	A	3,77			

RAFFREDDAMENTO

	Capacità [kW]				Potenza Ass. [kW]			EER	Dati stagionali secondo EN 14825						
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Min	Nom	Max		Min	Nom	Max	Classe	SEER	Pdesign	Cons. annuo [kWh]
35+35+35	2,40	2,40	2,40	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,639	2,470	4,39	A++	7,25	7,20	348
35+35+42	2,25	2,25	2,70	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,620	2,460	4,44	A++	7,19	7,20	351
35+35+50	2,10	2,10	3,00	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,610	2,450	4,47	A++	7,24	7,20	348
35+42+42	2,12	2,54	2,54	-	2,9	7,2	8,50	0,67	1,601	2,450	4,50	A++	7,13	7,20	353
15+15+15+15	1,50	1,50	1,50	1,50	3,7	6	8,00	0,8	1,734	3,190	3,46	A+++	8,52	6,00	247
15+15+15+18	1,50	1,50	1,50	1,80	3,7	6,3	8,20	0,89	1,950	3,340	3,23	A++	8,33	6,30	269
15+15+15+20	1,50	1,50	1,50	2,00	3,7	6,5	8,00	0,92	2,053	3,390	3,17	A++	8,24	6,50	276
15+15+15+22	1,50	1,50	1,50	2,20	3,7	6,7	8,20	0,89	2,081	3,340	3,22	A++	8,14	6,70	288
15+15+15+25	1,50	1,50	1,50	2,50	3,7	7	8,20	0,89	2,179	3,340	3,21	A++	7,45	7,00	329
15+15+15+35	1,35	1,35	1,35	3,15	3,7	7,2	8,20	0,89	2,245	3,340	3,21	A++	7,80	7,20	323
15+15+15+42	1,24	1,24	1,24	3,48	3,7	7,2	8,20	0,89	2,225	3,330	3,24	A++	7,73	7,20	326
15+15+15+50	1,14	1,14	1,14	3,79	3,7	7,2	8,20	0,89	2,215	3,320	3,25	A++	7,77	7,20	324
15+15+15+60	1,03	1,03	1,03	4,11	3,7	7,2	8,20	0,89	2,186	3,310	3,29	A++	7,53	7,20	335
15+15+18+18	1,50	1,50	1,80	1,80	3,7	6,6	8,40	0,86	2,009	3,290	3,29	A++	8,15	6,60	283
15+15+18+20	1,50	1,50	1,80	2,00	3,7	6,8	8,20	0,89	2,114	3,340	3,22	A++	8,10	6,80	298
15+15+18+22	1,50	1,50	1,80	2,20	3,7	7	8,40	0,86	2,140	3,290	3,27	A++	8,00	7,00	306
15+15+18+25	1,48	1,48	1,78	2,47	3,7	7,2	8,40	0,86	2,206	3,290	3,26	A++	7,40	7,20	341
15+15+18+35	1,30	1,30	1,56	3,04	3,7	7,2	8,40	0,86	2,206	3,290	3,26	A++	7,81	7,20	323
15+15+18+42	1,20	1,20	1,44	3,36	3,7	7,2	8,40	0,86	2,186	3,280	3,29	A++	7,74	7,20	325
15+15+18+50	1,10	1,10	1,32	3,67	3,7	7,2	8,40	0,86	2,177	3,270	3,31	A++	7,78	7,20	324
15+15+18+60	1,00	1,00	1,20	4,00	3,7	7,2	8,40	0,86	2,148	3,260	3,35	A++	7,50	7,20	336
15+15+20+20	1,50	1,50	2,00	2,00	3,7	7	8,00	0,92	2,217	3,390	3,16	A++	7,98	7,00	307
15+15+20+25	1,44	1,44	1,92	2,40	3,7	7,2	8,20	0,89	2,245	3,340	3,21	A++	7,37	7,20	342
15+15+20+35	1,27	1,27	1,69	2,96	3,7	7,2	8,20	0,89	2,245	3,340	3,21	A++	7,80	7,20	323
15+15+20+42	1,17	1,17	1,57	3,29	3,7	7,2	8,20	0,89	2,225	3,330	3,24	A++	7,72	7,20	326
15+15+20+50	1,08	1,08	1,44	3,60	3,7	7,2	8,20	0,89	2,215	3,320	3,25	A++	7,77	7,20	324
15+15+20+60	0,98	0,98	1,31	3,93	3,7	7,2	8,20	0,89	2,186	3,310	3,29	A++	7,52	7,20	335
15+15+22+22	1,46	1,46	2,14	2,14	3,7	7,2	8,40	0,86	2,206	3,290	3,26	A++	7,91	7,20	318
15+15+22+25	1,40	1,40	2,06	2,34	3,7	7,2	8,40	0,86	2,206	3,290	3,26	A++	7,40	7,20	341
15+15+22+35	1,24	1,24	1,82	2,90	3,7	7,2	8,40	0,86	2,206	3,290	3,26	A++	7,81	7,20	323
15+15+22+42	1,15	1,15	1,69	3,22	3,7	7,2	8,40	0,86	2,186	3,280	3,29	A++	7,74	7,20	325
15+15+22+50	1,06	1,06	1,55	3,53	3,7	7,2	8,40	0,86	2,177	3,270	3,31	A++	7,78	7,20	324
15+15+22+60	0,96	0,96	1,41	3,86	3,7	7,2	8,40	0,86	2,148	3,260	3,35	A++	7,50	7,20	336
15+15+25+25	1,35	1,35	2,25	2,25	3,7	7,2	8,40	0,86	2,206	3,290	3,26	A++	6,89	7,20	366
15+15+25+35	1,20	1,20	2,00	2,80	3,7	7,2	8,40	0,86	2,206	3,290	3,26	A++	7,29	7,20	346
15+15+25+42	1,11	1,11	1,86	3,12	3,7	7,2	8,40	0,86	2,186	3,280	3,29	A++	7,23	7,20	349
15+15+25+50	1,03	1,03	1,71	3,43	3,7	7,2	8,40	0,86	2,177	3,270	3,31	A++	7,27	7,20	347
15+15+25+60	0,94	0,94	1,57	3,76	3,7	7,2	8,40	0,86	2,148	3,260	3,35	A++	7,09	7,20	356
15+15+35+35	1,08	1,08	2,52	2,52	3,7	7,2	8,40	0,86	2,206	3,290	3,26	A++	7,70	7,20	327
15+15+35+42	1,01	1,01	2,36	2,83	3,7	7,2	8,40	0,86	2,186	3,280	3,29	A++	7,63	7,20	330
15+15+35+50	0,94	0,94	2,19	3,13	3,7	7,2	8,40	0,86	2,177	3,270	3,31	A++	7,67	7,20	329
15+15+35+60	0,86	0,86	2,02	3,46	3,7	7,2	8,40	0,86	2,148	3,260	3,35	A++	7,42	7,20	339
15+15+42+42	0,95	0,95	2,65	2,65	3,7	7,2	8,40	0,86	2,167	3,270	3,32	A++	7,56	7,20	333
15+15+42+50	0,89	0,89	2,48	2,95	3,7	7,2	8,40	0,86	2,157	3,260	3,34	A++	7,60	7,20	332

RISCALDAMENTO

	Capacità [kW]				Potenza Ass. [kW]			COP	Dati stagionali secondo EN 14825					
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Min	Nom	Max		Min	Nom	Max	Classe	SCOP	Pdesign
2,87	2,87	2,87	-	2,6	8,6	10,60	0,53	2,224	3,445	3,87	A	3,98	7,00	2463
2,57	2,57	3,47	-	2,6	8,6	10,60	0,52	2,224	3,445	3,87	A	3,99	7,00	2459
2,26	2,26	4,07	-	2,6	8,6	10,60	0,52	2,214	3,435	3,88	A	3,99	7,00	2459
2,32	3,14	3,14	-	2,6	8,6	10,60	0,52	2,224	3,445	3,87	A	4,00	7,00	2452
1,70	1,70	1,70	1,70	3,4	6,8	9,50	0,88	1,462	2,470	4,65	A+	4,09	6,80	2325
1,50	1,50	1,50	2,91	3,4	7,4	9,80	0,81	1,629	2,550	4,54	A+	4,10	7,00	2390
1,70	1,70	1,70	2,20	3,4	7,3	9,80	0,88	1,727	2,695	4,23	A+	4,07	7,00	2408
1,50	1,50	1,50	2,91	3,4	7,4	9,80	0,81	1,629	2,550	4,54	A+	4,10	7,00	2390
1,45	1,45	1,45	3,06	3,4	7,4	9,80	0,81	1,629	2,550	4,54	A	3,93	7,00	2492
1,38	1,38	1,38	3,25	3,4	7,4	9,80	0,81	1,619	2,540	4,57	A+	4,05	7,00	2417
1,20	1,20	1,20	3,81	3,4	7,4	9,80	0,81	1,619	2,700	4,57	A+	4,06	7,00	2412
1,02	1,02	1,02	4,33	3,4	7,4	9,80	0,81	1,609	2,710	4,60	A+	4,06	7,00	2412
0,97	0,97	0,97	4,50	3,4	7,4	9,80	0,81	1,599	2,700	4,63	A	3,93	7,00	2492
1,33	1,33	2,57	2,57	3,4	7,8	10,10	0,74	1,795	2,630	4,34	A+	4,11	7,00	2382
1,49	1,49	2,89	1,93	3,4	7,8	10,10	0,81	1,893	2,775	4,12	A+	4,10	7,00	2392
1,33	1,33	2,57	2,57	3,4	7,8	10,10	0,74	1,795	2,630	4,34	A+	4,11	7,00	2382
1,29	1,29	2,50	2,73	3,4	7,8	10,10	0,74	1,795	2,630	4,34	A	3,96	7,00	2476
1,24	1,24	2,41	2,92	3,4	7,8	10,10	0,74	1,786	2,690	4,37	A+	4,08	7,00	2401
1,10	1,10	2,13	3,48	3,4	7,8	10,10	0,74	1,786	2,800	4,37	A+	4,07	7,00	2406
0,95	0,95	1,85	4,04	3,4	7,8	10,10	0,74	1,776	2,790	4,39	A+	4,07	7,00	2406
0,91	0,91	1,76	4,22	3,4	7,8	10,10	0,74	1,766	2,780	4,42	A	3,93	7,00	2495
1,70	1,70	2,20	2,20	3,4	7,8	10,10	0,88	1,991	2,920	3,92	A+	4,07	7,00	2410
1,44	1,44	1,87	3,05	3,4	7,8	10,10	0,81	1,893	2,775	4,12	A	3,92	7,00	2501
1,38	1,38	1,79	3,25	3,4	7,8	10,10	0,81	1,884	2,880	4,14	A+	4,06	7,00	2414
1,21	1,21	1,56	3,83	3,4	7,8	10,10	0,81	1,884	2,945	4,14	A+	4,06	7,00	2414
1,04	1,04	1,34	4,39	3,4	7,8	10,10	0,81	1,874	2,935	4,16	A+	4,06	7,00	2414
0,98	0,98	1,27	4,56	3,4	7,8	10,10	0,81	1,864	2,925	4,18	A	3,93	7,00	2493
1,33	1,33	2,57	2,57	3,4	7,8	10,10	0,74	1,795	2,630	4,34	A+	4,11	7,00	2385
1,29	1,29	2,50	2,73	3,4	7,8	10,10	0,74	1,795	2,630	4,34	A	3,96	7,00	2476
1,24	1,24	2,41	2,92	3,4	7,8	10,10	0,74	1,786	2,780	4,37	A+	4,08	7,00	2401
1,10	1,10	2,13	3,48	3,4	7,8	10,10	0,74	1,786	2,800	4,37	A+	4,07	7,00	2406
0,95	0,95	1,85	4,04	3,4	7,8	10,10	0,74	1,776	2,790	4,39	A+	4,07	7,00	2406
0,91	0,91	1,76	4,22	3,4	7,8	10,10	0,74	1,766	2,780	4,42	A	3,93	7,00	2495
1,25	1,25	2,65	2,65	3,4	7,8	10,10	0,74	1,795	2,630	4,34	A	3,79	7,00	2586
1,21	1,21	2,55	2,84	3,4	7,8	10,10	0,74	1,786	2,800	4,37	A	3,92	7,00	2497
1,07	1,07	2,26	3,40	3,4	7,8	10,10	0,74	1,786	2,800	4,37	A	3,92	7,00	2499
0,93	0,93	1,98	3,95	3,4	7,8	10,10	0,74	1,776	2,790	4,39	A	3,92	7,00	2499
0,89	0,89	1												

RAFFREDDAMENTO

	Capacità [kW]				Potenza Ass. [kW]			EER	Dati stagionali secondo EN 14825						
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Min	Nom	Max		Min	Nom	Max	Classe	SEER	Pdesign	Cons. annuo [kWh]
15+18+18+18	1,50	1,80	1,80	1,80	3,7	6,9	8,60	0,83	2,069	3,240	3,33	A++	8,01	6,90	306
15+18+18+20	1,50	1,80	1,80	2,00	3,7	7,1	8,40	0,86	2,173	3,290	3,27	A++	7,94	7,10	313
15+18+18+22	1,48	1,78	1,78	2,17	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	7,89	7,20	320
15+18+18+25	1,42	1,71	1,71	2,37	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	7,40	7,20	340
15+18+18+35	1,26	1,51	1,51	2,93	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	7,80	7,20	323
15+18+18+42	1,16	1,39	1,39	3,25	3,7	7,2	8,60	0,83	2,148	3,230	3,35	A++	7,72	7,20	326
15+18+18+50	1,07	1,28	1,28	3,56	3,7	7,2	8,60	0,83	2,138	3,220	3,37	A++	7,75	7,20	325
15+18+18+60	0,97	1,17	1,17	3,89	3,7	7,2	8,60	0,83	2,109	3,210	3,41	A++	7,45	7,20	338
15+18+20+20	1,48	1,78	1,97	1,97	3,7	7,2	8,20	0,89	2,245	3,340	3,21	A++	7,90	7,20	319
15+18+20+22	1,44	1,73	1,92	2,11	3,7	7,2	8,40	0,86	2,206	3,290	3,26	A++	7,91	7,20	319
15+18+20+25	1,38	1,66	1,85	2,31	3,7	7,2	8,40	0,86	2,206	3,290	3,26	A++	7,39	7,20	341
15+18+20+35	1,23	1,47	1,64	2,86	3,7	7,2	8,40	0,86	2,206	3,290	3,26	A++	7,81	7,20	323
15+18+20+42	1,14	1,36	1,52	3,18	3,7	7,2	8,40	0,86	2,186	3,280	3,29	A++	7,74	7,20	326
15+18+20+50	1,05	1,26	1,40	3,50	3,7	7,2	8,40	0,86	2,177	3,270	3,31	A++	7,77	7,20	324
15+18+20+60	0,96	1,15	1,27	3,82	3,7	7,2	8,40	0,86	2,148	3,260	3,35	A++	7,49	7,20	336
15+18+22+22	1,40	1,68	2,06	2,06	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	7,89	7,20	320
15+18+22+25	1,35	1,62	1,98	2,25	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	7,40	7,20	340
15+18+22+35	1,20	1,44	1,76	2,80	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	7,80	7,20	323
15+18+22+42	1,11	1,34	1,63	3,12	3,7	7,2	8,60	0,83	2,148	3,230	3,35	A++	7,72	7,20	326
15+18+22+50	1,03	1,23	1,51	3,43	3,7	7,2	8,60	0,83	2,138	3,220	3,37	A++	7,75	7,20	325
15+18+22+60	0,94	1,13	1,38	3,76	3,7	7,2	8,60	0,83	2,109	3,210	3,41	A++	7,45	7,20	338
15+18+25+25	1,30	1,56	2,17	2,17	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	6,94	7,20	363
15+18+25+35	1,16	1,39	1,94	2,71	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	7,31	7,20	345
15+18+25+42	1,08	1,30	1,80	3,02	3,7	7,2	8,60	0,83	2,148	3,230	3,35	A++	7,24	7,20	348
15+18+25+50	1,00	1,20	1,67	3,33	3,7	7,2	8,60	0,83	2,138	3,220	3,37	A++	7,28	7,20	346
15+18+25+60	0,92	1,10	1,53	3,66	3,7	7,2	8,60	0,83	2,109	3,210	3,41	A++	7,06	7,20	357
15+18+35+35	1,05	1,26	2,45	2,45	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	7,71	7,20	327
15+18+35+42	0,98	1,18	2,29	2,75	3,7	7,2	8,60	0,83	2,148	3,230	3,35	A++	7,64	7,20	330
15+18+35+50	0,92	1,10	2,14	3,05	3,7	7,2	8,60	0,83	2,138	3,220	3,37	A++	7,67	7,20	329
15+18+42+42	0,92	1,11	2,58	2,58	3,7	7,2	8,60	0,83	2,128	3,220	3,38	A++	7,56	7,20	333
15+18+42+50	0,86	1,04	2,42	2,88	3,7	7,2	8,60	0,83	2,118	3,210	3,40	A++	7,59	7,20	332
15+20+20+20	1,44	1,92	1,92	1,92	3,7	7,2	8,00	0,92	2,283	3,390	3,15	A++	7,89	7,20	319
15+20+20+22	1,40	1,87	1,87	2,06	3,7	7,2	8,20	0,89	2,245	3,340	3,21	A++	7,90	7,20	319
15+20+20+25	1,35	1,80	1,80	2,25	3,7	7,2	8,20	0,89	2,245	3,340	3,21	A++	7,37	7,20	342
15+20+20+35	1,20	1,60	1,60	2,80	3,7	7,2	8,20	0,89	2,245	3,340	3,21	A++	7,79	7,20	323
15+20+20+42	1,11	1,48	1,48	3,12	3,7	7,2	8,20	0,89	2,225	3,330	3,24	A++	7,72	7,20	326
15+20+20+50	1,03	1,37	1,37	3,43	3,7	7,2	8,20	0,89	2,215	3,320	3,25	A++	7,76	7,20	325
15+20+20+60	0,94	1,25	1,25	3,76	3,7	7,2	8,20	0,89	2,186	3,310	3,29	A++	7,51	7,20	336
15+20+22+22	1,37	1,82	2,01	2,01	3,7	7,2	8,40	0,86	2,206	3,290	3,26	A++	7,91	7,20	319
15+20+22+25	1,32	1,76	1,93	2,20	3,7	7,2	8,40	0,86	2,206	3,290	3,26	A++	7,39	7,20	341
15+20+22+35	1,17	1,57	1,72	2,74	3,7	7,2	8,40	0,86	2,206	3,290	3,26	A++	7,81	7,20	323
15+20+22+42	1,09	1,45	1,60	3,05	3,7	7,2	8,40	0,86	2,186	3,280	3,29	A++	7,74	7,20	326
15+20+22+50	1,01	1,35	1,48	3,36	3,7	7,2	8,40	0,86	2,177	3,270	3,31	A++	7,77	7,20	324
15+20+22+60	0,92	1,23	1,35	3,69	3,7	7,2	8,40	0,86	2,148	3,260	3,35	A++	7,49	7,20	336

RISCALDAMENTO

	Capacità [kW]				Potenza Ass. [kW]			COP	Dati stagionali secondo EN 14825					
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Min	Nom	Max		Min	Nom	Max	Classe	SCOP	Pdesign
1,20	2,33	2,33	2,33	3,4	8,2	10,40	0,67	1,962	2,710	4,18	A+	4,11	7,00	2385
1,33	2,58	2,58	1,72	3,4	8,2	10,40	0,74	2,060	2,855	3,98	A+	4,11	7,00	2385
1,20	2,33	2,33	2,33	3,4	8,2	10,40	0,67	1,962	2,710	4,18	A+	4,10	7,00	2388
1,17	2,27	2,27	2,48	3,4	8,2	10,40	0,67	1,962	2,710	4,18	A	3,96	7,00	2472
1,13	2,20	2,20	2,67	3,4	8,2	10,40	0,67	1,952	2,835	4,20	A+	4,10	7,00	2392
1,02	1,98	1,98	3,23	3,4	8,2	10,40	0,67	1,952	2,880	4,20	A+	4,07	7,00	2406
0,90	1,75	1,75	3,81	3,4	8,2	10,40	0,67	1,942	2,870	4,22	A+	4,07	7,00	2406
0,86	1,67	1,67	4,00	3,4	8,2	10,40	0,67	1,933	2,860	4,24	A	3,92	7,00	2500
1,48	2,88	1,92	1,92	3,4	8,2	10,40	0,81	2,158	3,000	3,80	A+	4,09	7,00	2397
1,33	2,58	1,72	2,58	3,4	8,2	10,40	0,74	2,060	2,855	3,98	A+	4,10	7,00	2387
1,29	2,51	1,67	2,73	3,4	8,2	10,40	0,74	2,060	2,855	3,98	A	3,95	7,00	2482
1,24	2,42	1,61	2,93	3,4	8,2	10,40	0,74	2,050	3,025	4,00	A+	4,08	7,00	2401
1,11	2,15	1,43	3,51	3,4	8,2	10,40	0,74	2,050	3,025	4,00	A+	4,07	7,00	2409
0,97	1,88	1,25	4,10	3,4	8,2	10,40	0,74	2,040	3,015	4,02	A+	4,07	7,00	2409
0,92	1,79	1,19	4,29	3,4	8,2	10,40	0,74	2,031	3,005	4,04	A	3,92	7,00	2501
1,20	2,33	2,33	2,33	3,4	8,2	10,40	0,67	1,962	2,710	4,18	A+	4,10	7,00	2388
1,17	2,27	2,27	2,48	3,4	8,2	10,40	0,67	1,962	2,710	4,18	A	3,96	7,00	2472
1,13	2,20	2,20	2,67	3,4	8,2	10,40	0,67	1,952	2,880	4,20	A+	4,10	7,00	2392
1,02	1,98	1,98	3,23	3,4	8,2	10,40	0,67	1,952	2,880	4,20	A+	4,07	7,00	2406
0,90	1,75	1,75	3,81	3,4	8,2	10,40	0,67	1,942	2,870	4,22	A+	4,07	7,00	2406
0,86	1,67	1,67	4,00	3,4	8,2	10,40	0,67	1,933	2,860	4,24	A	3,92	7,00	2500
1,14	2,22	2,42	2,42	3,4	8,2	10,40	0,67	1,962	2,780	4,18	A	3,82	7,00	2565
1,11	2,15	2,34	2,60	3,4	8,2	10,40	0,67	1,952	2,880	4,20	A	3,95	7,00	2483
1,00	1,93	2,11	3,16	3,4	8,2	10,40	0,67	1,952	2,880	4,20	A	3,94	7,00	2488
0,88	1,71	1,87	3,74	3,4	8,2	10,40	0,67	1,942	2,870	4,22	A	3,94	7,00	2488
0,84	1,64	1,79	3,93	3,4	8,2	10,40	0,67	1,933	2,860	4,24	A	3,80	7,00	2581
1,07	2,08	2,52	2,52	3,4	8,2	10,40	0,67	1,942	2,870	4,22	A+	4,08	7,00	2401
0,97	1,88	2,28	3,08	3,4	8,2	10,40	0,67	1,942	2,870	4,22	A+	4,06	7,00	2411
0,86	1,67	2,02	3,64	3,4	8,2	10,40	0,67	1,933	2,860	4,24	A+	4,06	7,00	2411
0,88	1,71	2,80	2,80	3,4	8,2	10,40	0,67	1,942	2,870	4,22	A+	4,04	7,00	2424
0,79	1,54	2,52	3,35	3,4	8,2	10,40	0,67	1,933	2,860	4,24	A+	4,04	7,00	2424
1,68	2,17	2,17	2,17	3,4	8,2	10,40	0,88	2,256	3,145	3,63	A+	4,05	7,00	2419
1,48	1,92	1,92	2,88	3,4	8,2	10,40	0,81	2,158	3,000	3,80	A+	4,09	7,00	2397
1,44	1,86	1,86	3,04	3,4	8,2	10,40	0,81	2,158	3,000	3,80	A	3,92	7,00	2503
1,38	1,79	1,79	3,25	3,4	8,2	10,40	0,81	2,148	3,170	3,82	A+	4,06	7,00	2416
1,21	1,57	1,57	3,85	3,4	8,2	10,40	0,81	2,148	3,170	3,82	A+	4,05	7,00	2418
1,05	1,36	1,36	4,44	3,4	8,2	10,40	0,81	2,138	3,160	3,8				

RAFFREDDAMENTO

	Capacità [kW]			Potenza Ass. [kW]			EER	Dati stagionali secondo EN 14825							
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Min	Nom		Max	Min	Nom	Max	Cons. annuo [kWh]			
15+20+25+25	1,27	1,69	2,12	2,12	3,7	7,2	8,40	0,86	2,206	3,290	3,26	A++	6,90	7,20	365
15+20+25+35	1,14	1,52	1,89	2,65	3,7	7,2	8,40	0,86	2,206	3,290	3,26	A++	7,29	7,20	346
15+20+25+42	1,06	1,41	1,76	2,96	3,7	7,2	8,40	0,86	2,186	3,280	3,29	A++	7,23	7,20	349
15+20+25+50	0,98	1,31	1,64	3,27	3,7	7,2	8,40	0,86	2,177	3,270	3,31	A++	7,27	7,20	347
15+20+25+60	0,90	1,20	1,50	3,60	3,7	7,2	8,40	0,86	2,148	3,260	3,35	A++	7,08	7,20	356
15+20+35+35	1,03	1,37	2,40	2,40	3,7	7,2	8,40	0,86	2,206	3,290	3,26	A++	7,69	7,20	327
15+20+35+42	0,96	1,29	2,25	2,70	3,7	7,2	8,40	0,86	2,186	3,280	3,29	A++	7,62	7,20	331
15+20+35+50	0,90	1,20	2,10	3,00	3,7	7,2	8,40	0,86	2,177	3,270	3,31	A++	7,66	7,20	329
15+20+42+42	0,91	1,21	2,54	2,54	3,7	7,2	8,40	0,86	2,167	3,270	3,32	A++	7,55	7,20	334
15+22+22+22	1,33	1,96	1,96	1,96	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	7,89	7,20	320
15+22+22+25	1,29	1,89	1,89	2,14	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	7,40	7,20	340
15+22+22+35	1,15	1,69	1,69	2,68	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	7,80	7,20	323
15+22+22+42	1,07	1,57	1,57	2,99	3,7	7,2	8,60	0,83	2,148	3,230	3,35	A++	7,72	7,20	326
15+22+22+50	0,99	1,45	1,45	3,30	3,7	7,2	8,60	0,83	2,138	3,220	3,37	A++	7,75	7,20	325
15+22+22+60	0,91	1,33	1,33	3,63	3,7	7,2	8,60	0,83	2,109	3,210	3,41	A++	7,45	7,20	338
15+22+25+25	1,24	1,82	2,07	2,07	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	6,94	7,20	363
15+22+25+35	1,11	1,63	1,86	2,60	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	7,31	7,20	345
15+22+25+42	1,04	1,52	1,73	2,91	3,7	7,2	8,60	0,83	2,148	3,230	3,35	A++	7,24	7,20	348
15+22+25+50	0,96	1,41	1,61	3,21	3,7	7,2	8,60	0,83	2,138	3,220	3,37	A++	7,28	7,20	346
15+22+25+60	0,89	1,30	1,48	3,54	3,7	7,2	8,60	0,83	2,109	3,210	3,41	A++	7,06	7,20	357
15+22+35+35	1,01	1,48	2,36	2,36	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	7,71	7,20	327
15+22+35+42	0,95	1,39	2,21	2,65	3,7	7,2	8,60	0,83	2,148	3,230	3,35	A++	7,64	7,20	330
15+22+35+50	0,89	1,30	2,07	2,95	3,7	7,2	8,60	0,83	2,138	3,220	3,37	A++	7,67	7,20	329
15+22+42+42	0,89	1,31	2,50	2,50	3,7	7,2	8,60	0,83	2,128	3,220	3,38	A++	7,56	7,20	333
15+25+25+25	1,20	2,00	2,00	2,00	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	6,49	7,20	388
15+25+25+35	1,08	1,80	1,80	2,52	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	6,83	7,20	369
15+25+25+42	1,01	1,68	1,68	2,83	3,7	7,2	8,60	0,83	2,148	3,230	3,35	A++	6,78	7,20	372
15+25+25+50	0,94	1,57	1,57	3,13	3,7	7,2	8,60	0,83	2,138	3,220	3,37	A++	6,82	7,20	369
15+25+25+60	0,86	1,44	1,44	3,46	3,7	7,2	8,60	0,83	2,109	3,210	3,41	A++	6,69	7,20	377
15+25+35+35	0,98	1,64	2,29	2,29	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	7,21	7,20	350
15+25+35+42	0,92	1,54	2,15	2,58	3,7	7,2	8,60	0,83	2,148	3,230	3,35	A++	7,14	7,20	353
15+25+35+50	0,86	1,44	2,02	2,88	3,7	7,2	8,60	0,83	2,138	3,220	3,37	A++	7,18	7,20	351
15+25+42+42	0,87	1,45	2,44	2,44	3,7	7,2	8,60	0,83	2,128	3,220	3,38	A++	7,09	7,20	355
15+35+35+35	0,90	2,10	2,10	2,10	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	7,60	7,20	332
18+18+18+18	1,80	1,80	1,80	1,80	3,7	7,2	8,80	0,8	1,770	3,190	4,07	A++	7,84	7,20	321
18+18+18+20	1,75	1,75	1,75	1,95	3,7	7,2	8,80	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	7,88	7,20	320
18+18+18+22	1,71	1,71	1,71	2,08	3,7	7,2	8,80	0,8	2,128	3,190	3,38	A++	7,84	7,20	321
18+18+18+25	1,64	1,64	1,64	2,28	3,7	7,2	8,80	0,8	2,128	3,190	3,38	A++	7,40	7,20	341
18+18+18+35	1,46	1,46	1,46	2,83	3,7	7,2	8,80	0,8	2,128	3,190	3,38	A++	7,77	7,20	324
18+18+18+42	1,35	1,35	1,35	3,15	3,7	7,2	8,80	0,8	2,109	3,180	3,41	A++	7,69	7,20	328
18+18+18+50	1,25	1,25	1,25	3,46	3,7	7,2	8,80	0,8	2,099	3,170	3,43	A++	7,72	7,20	326
18+18+18+60	1,14	1,14	1,14	3,79	3,7	7,2	8,80	0,8	2,070	3,160	3,48	A++	7,40	7,20	341
18+18+20+20	1,71	1,71	1,89	1,89	3,7	7,2	8,40	0,86	2,206	3,290	3,26	A++	7,89	7,20	319
18+18+20+22	1,66	1,66	1,85	2,03	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	7,88	7,20	320

RISCALDAMENTO

	Capacità [kW]			Potenza Ass. [kW]			COP	Dati stagionali secondo EN 14825						
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Min	Nom		Max	Min	Nom	Max	Cons. annuo [kWh]		
1,26	1,63	2,66	2,66	3,4	8,2	10,40	0,74	2,060	2,970	3,98	A	3,79	7,00	2586
1,21	1,57	2,57	2,85	3,4	8,2	10,40	0,74	2,050	3,025	4,00	A	3,92	7,00	2502
1,08	1,40	2,29	3,43	3,4	8,2	10,40	0,74	2,050	3,025	4,00	A	3,92	7,00	2502
0,95	1,23	2,01	4,02	3,4	8,2	10,40	0,74	2,040	3,015	4,02	A	3,92	7,00	2502
0,91	1,17	1,92	4,21	3,4	8,2	10,40	0,74	2,031	3,005	4,04	A	3,80	7,00	2579
1,17	1,52	2,76	2,76	3,4	8,2	10,40	0,74	2,040	3,015	4,02	A+	4,06	7,00	2413
1,05	1,36	2,47	3,33	3,4	8,2	10,40	0,74	2,040	3,015	4,02	A+	4,05	7,00	2422
0,92	1,19	2,17	3,91	3,4	8,2	10,40	0,74	2,031	3,005	4,04	A+	4,05	7,00	2422
0,95	1,23	3,01	3,01	3,4	8,2	10,40	0,74	2,040	3,015	4,02	A+	4,04	7,00	2427
1,20	2,33	2,33	2,33	3,4	8,2	10,40	0,67	1,962	2,735	4,18	A+	4,10	7,00	2388
1,17	2,27	2,27	2,48	3,4	8,2	10,40	0,67	1,962	2,800	4,18	A	3,96	7,00	2472
1,13	2,20	2,20	2,67	3,4	8,2	10,40	0,67	1,952	2,880	4,20	A+	4,10	7,00	2392
1,02	1,98	1,98	3,23	3,4	8,2	10,40	0,67	1,952	2,880	4,20	A+	4,07	7,00	2406
0,90	1,75	1,75	3,81	3,4	8,2	10,40	0,67	1,942	2,870	4,22	A+	4,07	7,00	2406
0,86	1,67	1,67	4,00	3,4	8,2	10,40	0,67	1,933	2,860	4,24	A	3,92	7,00	2500
1,14	2,22	2,42	2,42	3,4	8,2	10,40	0,67	1,962	2,870	4,18	A	3,82	7,00	2565
1,11	2,15	2,34	2,60	3,4	8,2	10,40	0,67	1,952	2,880	4,20	A	3,95	7,00	2483
1,00	1,93	2,11	3,16	3,4	8,2	10,40	0,67	1,952	2,880	4,20	A	3,94	7,00	2488
0,88	1,71	1,87	3,74	3,4	8,2	10,40	0,67	1,942	2,870	4,22	A	3,94	7,00	2488
0,84	1,64	1,79	3,93	3,4	8,2	10,40	0,67	1,933	2,860	4,24	A	3,80	7,00	2581
1,07	2,08	2,52	2,52	3,4	8,2	10,40	0,67	1,942	2,870	4,22	A+	4,08	7,00	2401
0,97	1,88	2,28	3,08	3,4	8,2	10,40	0,67	1,942	2,870	4,22	A+	4,06	7,00	2411
0,86	1,67	2,02	3,64	3,4	8,2	10,40	0,67	1,933	2,860	4,24	A+	4,06	7,00	2411
0,88	1,71	2,80	2,80	3,4	8,2	10,40	0,67	1,942	2,870	4,22	A+	4,04	7,00	2424
1,12	2,36	2,36	2,36	3,4	8,2	10,40	0,67	1,962	2,890	4,18	A	3,67	7,00	2674
1,08	2,29	2,29	2,54	3,4	8,2	10,40	0,67	1,952	2,880	4,20	A	3,79	7,00	2583
0,97	2,06	2,06	3,10	3,4	8,2	10,40	0,67	1,952	2,880	4,20	A	3,79	7,00	2584
0,87	1,83	1,83	3,67	3,4	8,2	10,40	0,67	1,942	2,870	4,22	A	3,79	7,00	2584
0,83	1,76	1,76	3,86	3,4	8,2	10,40	0,67	1,933	2,860	4,24	A	3,69	7,00	2657
1,05	2,22	2,47	2,47	3,4	8,2	10,40	0,67	1,942	2,870	4,22	A	3,92	7,00	2499
0,95	2,01	2,23	3,01	3,4	8,2	10,40	0,67	1,942	2,870	4,22	A	3,92	7,00	2502
0,84	1,79	1,99	3,58	3,4	8,2	10,40	0,67	1,933	2,860	4,24	A	3,92	7,00	2502
0,87	1,83	2,75	2,75	3,4	8,2	10,40	0,67	1,942	2,870	4,22	A	3,90	7,00	2511
1,02	2,39	2,39	2,39	3,4	8,2	10,40	0,67	1,933	2,860	4,24	A+	4,06	7,00	2412
2,15	2,15	2,15	2,15	3,4	8,6	10,70	0,6	1,754	2,790	4,90	A+	4,09	7,00	2395
2,35	2,35	2,35	1,56	3,4	8,6	10,70	0,67	2,227	2,935	3,86	A+	4,10	7,00	2392
2,15	2,15	2,15	2,15	3,4	8,6	10,70	0,6	2,129	2,790	4,04	A+	4,09	7,00	2395
2,10	2,10													

RAFFREDDAMENTO

	Capacità [kW]			Potenza Ass. [kW]			EER	Dati stagionali secondo EN 14825							
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Min	Nom		Max	Min	Nom	Max	Cons. annuo [kWh]			
18+18+20+25	1,60	1,60	1,78	2,22	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	7,41	7,20	340
18+18+20+35	1,42	1,42	1,58	2,77	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	7,79	7,20	324
18+18+20+42	1,32	1,32	1,47	3,09	3,7	7,2	8,60	0,83	2,148	3,230	3,35	A++	7,71	7,20	327
18+18+20+50	1,22	1,22	1,36	3,40	3,7	7,2	8,60	0,83	2,138	3,220	3,37	A++	7,74	7,20	325
18+18+20+60	1,12	1,12	1,24	3,72	3,7	7,2	8,60	0,83	2,109	3,210	3,41	A++	7,44	7,20	339
18+18+22+22	1,62	1,62	1,98	1,98	3,7	7,2	8,80	0,8	2,128	3,190	3,38	A++	7,84	7,20	321
18+18+22+25	1,56	1,56	1,91	2,17	3,7	7,2	8,80	0,8	2,128	3,190	3,38	A++	7,40	7,20	341
18+18+22+35	1,39	1,39	1,70	2,71	3,7	7,2	8,80	0,8	2,128	3,190	3,38	A++	7,77	7,20	324
18+18+22+42	1,30	1,30	1,58	3,02	3,7	7,2	8,80	0,8	2,109	3,180	3,41	A++	7,69	7,20	328
18+18+22+50	1,20	1,20	1,47	3,33	3,7	7,2	8,80	0,8	2,099	3,170	3,43	A++	7,72	7,20	326
18+18+22+60	1,10	1,10	1,34	3,66	3,7	7,2	8,80	0,8	2,070	3,160	3,48	A++	7,40	7,20	341
18+18+25+25	1,51	1,51	2,09	2,09	3,7	7,2	8,80	0,8	2,128	3,190	3,38	A++	6,96	7,20	362
18+18+25+35	1,35	1,35	1,88	2,63	3,7	7,2	8,80	0,8	2,128	3,190	3,38	A++	7,32	7,20	344
18+18+25+42	1,26	1,26	1,75	2,94	3,7	7,2	8,80	0,8	2,109	3,180	3,41	A++	7,25	7,20	347
18+18+25+50	1,17	1,17	1,62	3,24	3,7	7,2	8,80	0,8	2,099	3,170	3,43	A++	7,28	7,20	346
18+18+25+60	1,07	1,07	1,49	3,57	3,7	7,2	8,80	0,8	2,070	3,160	3,48	A++	7,04	7,20	358
18+18+35+35	1,22	1,22	2,38	2,38	3,7	7,2	8,80	0,8	2,128	3,190	3,38	A++	7,69	7,20	328
18+18+35+42	1,15	1,15	2,23	2,68	3,7	7,2	8,80	0,8	2,109	3,180	3,41	A++	7,61	7,20	331
18+18+35+50	1,07	1,07	2,08	2,98	3,7	7,2	8,80	0,8	2,099	3,170	3,43	A++	7,64	7,20	330
18+18+42+42	1,08	1,08	2,52	2,52	3,7	7,2	8,80	0,8	2,089	3,170	3,45	A++	7,54	7,20	334
18+20+20+20	1,66	1,85	1,85	1,85	3,7	7,2	8,20	0,89	2,245	3,340	3,21	A++	7,91	7,20	319
18+20+20+22	1,62	1,80	1,80	1,98	3,7	7,2	8,40	0,86	2,206	3,290	3,26	A++	7,89	7,20	319
18+20+20+25	1,56	1,73	1,73	2,17	3,7	7,2	8,40	0,86	2,206	3,290	3,26	A++	7,39	7,20	341
18+20+20+35	1,39	1,55	1,55	2,71	3,7	7,2	8,40	0,86	2,206	3,290	3,26	A++	7,80	7,20	323
18+20+20+42	1,30	1,44	1,44	3,02	3,7	7,2	8,40	0,86	2,186	3,280	3,29	A++	7,73	7,20	326
18+20+20+50	1,20	1,33	1,33	3,33	3,7	7,2	8,40	0,86	2,177	3,270	3,31	A++	7,77	7,20	325
18+20+20+60	1,10	1,22	1,22	3,66	3,7	7,2	8,40	0,86	2,148	3,260	3,35	A++	7,48	7,20	337
18+20+22+22	1,58	1,76	1,93	1,93	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	7,88	7,20	320
18+20+22+25	1,52	1,69	1,86	2,12	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	7,41	7,20	340
18+20+22+35	1,36	1,52	1,67	2,65	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	7,79	7,20	324
18+20+22+42	1,27	1,41	1,55	2,96	3,7	7,2	8,60	0,83	2,148	3,230	3,35	A++	7,71	7,20	327
18+20+22+50	1,18	1,31	1,44	3,27	3,7	7,2	8,60	0,83	2,138	3,220	3,37	A++	7,74	7,20	325
18+20+22+60	1,08	1,20	1,32	3,60	3,7	7,2	8,60	0,83	2,109	3,210	3,41	A++	7,44	7,20	339
18+20+25+25	1,47	1,64	2,05	2,05	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	6,94	7,20	363
18+20+25+35	1,32	1,47	1,84	2,57	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	7,30	7,20	345
18+20+25+42	1,23	1,37	1,71	2,88	3,7	7,2	8,60	0,83	2,148	3,230	3,35	A++	7,24	7,20	348
18+20+25+50	1,15	1,27	1,59	3,19	3,7	7,2	8,60	0,83	2,138	3,220	3,37	A++	7,28	7,20	346
18+20+25+60	1,05	1,17	1,46	3,51	3,7	7,2	8,60	0,83	2,109	3,210	3,41	A++	7,05	7,20	357
18+20+35+35	1,20	1,33	2,33	2,33	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	7,70	7,20	327
18+20+35+42	1,13	1,25	2,19	2,63	3,7	7,2	8,60	0,83	2,148	3,230	3,35	A++	7,63	7,20	330
18+20+35+50	1,05	1,17	2,05	2,93	3,7	7,2	8,60	0,83	2,138	3,220	3,37	A++	7,66	7,20	329
18+20+42+42	1,06	1,18	2,48	2,48	3,7	7,2	8,60	0,83	2,128	3,220	3,38	A++	7,56	7,20	334
18+22+22+22	1,54	1,89	1,89	1,89	3,7	7,2	8,80	0,8	2,128	3,190	3,38	A++	7,84	7,20	321
18+22+22+25	1,49	1,82	1,82	2,07	3,7	7,2	8,80	0,8	2,128	3,190	3,38	A++	7,40	7,20	341

RISCALDAMENTO

	Capacità [kW]			Potenza Ass. [kW]			COP	Dati stagionali secondo EN 14825						
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Min	Nom		Max	Min	Nom	Max	Cons. annuo [kWh]		
2,29	2,29	1,53	2,50	3,4	8,6	10,70	0,67	2,227	2,960	3,86	A	3,96	7,00	2473
2,22	2,22	1,48	2,69	3,4	8,6	10,70	0,67	2,217	3,105	3,88	A+	4,09	7,00	2395
2,00	2,00	1,33	3,27	3,4	8,6	10,70	0,67	2,217	3,105	3,88	A+	4,07	7,00	2406
1,77	1,77	1,18	3,87	3,4	8,6	10,70	0,67	2,207	3,095	3,90	A+	4,07	7,00	2406
1,70	1,70	1,13	4,07	3,4	8,6	10,70	0,67	2,197	3,085	3,91	A	3,91	7,00	2504
2,15	2,15	2,15	2,15	3,4	8,6	10,70	0,6	2,129	2,790	4,04	A+	4,09	7,00	2395
2,10	2,10	2,10	2,29	3,4	8,6	10,70	0,6	2,129	2,860	4,04	A	3,97	7,00	2468
2,04	2,04	2,04	2,47	3,4	8,6	10,70	0,6	2,119	2,960	4,06	A+	4,09	7,00	2395
1,85	1,85	1,85	3,04	3,4	8,6	10,70	0,6	2,119	2,960	4,06	A+	4,07	7,00	2411
1,66	1,66	1,66	3,62	3,4	8,6	10,70	0,6	2,109	2,950	4,08	A+	4,07	7,00	2411
1,59	1,59	1,59	3,82	3,4	8,6	10,70	0,6	2,099	2,940	4,10	A	3,91	7,00	2510
2,06	2,06	2,24	2,24	3,4	8,6	10,70	0,6	2,129	2,925	4,04	A	3,84	7,00	2554
2,00	2,00	2,18	2,42	3,4	8,6	10,70	0,6	2,119	2,960	4,06	A	3,96	7,00	2474
1,82	1,82	1,98	2,98	3,4	8,6	10,70	0,6	2,119	2,960	4,06	A	3,94	7,00	2487
1,63	1,63	1,78	3,56	3,4	8,6	10,70	0,6	2,109	2,950	4,08	A	3,94	7,00	2487
1,57	1,57	1,71	3,75	3,4	8,6	10,70	0,6	2,099	2,940	4,10	A	3,79	7,00	2584
1,94	1,94	2,36	2,36	3,4	8,6	10,70	0,6	2,109	2,950	4,08	A+	4,09	7,00	2395
1,77	1,77	2,15	2,90	3,4	8,6	10,70	0,6	2,109	2,950	4,08	A+	4,06	7,00	2414
1,59	1,59	1,93	3,48	3,4	8,6	10,70	0,6	2,099	2,940	4,10	A+	4,06	7,00	2414
1,63	1,63	2,67	2,67	3,4	8,6	10,70	0,6	2,109	2,950	4,08	A+	4,03	7,00	2431
2,87	1,91	1,91	1,91	3,4	8,6	10,70	0,81	2,423	3,225	3,55	A+	4,08	7,00	2403
2,58	1,72	1,72	2,58	3,4	8,6	10,70	0,74	2,325	3,080	3,70	A+	4,10	7,00	2388
2,51	1,67	1,67	2,74	3,4	8,6	10,70	0,74	2,325	3,150	3,70	A	3,94	7,00	2484
2,43	1,62	1,62	2,94	3,4	8,6	10,70	0,74	2,315	3,250	3,72	A+	4,08	7,00	2403
2,17	1,44	1,44	3,55	3,4	8,6	10,70	0,74	2,315	3,250	3,72	A+	4,07	7,00	2407
1,90	1,27	1,27	4,16	3,4	8,6	10,70	0,74	2,305	3,240	3,73	A+	4,07	7,00	2407
1,82	1,21	1,21	4,36	3,4	8,6	10,70	0,74	2,295	3,230	3,75	A	3,92	7,00	2502
2,35	1,56	2,35	2,35	3,4	8,6	10,70	0,67	2,227	2,980	3,86	A+	4,10	7,00	2392
2,29	1,53	2,29	2,50	3,4	8,6	10,70	0,67	2,227	3,050	3,86	A	3,96	7,00	2473
2,22	1,48	2,22	2,69	3,4	8,6	10,70	0,67	2,217	3,105	3,88	A+	4,09	7,00	2395
2,00	1,33	2,00	3,27	3,4	8,6	10,70	0,67	2,217	3,105	3,88	A+	4,07	7,00	2406
1,77	1,18	1,77	3,87	3,4	8,6	10,70	0,67	2,207	3,095	3,90	A+	4,07	7,00	2406
1,70	1,13	1,70	4,07	3,4	8,6	10,70	0,67	2,197	3,085	3,91	A	3,91	7,00	2504
2,23	1,49	2,44	2,44	3,4	8,6	10,70	0,67	2,227	3,115	3,86	A	3,82	7,00	2563
2,17	1,44	2,36	2,63	3,4	8,6	10,70	0,67	2,217	3,105	3,88	A	3,94	7,00	2486
1,96	1,30	2,14	3,20	3,4	8,6	10,70	0,67	2,217	3,105	3,88	A	3,93	7,00	2491
1,74	1,16	1,90	3,80	3,4	8,6	10,70	0,67	2,207	3,095	3,90	A	3,93	7,00	2491
1,67	1,11	1,82	4,00											

RAFFREDDAMENTO

	Capacità [kW]			Potenza Ass. [kW]			EER	Dati stagionali secondo EN 14825							
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Min	Nom		Max	Min	Nom	Max	Cons. annuo [kWh]			
18+22+22+35	1,34	1,63	1,63	2,60	3,7	7,2	8,80	0,8	2,128	3,190	3,38	A++	7,77	7,20	324
18+22+22+42	1,25	1,52	1,52	2,91	3,7	7,2	8,80	0,8	2,109	3,180	3,41	A++	7,69	7,20	328
18+22+22+50	1,16	1,41	1,41	3,21	3,7	7,2	8,80	0,8	2,099	3,170	3,43	A++	7,72	7,20	326
18+22+22+60	1,06	1,30	1,30	3,54	3,7	7,2	8,80	0,8	2,070	3,160	3,48	A++	7,40	7,20	341
18+22+25+25	1,44	1,76	2,00	2,00	3,7	7,2	8,80	0,8	2,128	3,190	3,38	A++	6,96	7,20	362
18+22+25+35	1,30	1,58	1,80	2,52	3,7	7,2	8,80	0,8	2,128	3,190	3,38	A++	7,32	7,20	344
18+22+25+42	1,21	1,48	1,68	2,83	3,7	7,2	8,80	0,8	2,109	3,180	3,41	A++	7,25	7,20	347
18+22+25+50	1,13	1,38	1,57	3,13	3,7	7,2	8,80	0,8	2,099	3,170	3,43	A++	7,28	7,20	346
18+22+25+60	1,04	1,27	1,44	3,46	3,7	7,2	8,80	0,8	2,070	3,160	3,48	A++	7,04	7,20	358
18+22+35+35	1,18	1,44	2,29	2,29	3,7	7,2	8,80	0,8	2,128	3,190	3,38	A++	7,69	7,20	328
18+22+35+42	1,11	1,35	2,15	2,58	3,7	7,2	8,80	0,8	2,109	3,180	3,41	A++	7,61	7,20	331
18+22+35+50	1,04	1,27	2,02	2,88	3,7	7,2	8,80	0,8	2,099	3,170	3,43	A++	7,64	7,20	330
18+22+42+42	1,05	1,28	2,44	2,44	3,7	7,2	8,80	0,8	2,089	3,170	3,45	A++	7,54	7,20	334
18+25+25+25	1,39	1,94	1,94	1,94	3,7	7,2	8,80	0,8	2,128	3,190	3,38	A++	6,53	7,20	386
18+25+25+35	1,26	1,75	1,75	2,45	3,7	7,2	8,80	0,8	2,128	3,190	3,38	A++	6,87	7,20	367
18+25+25+42	1,18	1,64	1,64	2,75	3,7	7,2	8,80	0,8	2,109	3,180	3,41	A++	6,81	7,20	370
18+25+25+50	1,10	1,53	1,53	3,05	3,7	7,2	8,80	0,8	2,099	3,170	3,43	A++	6,84	7,20	368
18+25+35+35	1,15	1,59	2,23	2,23	3,7	7,2	8,80	0,8	2,128	3,190	3,38	A++	7,22	7,20	349
18+25+35+42	1,08	1,50	2,10	2,52	3,7	7,2	8,80	0,8	2,109	3,180	3,41	A++	7,15	7,20	352
18+35+35+35	1,05	2,05	2,05	2,05	3,7	7,2	8,80	0,8	2,128	3,190	3,38	A++	7,61	7,20	331
20+20+20+20	1,80	1,80	1,80	1,80	3,7	7,2	8,00	0,8	2,128	3,190	3,38	A++	7,89	7,20	319
20+20+20+22	1,76	1,76	1,76	1,93	3,7	7,2	8,20	0,89	2,245	3,340	3,21	A++	7,91	7,20	319
20+20+20+25	1,69	1,69	1,69	2,12	3,7	7,2	8,20	0,89	2,245	3,340	3,21	A++	7,37	7,20	342
20+20+20+35	1,52	1,52	1,52	2,65	3,7	7,2	8,20	0,89	2,245	3,340	3,21	A++	7,79	7,20	324
20+20+20+42	1,41	1,41	1,41	2,96	3,7	7,2	8,20	0,89	2,225	3,330	3,24	A++	7,71	7,20	327
20+20+20+50	1,31	1,31	1,31	3,27	3,7	7,2	8,20	0,89	2,215	3,320	3,25	A++	7,75	7,20	325
20+20+20+60	1,20	1,20	1,20	3,60	3,7	7,2	8,20	0,89	2,186	3,310	3,29	A++	7,50	7,20	336
20+20+22+22	1,71	1,71	1,89	1,89	3,7	7,2	8,40	0,86	2,206	3,290	3,26	A++	7,89	7,20	319
20+20+22+25	1,66	1,66	1,82	2,07	3,7	7,2	8,40	0,86	2,206	3,290	3,26	A++	7,39	7,20	341
20+20+22+35	1,48	1,48	1,63	2,60	3,7	7,2	8,40	0,86	2,206	3,290	3,26	A++	7,80	7,20	323
20+20+22+42	1,38	1,38	1,52	2,91	3,7	7,2	8,40	0,86	2,186	3,280	3,29	A++	7,73	7,20	326
20+20+22+50	1,29	1,29	1,41	3,21	3,7	7,2	8,40	0,86	2,177	3,270	3,31	A++	7,77	7,20	325
20+20+22+60	1,18	1,18	1,30	3,54	3,7	7,2	8,40	0,86	2,148	3,260	3,35	A++	7,48	7,20	337
20+20+25+25	1,60	1,60	2,00	2,00	3,7	7,2	8,40	0,86	2,206	3,290	3,26	A++	6,90	7,20	365
20+20+25+35	1,44	1,44	1,80	2,52	3,7	7,2	8,40	0,86	2,206	3,290	3,26	A++	7,29	7,20	346
20+20+25+42	1,35	1,35	1,68	2,83	3,7	7,2	8,40	0,86	2,186	3,280	3,29	A++	7,23	7,20	349
20+20+25+50	1,25	1,25	1,57	3,13	3,7	7,2	8,40	0,86	2,177	3,270	3,31	A++	7,27	7,20	347
20+20+25+60	1,15	1,15	1,44	3,46	3,7	7,2	8,40	0,86	2,148	3,260	3,35	A++	7,07	7,20	356
20+20+35+35	1,31	1,31	2,29	2,29	3,7	7,2	8,40	0,86	2,206	3,290	3,26	A++	7,69	7,20	328
20+20+35+42	1,23	1,23	2,15	2,58	3,7	7,2	8,40	0,86	2,186	3,280	3,29	A++	7,62	7,20	331
20+20+35+50	1,15	1,15	2,02	2,88	3,7	7,2	8,40	0,86	2,177	3,270	3,31	A++	7,66	7,20	329
20+20+42+42	1,16	1,16	2,44	2,44	3,7	7,2	8,40	0,86	2,167	3,270	3,32	A++	7,55	7,20	334
20+22+22+22	1,67	1,84	1,84	1,84	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	7,88	7,20	320
20+22+22+25	1,62	1,78	1,78	2,02	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	7,41	7,20	340

RISCALDAMENTO

	Capacità [kW]						Potenza Ass. [kW]			COP	Dati stagionali secondo EN 14825			
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Min	Nom	Max	Min	Nom		Max	Classe	SCOP	Pdesign
2,04	2,04	2,04	2,47	3,4	8,6	10,70	0,6	2,119	2,960	4,06	A+	4,09	7,00	2395
1,85	1,85	1,85	3,04	3,4	8,6	10,70	0,6	2,119	2,960	4,06	A+	4,07	7,00	2411
1,66	1,66	1,66	3,62	3,4	8,6	10,70	0,6	2,109	2,950	4,08	A+	4,07	7,00	2411
1,59	1,59	1,59	3,82	3,4	8,6	10,70	0,6	2,099	2,940	4,10	A	3,91	7,00	2510
2,06	2,06	2,24	2,24	3,4	8,6	10,70	0,6	2,129	2,970	4,04	A	3,84	7,00	2554
2,00	2,00	2,18	2,42	3,4	8,6	10,70	0,6	2,119	2,960	4,06	A	3,96	7,00	2474
1,82	1,82	1,98	2,98	3,4	8,6	10,70	0,6	2,119	2,960	4,06	A	3,94	7,00	2487
1,63	1,63	1,78	3,56	3,4	8,6	10,70	0,6	2,109	2,950	4,08	A	3,94	7,00	2487
1,57	1,57	1,71	3,75	3,4	8,6	10,70	0,6	2,099	2,940	4,10	A	3,79	7,00	2584
1,94	1,94	2,36	2,36	3,4	8,6	10,70	0,6	2,109	2,950	4,08	A+	4,09	7,00	2395
1,77	1,77	2,15	2,90	3,4	8,6	10,70	0,6	2,109	2,950	4,08	A+	4,06	7,00	2414
1,59	1,59	1,93	3,48	3,4	8,6	10,70	0,6	2,099	2,940	4,10	A+	4,06	7,00	2414
1,63	1,63	2,67	2,67	3,4	8,6	10,70	0,6	2,109	2,950	4,08	A+	4,03	7,00	2431
2,01	2,20	2,20	2,20	3,4	8,6	10,70	0,6	2,129	2,970	4,04	A	3,70	7,00	2651
1,96	2,14	2,14	2,37	3,4	8,6	10,70	0,6	2,119	2,960	4,06	A	3,82	7,00	2567
1,78	1,95	1,95	2,92	3,4	8,6	10,70	0,6	2,119	2,960	4,06	A	3,81	7,00	2572
1,60	1,75	1,75	3,50	3,4	8,6	10,70	0,6	2,109	2,950	4,08	A	3,81	7,00	2572
1,90	2,08	2,31	2,31	3,4	8,6	10,70	0,6	2,109	2,950	4,08	A	3,95	7,00	2484
1,74	1,90	2,11	2,85	3,4	8,6	10,70	0,6	2,109	2,950	4,08	A	3,93	7,00	2493
1,85	2,25	2,25	2,25	3,4	8,6	10,70	0,6	2,099	2,940	4,10	A+	4,08	7,00	2403
2,15	2,15	2,15	2,15	3,4	8,6	10,70	0,88	2,521	3,370	3,41	A+	4,05	7,00	2419
1,91	1,91	1,91	2,87	3,4	8,6	10,70	0,81	2,423	3,270	3,55	A+	4,08	7,00	2403
1,85	1,85	1,85	3,04	3,4	8,6	10,70	0,81	2,423	3,340	3,55	A	3,92	7,00	2503
1,78	1,78	1,78	3,25	3,4	8,6	10,70	0,81	2,413	3,395	3,56	A+	4,06	7,00	2417
1,58	1,58	1,58	3,87	3,4	8,6	10,70	0,81	2,413	3,395	3,56	A+	4,05	7,00	2421
1,37	1,37	1,37	4,49	3,4	8,6	10,70	0,81	2,403	3,385	3,58	A+	4,05	7,00	2421
1,30	1,30	1,30	4,69	3,4	8,6	10,70	0,81	2,393	3,375	3,59	A	3,92	7,00	2499
1,72	1,72	2,58	2,58	3,4	8,6	10,70	0,74	2,325	3,170	3,70	A+	4,10	7,00	2388
1,67	1,67	2,51	2,74	3,4	8,6	10,70	0,74	2,325	3,240	3,70	A	3,94	7,00	2484
1,62	1,62	2,43	2,94	3,4	8,6	10,70	0,74	2,315	3,250	3,72	A+	4,08	7,00	2403
1,44	1,44	2,17	3,55	3,4	8,6	10,70	0,74	2,315	3,250	3,72	A+	4,07	7,00	2407
1,27	1,27	1,90	4,16	3,4	8,6	10,70	0,74	2,305	3,240	3,73	A+	4,07	7,00	2407
1,21	1,21	1,82	4,36	3,4	8,6	10,70	0,74	2,295	3,230	3,75	A	3,92	7,00	2502
1,63	1,63	2,67	2,67	3,4	8,6	10,70	0,74	2,325	3,260	3,70	A	3,79	7,00	2585
1,58	1,58	2,58	2,87	3,4	8,6	10,70	0,74	2,315	3,250	3,72	A	3,91	7,00	2503
1,41	1,41	2,31	3,47	3,4	8,6	10,70	0,74	2,315	3,250	3,72	A	3,91	7,00	2504
1,24	1,24	2,04	4,07	3,4	8,6	10,70	0,74	2,305	3,240	3,73	A	3,91	7,00	2504
1,19	1,19	1,95												

RAFFREDDAMENTO

	Capacità [kW]				Potenza Ass. [kW]			EER	Dati stagionali secondo EN 14825						
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Min	Nom	Max		Min	Nom	Max	Cons. annuo [kWh]			
20+22+22+35	1,45	1,60	1,60	2,55	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	7,79	7,20	324
20+22+22+42	1,36	1,49	1,49	2,85	3,7	7,2	8,60	0,83	2,148	3,230	3,35	A++	7,71	7,20	327
20+22+22+50	1,26	1,39	1,39	3,16	3,7	7,2	8,60	0,83	2,138	3,220	3,37	A++	7,74	7,20	325
20+22+22+60	1,16	1,28	1,28	3,48	3,7	7,2	8,60	0,83	2,109	3,210	3,41	A++	7,44	7,20	339
20+22+25+25	1,57	1,72	1,96	1,96	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	6,94	7,20	363
20+22+25+35	1,41	1,55	1,76	2,47	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	7,30	7,20	345
20+22+25+42	1,32	1,45	1,65	2,77	3,7	7,2	8,60	0,83	2,148	3,230	3,35	A++	7,24	7,20	348
20+22+25+50	1,23	1,35	1,54	3,08	3,7	7,2	8,60	0,83	2,138	3,220	3,37	A++	7,28	7,20	346
20+22+35+35	1,29	1,41	2,25	2,25	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	7,70	7,20	327
20+22+35+42	1,21	1,33	2,12	2,54	3,7	7,2	8,60	0,83	2,148	3,230	3,35	A++	7,63	7,20	330
20+25+25+25	1,52	1,89	1,89	1,89	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	6,49	7,20	388
20+25+25+35	1,37	1,71	1,71	2,40	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	6,83	7,20	369
20+25+25+42	1,29	1,61	1,61	2,70	3,7	7,2	8,60	0,83	2,148	3,230	3,35	A++	6,78	7,20	371
20+25+25+50	1,20	1,50	1,50	3,00	3,7	7,2	8,60	0,83	2,138	3,220	3,37	A++	6,82	7,20	369
20+25+35+35	1,25	1,57	2,19	2,19	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	7,20	7,20	350
20+25+35+42	1,18	1,48	2,07	2,48	3,7	7,2	8,60	0,83	2,148	3,230	3,35	A++	7,15	7,20	353
20+35+35+35	1,15	2,02	2,02	2,02	3,7	7,2	8,60	0,83	2,167	3,240	3,32	A++	7,59	7,20	332
22+22+22+22	1,80	1,80	1,80	1,80	3,7	7,2	8,80	0,8	2,128	3,190	3,38	A++	7,84	7,20	321
22+22+22+25	1,74	1,74	1,74	1,98	3,7	7,2	8,80	0,8	2,128	3,190	3,38	A++	7,40	7,20	341
22+22+22+35	1,57	1,57	1,57	2,50	3,7	7,2	8,80	0,8	2,128	3,190	3,38	A++	7,77	7,20	324
22+22+22+42	1,47	1,47	1,47	2,80	3,7	7,2	8,80	0,8	2,109	3,180	3,41	A++	7,69	7,20	328
22+22+22+50	1,37	1,37	1,37	3,10	3,7	7,2	8,80	0,8	2,099	3,170	3,43	A++	7,72	7,20	326
22+22+25+25	1,69	1,69	1,91	1,91	3,7	7,2	8,80	0,8	2,128	3,190	3,38	A++	6,96	7,20	362
22+22+25+35	1,52	1,52	1,73	2,42	3,7	7,2	8,80	0,8	2,128	3,190	3,38	A++	7,32	7,20	344
22+22+25+42	1,43	1,43	1,62	2,72	3,7	7,2	8,80	0,8	2,109	3,180	3,41	A++	7,25	7,20	347
22+22+25+50	1,33	1,33	1,51	3,03	3,7	7,2	8,80	0,8	2,099	3,170	3,43	A++	7,28	7,20	346
22+22+35+35	1,39	1,39	2,21	2,21	3,7	7,2	8,80	0,8	2,128	3,190	3,38	A++	7,69	7,20	328
22+22+35+42	1,31	1,31	2,08	2,50	3,7	7,2	8,80	0,8	2,109	3,180	3,41	A++	7,61	7,20	331
22+25+25+25	1,63	1,86	1,86	1,86	3,7	7,2	8,80	0,8	2,128	3,190	3,38	A++	6,53	7,20	386
22+25+25+35	1,48	1,68	1,68	2,36	3,7	7,2	8,80	0,8	2,128	3,190	3,38	A++	6,87	7,20	367
22+25+25+42	1,39	1,58	1,58	2,65	3,7	7,2	8,80	0,8	2,109	3,180	3,41	A++	6,81	7,20	370
22+25+25+50	1,30	1,48	1,48	2,95	3,7	7,2	8,80	0,8	2,099	3,170	3,43	A++	6,84	7,20	368
22+25+35+35	1,35	1,54	2,15	2,15	3,7	7,2	8,80	0,8	2,128	3,190	3,38	A++	7,22	7,20	349
22+25+35+42	1,28	1,45	2,03	2,44	3,7	7,2	8,80	0,8	2,109	3,180	3,41	A++	7,15	7,20	352
25+25+25+25	1,80	1,80	1,80	1,80	3,7	7,2	8,80	0,8	2,128	3,190	3,38	A++	6,14	7,20	411
25+25+25+35	1,64	1,64	1,64	2,29	3,7	7,2	8,80	0,8	2,128	3,190	3,38	A++	6,43	7,20	392
25+25+25+42	1,54	1,54	1,54	2,58	3,7	7,2	8,80	0,8	2,109	3,180	3,41	A++	6,39	7,20	395
25+25+25+50	1,44	1,44	1,44	2,88	3,7	7,2	8,80	0,8	2,099	3,170	3,43	A++	6,42	7,20	393
25+25+35+35	1,50	1,50	2,10	2,10	3,7	7,2	8,80	0,8	2,128	3,190	3,38	A++	6,76	7,20	373

RISCALDAMENTO

	Capacità [kW]						Potenza Ass. [kW]			COP	Dati stagionali secondo EN 14825			
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Min	Nom	Max	Min	Nom		Max	Classe	SCOP	Pdesign
1,48	2,22	2,22	2,69	3,4	8,6	10,70	0,67	2,217	3,105	3,88	A+	4,09	7,00	2395
1,33	2,00	2,00	3,27	3,4	8,6	10,70	0,67	2,217	3,105	3,88	A+	4,07	7,00	2406
1,18	1,77	1,77	3,87	3,4	8,6	10,70	0,67	2,207	3,095	3,90	A+	4,07	7,00	2406
1,13	1,70	1,70	4,07	3,4	8,6	10,70	0,67	2,197	3,085	3,91	A	3,91	7,00	2504
1,49	2,23	2,44	2,44	3,4	8,6	10,70	0,67	2,227	3,115	3,86	A	3,82	7,00	2563
1,44	2,17	2,36	2,63	3,4	8,6	10,70	0,67	2,217	3,105	3,88	A	3,94	7,00	2486
1,30	1,96	2,14	3,20	3,4	8,6	10,70	0,67	2,217	3,105	3,88	A	3,93	7,00	2491
1,16	1,74	1,90	3,80	3,4	8,6	10,70	0,67	2,207	3,095	3,90	A	3,93	7,00	2491
1,40	2,10	2,55	2,55	3,4	8,6	10,70	0,67	2,207	3,095	3,90	A+	4,08	7,00	2402
1,27	1,90	2,31	3,12	3,4	8,6	10,70	0,67	2,207	3,095	3,90	A+	4,06	7,00	2412
1,46	2,38	2,38	2,38	3,4	8,6	10,70	0,67	2,227	3,115	3,86	A	3,67	7,00	2673
1,41	2,31	2,31	2,57	3,4	8,6	10,70	0,67	2,217	3,105	3,88	A	3,79	7,00	2588
1,28	2,09	2,09	3,14	3,4	8,6	10,70	0,67	2,217	3,105	3,88	A	3,79	7,00	2586
1,14	1,87	1,87	3,73	3,4	8,6	10,70	0,67	2,207	3,095	3,90	A	3,79	7,00	2586
1,37	2,24	2,49	2,49	3,4	8,6	10,70	0,67	2,207	3,095	3,90	A	3,92	7,00	2498
1,24	2,04	2,26	3,06	3,4	8,6	10,70	0,67	2,207	3,095	3,90	A	3,91	7,00	2509
1,33	2,42	2,42	2,42	3,4	8,6	10,70	0,67	2,197	3,085	3,91	A+	4,06	7,00	2412
2,15	2,15	2,15	2,15	3,4	8,6	10,70	0,6	2,129	2,970	4,04	A+	4,09	7,00	2395
2,10	2,10	2,10	2,29	3,4	8,6	10,70	0,6	2,129	2,970	4,04	A	3,97	7,00	2468
2,04	2,04	2,04	2,47	3,4	8,6	10,70	0,6	2,119	2,960	4,06	A+	4,09	7,00	2395
1,85	1,85	1,85	3,04	3,4	8,6	10,70	0,6	2,119	2,960	4,06	A+	4,07	7,00	2411
1,66	1,66	1,66	3,62	3,4	8,6	10,70	0,6	2,109	2,950	4,08	A+	4,07	7,00	2411
2,06	2,06	2,24	2,24	3,4	8,6	10,70	0,6	2,129	2,970	4,04	A	3,84	7,00	2554
2,00	2,00	2,18	2,42	3,4	8,6	10,70	0,6	2,119	2,960	4,06	A	3,96	7,00	2474
1,82	1,82	1,98	2,98	3,4	8,6	10,70	0,6	2,119	2,960	4,06	A	3,94	7,00	2487
1,63	1,63	1,78	3,56	3,4	8,6	10,70	0,6	2,109	2,950	4,08	A	3,94	7,00	2487
1,94	1,94	2,36	2,36	3,4	8,6	10,70	0,6	2,109	2,950	4,08	A+	4,09	7,00	2395
1,77	1,77	2,15	2,90	3,4	8,6	10,70	0,6	2,109	2,950	4,08	A+	4,06	7,00	2414
2,01	2,20	2,20	2,20	3,4	8,6	10,70	0,6	2,129	2,970	4,04	A	3,70	7,00	2651
1,96	2,14	2,14	2,37	3,4	8,6	10,70	0,6	2,119	2,960	4,06	A	3,82	7,00	2567
1,78	1,95	1,95	2,92	3,4	8,6	10,70	0,6	2,119	2,960	4,06	A	3,81	7,00	2572
1,60	1,75	1,75	3,50	3,4	8,6	10,70	0,6	2,109	2,950	4,08	A	3,81	7,00	2572
1,90	2,08	2,31	2,31	3,4	8,6	10,70	0,6	2,109	2,950	4,08	A	3,95	7,00	2484
1,74	1,90	2,11	2,85	3,4	8,6	10,70	0,6	2,109	2,950	4,08	A	3,93	7,00	2493
2,15	2,15	2,15	2,15	3,4	8,6	10,70	0,6	2,129	2,970	4,04	A	3,55	7,00	2757
2,09	2,09	2,09	2,32	3,4	8,6	10,70	0,6	2,119	2,960	4,06	A	3,67	7,00	2670
1,91	1,91	1,91	2,87	3,4	8,6	10,70	0,6	2,119	2,960	4,06	A	3,67	7,00	2669
1,72	1,72	1,72	3,44	3,4	8,6	10,70	0,6	2,109	2,950	4,08	A	3,67	7,00	2669
2,04	2,04	2,26	2,26	3,4	8,6	10,70	0,6	2,109	2,950	4,08	A	3,79	7,00	2586

SCARICARE

CLIMATIZZAZIONE

Centro Direzionale Colleoni
Viale Colleoni, 7 - Palazzo Sirio
20864 Agrate Brianza (MB)
tel. 039.60531 - fax 039.6053223
e-mail: clima@it.mee.com



climatizzazione.mitsubishielectric.it

SEGUICI SU



SCARICA LE
APP UFFICIALI



for a greener tomorrow

Eco-Changes è il motto per l'ambiente del gruppo Mitsubishi Electric ed esprime la posizione dell'azienda relativamente alla gestione ambientale. Attraverso le nostre numerose attività di business diamo un contributo alla realizzazione di una società sostenibile.



Le apparecchiature descritte nel presente catalogo contengono gas fluorurati ad effetto serra di tipo HFC-R32 (GWP 675), HFC-R410A (GWP 2088), HFC-R134a (GWP 1430) e HFC-R407C (GWP 1774). L'installazione di tali apparecchiature dovrà essere effettuata da personale qualificato ai sensi dei regolamenti europei 303/2008 e 517/2014.



Le condizioni e modalità di garanzia sono sul nostro sito: www.mitsubishielectric.it
Divisione Climatizzazione